



W-1.43.2.77.2021.¹
dot.:D084/21

Warszawa, dnia 30.07.2021 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037” – nr postępowania 084/21

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej z mieszanki typu AC16W zamiast AC22W?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy wyrównawczo – wiążącej z mieszanki typu AC16W.

Opublikowana odpowiedź/zmiana jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Obłękowski