



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o.**

Zawoja, dnia 19. 01. 2022 r.

**Urząd Gminy Zawoja
34-222 Zawoja 1307**

W związku z budową sieci kanalizacyjnej do działek:

1. Skawica:

4868/1,4869,7963/1,4874/5,4331,4330,8169,2963/18,2963/22,7911,1647/1,7
623,689/1,688/1,216/1,216/4,216/9,1633,7970/2,210/1,209/3,8179/1,

2. Zawoja:

5394/3,10983/4,5137/1,5134/1,23784,5104/2,5103/1,24287,5105/3,5102/1,2
4439/1,5107/2,9428,24232,94232,24230,9354,9342,1547,1536,1539/6,1567/
11,1506/4,24408/1,4488/3,14465,14464/2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp.
z o.o. wyraża zgodę na budowę sieci pod następującymi warunkami:

1. Należy uzyskać wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia na wykonanie prac.
2. Kanały sanitarne (kolektory główne i boczne), projektować z rur PCV o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, klasy co najmniej 8kN/m².
3. Średnice projektowanej sieci kanalizacyjnej winny uwzględniać zarówno aktualną potrzebę dostawców ścieków oraz przyszłą rozbudowę.
4. Sieć wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym w Przedsiębiorstwie.
5. Włączenia wykonać do istniejących studzienek na sieci kanalizacji sanitarnej należącej do Przedsiębiorstwa.
6. Roboty przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Przedsiębiorstwa.
7. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązująca technologią i warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych dla ww. robót.
8. Pozostałe warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania i wykonywania robót.
9. Należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
10. Termin ważności powyższych warunków: 19 stycznia 2024 roku.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Warmuz