

GMINA KRZEMIENIEWO

ul. Dworcowa 34

64-120 Krzemieniewo

tel.65 536 92 00, faks 65 529 75 15

e-mail: zwgm@krzemieniewo.pl

NIP 6972152640, Regon 411050681

Krzemieniewo, dnia 12.09.2024 r.

Odpowiedzi na pytania

dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: **Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mierzejewo - Kociugi**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego wnosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o zakres robót związanych z odkrzaczaniem całego pasa drogowego. Na dziś droga na całej długości jest znacznie zakrzaczona.

Odpowiedź:

Zamawiający we własnym zakresie usunie nadmierne krzewy z korony drogi.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego wnosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o roboty ziemne związane z usunięciem warstw humusu i innych elementów podłoża gruntowego nie przydatnych do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Odpowiedź:

Uzupełniono kosztorys ofertowy o pozycję 1a – aktualny kosztorys w załączeniu.

Pytanie 3:

Wnosimy o wyrażenie zgody na wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonanego na miejscu. W naszej opinii istniejący grunt nadaje się do wykonania stabilizacji gruntu na miejscu.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym nie sprecyzowano sposobu wykonania warstwy z gruntu stabilizowanego cementem zatem wykonanie tej warstwy zależy od Wykonawcy robót.

Pytanie 4:

Wnosimy o rozdzielanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm na dwie warstwy - warstwę podstawową o gr. 18 cm i uziarnieniu 0/31,5 oraz warstwę wierzchnią o gr. 4 cm i uziarnieniu 0/16.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie podbudowy tłuczniowej jako dwuwarstwowej o grubościach jak określono w zapytaniu.

Pytanie 5:

prosimy o potwierdzenie, że w zakres tej budowy nie wchodzi renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ramach przewidzianych robót nie ma odtworzenia rowów przydrożnych.