

# KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

**Ul. Michała Drzymały 4A**

**89-100 Nakło nad Notecią**

---

**Tel. 52 3854024**

**NIP 558-000-14-43**

**REGON 090038018**

**BDO 000004578**

Opis przepompowni ścieków:

1. Zbiornik wysokość 1800 mm, średnica 890 mm, grubość 8mm
2. pokrywa zamykająca wykonana z PE
3. otwory przyłączeniowe  $\varnothing 160$  oraz  $\varnothing 50$  wraz z uszczelkami
4. pompa Omnigena 15-7-1,1 300L/min, H-18m
5. zawór zwrotny kulowy 2",
6. króciec obustronnie gwintowany wykonany ze stali nierdzewnej, 2" L- 400 mm
7. rurociąg tłoczny wykonany z rury PE DN 50
8. zawór odcinający wykonany z PCV  $\varnothing 50$
9. Hydrosonda poziomu awaryjnego
10. Skrzynka elektryczna z bezpiecznikiem, włącznikiem i sygnalizatorem awarii