



- OCHRONA PRZECIPORAŻENIOWA :
1. Sieć nN - układ TN-C - samoczynne wyłączenie zasilania
 2. Instalacje i urządzenia nN - układ TN-S - samoczynne wyłączenie zasilania

 KAMA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI			
ul. Daszyńskiego 146 58-533 Jopła & okolice tel./fax: 73 713 14 82, 0 601 73 14 50, e-mail: biuro@kama.pl www.gloskama.pl			
NIP: 631 001 08 64 REGON: 001211101			
Zadanie	Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze		
Inwestor	Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie	Stadium Projektu	Wykonawczy
Temat	SCHAEEMAT ELEKTRYCZNY ZASILANIA - SZAFKA OŚWIETLENIOWA R-56		Data 08/2020
Projektant br. elektryczny	mgr inż. ROBERT GRABOWICZ	nr. upr. DOŚ/0389 PAB/18	Podpis: Rys. nr E-11