



UWAGA:

- kabel układać w wykopie razem z bednarką FeZn 25x4
- zastosować rurę ochronną DVK fi 75
- przy przejściu przez drogę stosować rurę ochronną SRS 110



Zadanie		Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	
Inwestor	Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie	Stadium Projekt Wykonawczy	
Temat	SCHAEMAT ELEKTRYCZNY ZASILANIA - SZAFKA OŚWIETLENIOWA R-56		Data 08/2020
Projektant	mgr inż. ROBERT GRABOWICZ	nr. upr. DOS/0389 PBE/18	Podpis: Rys. nr E-05