




**OZNACZENIA:**

 zawór kulowy, gwintowany, do gazu

 DN20 rura stalowa bezszwowa czarna, podano wymiar

 oznaczenie i numer pionu gazowego

**UWAGI:**

- posadowienie szafki gazowej powinno zapewniać montaż kurka głównego na wysokości min. 0,5m nad poziomem terenu
- przewody gazowe prowadzić pod stropem pomieszczeń

TEMAT			PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NIEDURNEGO 24-26 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ		
ADRES			RUDA ŚLĄSKA 41-700, ul. NIEDURNEGO 24-26		
OBIEKT			BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
TEMAT RYSUNKU			INSTALACJA GAZU-RZUT PIĘTRA 1		
branża	INSTALACJE SANITARNE		faza PB		
zespół	imie i nazwisko		nr upr.		
opracował	mgr inż. ANNA KACZMAREK – WYPYCH		SLK/4775/PWOS/13		
opracował	mgr. inż. ŁUKASZ KACZMAREK				
inwestor	MIASTO RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41–709 RUDA ŚLĄSKA				
zarządca	MPGM TBS Sp. z o.o. UL. 1 MAJA 218 41–710 RUDA ŚLĄSKA				
SKALA 1:100	DATA MAJ 2021	NR RYSUNKU IS09		