

1 / 1	Strona tytułowa
1 / 2	Tablica rozdziełcza Schemat strukturalny
2 / 2	Tablica rozdziełcza Widok elewacji

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

- 1Q... - wyłącznik mocy
- 2Q... - rozłącznik mocy
- 3Q... - rozłącznik izolacyjny
- 0F... - bezpiecznik topikowy
- 1F... - rozłącznik bezpiecznikowy
- 2F... - wyłącznik nadprądowy
- 3F... - wyłącznik nadprądowy
- z modulem różnicowoprądowym
- 4F... - wyłącznik silnikowy
- 5F... - ogranicznik mocy
- FI... - wyłącznik różnicowoprądowy
- K... - stycznik instalacyjny
- KM... - przekaźnik instalacyjny
- KT... - przekaźnik czasowy
- TR... - transformator bezpieczeństwa
- T... - przekładnik prądowy

* Aparat przeznaczony do zapobiegawania

Układ sieci: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.


Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wyskoczki,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.


TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU WIELORODZINNIEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NIEDURNEGO 24-26, W RUDZIE ŚLĄSKIEJ			
ADRES RUDA ŚLĄSKA 41-700, ul. NIEDURNEGO 24-26			
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
TEMAT RYSUNKU SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ RP1(26)			
branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	tytuł	PB
zespół	imię i nazwisko	nr upr.	
opracował	mgr inż. KRZYSZTOF RAŻNIEWSKI	SLK/4700/PW06/13	
opracował	-		
inwestor	MIASTO RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA		
zorgdco	MPGM TBS Sp. z o.o. UL. 1 MAJA 218 41-710 RUDA ŚLĄSKA		
SKALA	DATA MAJ 2021	NR RYSUNKU IE205	Termoprt S.A. exper




<i>nr obwodu</i>	-	<i>h=2,88</i>	RP1(26)RM7	RP1(26)RM8
<i>licz. elementów</i>	-	1	1	1
<i>moc zamontowana w</i>	24 000	-	12000	12000
<i>długość obwodu [m]</i>	-	-	10	15
<i>typ przewodu</i>	YKY 5x25	<i>Zgodny z DTR</i>	YDY20 5x6	YDY20 5x6
<i>nazwa odbiorcy /urządzenia</i>	Czyn zasiliący zasilenie pośrednie	Ogranicznik prądu przepięciowy	Rozdzielnia Mieszkaniowa RM7	Rozdzielnia Mieszkaniowa RM8
<i>lokalizacja</i>	RP1	RP1		

Rozdzielnica RP1(26)

WNETRZE



ELEWACJA



Rozdzielnica RP3(24)	
Napięcie znamionowe Un	-
Prąd znamionowy In	-
Klasa izolacji	-
Stopień ochrony	-
Głębokość	-
Kolor	-
Typ obudowy	-