

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania EZP/540/2022 na „Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Niemojewskiego i Osada Kolejowa w Gdyni (dot. prac wykonywanych na terenie firmy RADMOR S.A.)”.

Informuję, że w dniach 02.11.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Jaka powinna być średnica rur osłonowych? W projekcie jest to Dn450, w przedmiarze Dn500. Jaka jest właściwa?

Odpowiedź:

Średnica rur osłonowych: 2X DN 500 (zgodnie z Przedmiarem).

2. Mamy wątpliwości co do doboru rur, na rurze Dn 200/400 - osłonówka 450 będzie za mała przy podanych płozach h=24 mm - powinno być Dn 500, proszę o odpowiedź jaka średnica właściwa?

Odpowiedź:

Właściwa średnica rur osłonowych to DN 500 (zgodnie z Przedmiarem).

3. Czy na obu rurach zastosować taką samą średnicę, czy na Dn 200/315 też dać Dn 500 czy Dn 450?

Odpowiedź:

Na zasilaniu i powrocie średnica rur osłonowych winna być DN 500 (zgodnie z Przedmiarem).

Z poważaniem

PROKURENT SPÓŁKI
Dyrektor Finansowy

Iwona Siewert (1)


PROKURENT SPÓŁKI
Dyrektor ds. Produkcji i Eksploatacji Sieci

Lukasz Koss (1)

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 44 821 000 PLN.