



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
15-888 BIAŁYSTOK  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Białystok, 09 sierpnia 2021 r.

**BZP.272.19.2021**

**Wykonawcy  
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój e-usług Województwa podlaskiego”, nr BZP.272.19.2021 wpłynęło pytanie, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

### **Pytanie 1**

1. Załącznik nr 1 do OPZ- UPS do serwerowni:
  - do pkt. 2 oraz 4 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy znamionowej 6 kVA / 5,4 kW, o wyjściowym współczynniku mocy (PF) równym 0.9?
  - do pkt. 6 oraz 7 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie o tolerancji napięcia wyjściowego: 176 – 276 V przy pełnym obciążeniu; do 100 – 276 V przy obciążeniu  $\leq 40\%$ ?
  - do pkt. 9 oraz 10 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie o sprawności AC-AC:  $> 93\%$  w trybie normalnym oraz  $> 98\%$  w trybie wysokiej sprawności?
  - do pkt. 16 – Czy Zamawiający dopuści baterie o projektowanej żywotności 3-5 lat?
  - do pkt. 20 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem LCD nieobsługującym języka polskiego?
  - do pkt. 29 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcjonalności opisanej w punkcie 29?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w OPZ.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego

**z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

**Marian Malinowski**

**Dyrektor Biura Zamówień Publicznych**



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



*/podpisano elektronicznie/*