



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska


Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Września, dnia 18.09.2024 r.



WIK.ZP.271.50.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 5.538.000 euro dla zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

Zapis w opisie elektryki "Urządzenia CCTV powinny być zweryfikowane przez użytkownika pod kątem kompatybilności z urządzeniami posiadanymi przez użytkownika." Proszę o udostępnienie specyfikacji i firmy obecnie użytkowanych kamer w celu rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie kamery, które obsługują standard ONVIF min. Profile S (ONVIF 2.6). Do każdej kamery dodatkowo wymagana jest licencja na kamerę (AXXON ONE PRO), aby było możliwe włączenie to w system monitoringu Gminy. Specyfikacja kamer stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 2

Zapis w opisie elektryki dotyczącym SKD: "System musi być kompatybilny z istniejącym systemem rejestracji czasu pracy/ rejestracji czasu pobytu dziecka posiadanym przez Użytkownika." Proszę o udostępnienie specyfikacji i firmy obecnie użytkowanych urządzeń kontroli dostępu i czasu pracy w celu rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zastosowany obecnie system to system BIBI, oparty o karty Uniqę. (link do tego systemu: <https://micromade.pl/produkty/bi-przedszkole/>). System musi posiadać funkcję rejestracji obecności jak i nieobecności dziecka w przedszkolu.

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
Priorytet 5: Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)
Działanie 5.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie
poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl

Pytanie 3

W przedmiarach elektrycznych w pozycji 217 "Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny" jest 1105szt. Proszę o potwierdzenie ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje poz. 217 kosztorysu branży elektrycznej, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 4

Czy system SSWiN zawiera tylko jedną czujkę ruchu?

Odpowiedź:

Zamawiający załącza rysunki z rozmieszczeniem czujek ruchu w budynku.

Pytanie 5

W przedmiarach elektryki brakuje centrali CSUP czy została ona zamontowana na etapie 1? w innym miejscu niż serwerownia I czy należy ją przenieść w etapie 2 do serwerowni?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową centrala CSUP powinna znajdować się w I etapie na ścianie obok pom. P.04, w II etapie powinna być przeniesiona do pomieszczenia serwerowni P.04. Z uwagi na fakt, iż oba zakresy będą realizowane niemal jednocześnie Zamawiający będzie dążył do montażu elementów systemu w miejscu docelowym.

Pytanie 6

Proszę o udostępnienie specyfikacji domofonu, zawartego w przedmiarach elektrycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż technologia wykonania domofonu musi korzystać z sieci IP. Centrala domofonowa powinna m.in. posiadać wyświetlacz LCD, być podtynkowa, posiadać zamek szyfrowy, posiadać listwę opisową z min. 10 przyciskami, czytnik elementów zbliżeniowych, regulowana pozycja obserwacji kamery, nierdzewna. System domofonowy musi umożliwiać komunikację pomiędzy osobami przyprowadzającymi dzieci do przedszkola, a konkretnie wybranym pomieszczeniem, np. klasa lub gabinet dyrektora.

Pytanie 7

Czym jest "Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZG" pkt 283 przedmiaru branży elektrycznej?

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Priorytet 5: Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)

Działanie 5.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie
poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z rys. E01 ZG jest to złącze przy ścianie budynku odpowiedzialne za odpływy zgodnie z rys. E06.

Pytanie 8

Proszę o udostępnienie projektu lub widoku szafy RACK z zaprojektowanymi urządzeniami, w celu jej rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szczegóły szafy RACK poda Inwestor na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 9

- 1) Czy dostawa i montaż trzyfunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego firmy Gebwell dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej budynku wchodzi w zakres realizacji zamówienia i podlega wycenie? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o niniejsze prace do wykonania.
- 2) W wyjaśnienia z dnia 26-08-2024r. pyt./odp. nr 10 zamawiający poinformował, iż dostawa i montaż węzła cieplnego wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. W związku z kosztorysowym rozliczeniem robót prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o niniejszy zakres prac do wyceny. Brak odpowiednich pozycji w przedmiarach robót uniemożliwia rzetelną wycenę tego zakresu prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dostawa i montaż węzła cieplnego nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. Dostawa i montaż tego elementu jest częścią składową etapu I inwestycji, tj. budowy Klubu Malucha. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje odpowiedź jaką udzielił w dniu 26.08.2024 r. na pytanie 10, która otrzymuje brzmienie jak wyżej.

Pytanie 10

BRANŻA SANITARNA- Prosimy o jednoznaczne stanowisko w sprawie wyposażenia instalacji gazowej w urządzenia (kocioł taboret gazowy , kuchnia gazowa i gazowa patelnia). W przypadku konieczności prosimy o aktualizację przedmiarów.

Odpowiedź:

Wyposażenie technologii kuchni w elementy wyposażenia nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania. W ramach obecnie prowadzonego postępowania należy jedynie doprowadzić instalację gazową do pomieszczeń kuchennych zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
Priorytet 5: Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)
Działanie 5.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie
poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Pytanie 11

Zgodnie z dokumentacją zaprojektowano w budynku 4 rodzaje sufitów podwieszanych, tymczasem w przedmiarze są dwa rodzaje – pozycja nr 68 (ok. 566 m²) oraz 69 (ok. 637m²) – prosimy o doprecyzowanie pozycji przedmiarowych i określenie jaki rodzaj sufitu należy przyjąć w pozycji nr 68 a jaki w pozycji 60.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w udzielonej w dniu 06.09.2024 r. odpowiedzi na pytanie nr 8 zmodyfikowany został kosztorys branży budowlanej. W pozycji nr 68 należy wycenić sufit dźwiękochłonny o wym. 60x60 cm; w pozycji nr 68a należy wycenić sufit modułowy o wym. 60x60 cm; w pozycji 69 należy wycenić sufit podwieszony bezspoinowy.

UWAGA:

- 1) *Zamawiający w celu doprecyzowania sposobu wykonania instalacji teletechnicznych dodatkowo załącza dokumentację elektryczną, specyfikację sieci CCTV, LAN oraz mapki poglądowe przyłącza światłowodowego oraz telefonicznego.*
- 2) *Zamawiający modyfikuje poz. 232, 233 oraz 234 kosztorysu dotyczącego robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.*

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych modyfikuje treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień **25 września 2024 roku**. Godzina składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. składanie ofert do godz. 10:55, otwarcie ofert godz. 11:00. Zamawiający jednocześnie informuje, że w związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą upływa dnia 24 października 2024 roku. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmodyfikowany SWZ stanowią załącznik do niniejszego pisma.

z up. Burmistrza

Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Priorytet 5: Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)

Działanie 5.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl