




Oznaczenie urządzenia	Q1	F1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Oznaczenie zacisku						101	102	103
Opis	ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY	OCHRONNIK	LAMPKI KONTROLI FAZ L1	LAMPKI KONTROLI FAZ L2	LAMPKI KONTROLI FAZ L3	OŚWIETLENIE AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	OŚWIETLENIE WEJŚCIA + ZEGAR ASTRONOMICZNY
Przekrój przewodu	5x10					3x1,5	3x1,5	3x1,5
Typ kabla	YKY					YDY	YDY	YDY





Oznaczenie urządzenia	Q8	Q9	Q10	Q11	Q2	Q12	Q13	Q14
Oznaczenie zacisku	104	110	111	112		201	202	203
Opis	OŚWIETLENIE ELEWACJA + ZEGAR ASTRONOMICZNY	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE + ZEGAR ASTRONOMICZNY	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE + ZEGAR ASTRONOMICZNY	REZERWA	ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO PRĄDOWE	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA
Przekrój przewodu	3x1,5	4x25	4x25			3x2,5	3x2,5	3x2,5
Typ kabla	YDY	YAKY	YAKY			YDY	YDY	YDY



Oznaczenie urządzenia	Q15	Q16	Q3	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q4
Oznaczenie zacisku	204	205		206	207	208	209	210	
Opis	GNIAZDA	GNIAZDA	ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO PRĄDOWE	GNIAZDA	GNIAZDA	CENTRALA WENT	GNIAZDA	CENTRALA WENT	ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO PRĄDOWE
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	
Typ kabla	YDY	YDY		YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	



Oznaczenie urządzenia	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27			
Oznaczenie zacisku	211	212	213	214	215	301			
Opis	WPUSTY PODGRZEWANE	AG1	DOMOFON	REZERWA	REZERWA	REZERWA			
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5	3x2,5						
Typ kabla	YKY	YKY	YDY						



04 RYS E07 T1

T1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

E07

Autor:

A.Kuroczycki

Nr. akusza:

5 / 5

C
B
A

2023-08-15

F
E
D