

tablica rozdzielcza "T-5"
kompletna, wnękowa, drzwi pełne metalowe z zamkiem
6x12 mod., II klasa ochronności, min. IP30, min. IK09
blacha stalowa min. 1mm powlekana lakierem proszkowym



UWAGA:

1. Na drzwiczkach rozdzielnicy wykonać napisy informacyjne i ostrzegawcze.
2. Obwody w rozdzielnicy należy opisać.
3. Na aparatach modułowych zabudować tabliczki opisowe z nazwą i numerem obwodu.
4. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić schemat powykonawczy instalacji z numerami i opisami obwodów.
5. Wykonać osłony elementów będących pod napięciem.
6. Puste miejsca aparatów zabudowy szeregowej należy zaślepić.
7. W drzwiach zabudować zamek patentowy.

UWAGA:

1. Stosować aparaty zabezpieczające na prąd zwarciowy min. 6kA
2. Stosować kable i przewody FLAMEBLOCKER o klasie reakcji na ogień
   - na drogach ewakuacyjnych min. B2ca-s1b,d1,a1
   - w pozostałych pomieszczeniach min. Dca-s2,d1,a2

   zgodnie z N SEP-E-007:2017-09 (jak dla budynku ZL II)

Proj. instalacja elektryczna w układzie TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
– samoczynne wyłączenie zasilania
– uziemione połączenia wyrównawcze

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin, t.kom. 501191980

TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TUŁOWICACH			
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY - część elektryczna			
ADRES	ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, dz. nr 588			
INWESTOR	Gmina Tułowice			
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat ideowy tablicy rozdzielczej T-5		DATA 11.2023	RYS. NR E-8
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bogusław Pancer		nr upr./specj.	STADIUM:
PROJEKTANT	mgr inż. Bogusław Pancer		70/02/Op elektryczna	PW
				SKALA