
ŁĄCZY ARKUSZ 1 i 2
6430950.00
5749700.00
Przewiert sterowany rurą PE100RC Ø110 mm, L=55,0 mb
Przewiert sterowany rurą PE100RC Ø110 mm, L=37,0 mb
Przewiert sterowany rurą PE100RC Ø110 mm, L=30,5 mb
Włączenie do sieci istniejącej żel. DN200 mm poprzez złączkę skręcaną R-R do rur żel. i PE DN 200/225mm
Przewiert sterowany rurą PE100RC Ø225 mm, L=112,5 mb (43+69,5)
Przewiert sterowany rurą PE100RC Ø225 mm, L=51,5 mb
cej żel. DN200
ny do rur żel.
W2.11 97.10 95.63
W2.10 98.01 96.47
W2.9 98.01 96.47
W2.8 98.50 96.68
W1 98.65 96.73
W3 98.45 96.65
W3a 98.15 96.56
W3b 97.84 96.38
W3c 97.18 95.74
Ø110
-40,0-
Ø110 mm
-55,0-
-37,0-
-21,0-
Ø110 m
-9,5-
Ø225 mm
-112,5-
-15,0-
Ø225 mm
-36,5-
HPN
1.0
1,5x4,0
2,0x5,0
3,5x
157/18 Br-RV
157/19 Br-RV
157/7 B
157/5 B
157/6 B
157/20 Br-RV
171 Br-RV
174 RV
g1
g2
t1
mj2
14
12
10
8
13
zb.
60
1284
1289


gm.: Gostyń
obr.: Gostyń
gm.: Gostyń
obr.: Brzezie
Strzelecka
Przewiert sterowany rurą PE100RC
Ø110 mm, L=79,0 mb
Przewiert sterowany rurą PE100RC
Ø110 mm, L=60,0 mb
Przewiert sterowany rurą PE100RC
Ø110 mm, L=73,0 mb
Przewiert sterowany rurą PE100RC
Ø225 mm, L=6,5 mb
Przewiert sterowany
Ø110 mm, L=12,0 mb
Połączenie proj. sieci PE Ø110 mm
z istniejącą siecią z A-C DN80 mm,
poprzez kołnierz skręcany do rur A-C
DN100/80mm
W2
W2.1
W2.2
W2.3
W2.3.1
W2.4
HPN3
HPN2
Ø225 mm
Ø110 mm
Ø110 mm
98.65
96.70
98.65
96.70
97.15
95.61
97.15
95.61
97.14
95.60
96.30
94.76
-79.0-
-60.0-
-73.0-
-4.0-
-12.0-
1,5x4,0
1,5x4,0
1,5x5,0
1,5x4,0
1,5x4,0


W2.6
95.56
93.92
W2.5
95.56
93.92
W2.7
95.15
93.61
1.5x4.0
-12,0-
0.8
1.0
Ø110 mm
-43,0-
-2,5-
HPN1
Przewiert sterowany rurą PE100RC
Ø110 mm, L=43,0 mb
rurą PE100RC
2021/1
Bi
2021/11
Bi
2021/7
2021/3
Bi
2029
dr
Strzelecka
Brzezinka
2040
B
2041
2042
B
2043
B
2044
Br-RV
2045/1
Br-RV
2045/4
B
2046
Wp
39
B
28
29
14
13
12
11
10
k1
k2
z1
m1
m2
mj2
i1
i2
t1
u1
pomnik
RV
N
6431400.00
5749850.00

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GN.GK.6640.1904.2021
Miejscowość		Gostyń; Brzezie
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	300402_4; 300402_5
	nazwa	Gostyń - obszar wiejski
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001; 0002
	nazwa	Gostyń; Brzezie
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000_18
	wysokości	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		nie badano
Data opracowania mapy		26-11-2021
Arkusz mapy		1

Kpg Grzegorz Zygmunt
ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 63-840 Krobia
tel.: 796-964-946
NIP 696-186-41-24 REGON 360586171
....
Nazwa/ imię i nazwisko wykonawcy
i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

KIEROWNIK ROBOTY
GEODETA UPRAWNIONY
Zenon Kaźmierczak
Świadectwo 2641
....
Imię i nazwisko, nr uprawnień
i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

Oświadczenie

Niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty tych prac przekazano w formie operatu technicznego, który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.
Mapa może być wykorzystywana w procesie budowlanym
(Na podstawie art. 12b ust. 5a Ustawy z dn. 16.04.2020r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2020r. poz. 2052)

Jestem świadomy odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia.

GN.GK.6640.1904.2021
/Identyfikator zgłoszenia prac/

STAROSTA GOSTYŃSKI
/Organ, który otrzymał zgłoszenie/

Protokół nr1 z dn. 06.12.2021r.
/Numer i data pozytywnego protokołu weryfikacji/

P.3004.2021.2370
/Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego/

Zenon Kaźmierczak, upr. nr 2641
/Imię i nazwisko; nr upr. zaw. kierownika prac geodezyjnych/

Kpg Grzegorz Zygmunt
ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 63-840 Krobia
tel.: 796-964-946
NIP 696-186-41-24 REGON 360586171
/Wykonawca prac geodezyjnych/

1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z zabezpieczeniem istniejących urządzeń.
2. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia lokalizacji oraz faktycznych rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu.
3. Przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi stosować rury osłonowe dwudzielne o średnicy Ø110 mm dla kabli nN.

LEGENDA

▬▬▬▬	proj. sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Ø225 mm, Ø110 mm
+⊙ HPN1	proj. hydranty p.poż. nadziemne DN80 mm
▨ 1,5x4,0	wykop technologiczny dla wykonania przewiertu z wymiarami w planie

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno

Nazwa zadania	**Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 4906P Gostyń - Brzezie**		
Adres obiektu	gm. Gostyń, obr. 0001 Gostyń, dz. nr 2029, 2032, obr. 0002 Brzezie, dz. nr 60.	Stadium	PW
		Skala	1:500
Rysunek	PLAN SYTUACYJNY NR 1	Rysunek nr	1
		Data oprac.	18.02.2022

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	mgr inż. Maciej Zdziabek	Sanitarna	WKP/0360/PWOS/12	