



**UWAGI:**

- UZIEMIENIE BUDYNKU STANOWIĆ BĘDZIE UZIOM OTOKOWY W PRZYPADKU NIE UZYSKANIA UZIEMIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 10Ω NALEŻY WYKONAĆ UZIOM SZPILKOWY
- JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NALEŻY UŁOŻYĆ DRUT FeZn Ø8 W RURKACH OCHRONNYCH W ELEWACJI. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ POPRZEC ZŁĄCZA KONTROLNE UMIESZCZONE W PUSZKACH W GRUNCIE.
- DO ROZDZIELNI GŁÓWNEJ WYPROWADZIĆ WYPUST DO GŁÓWNEJ SZYNY WYRÓWNAWCZEJ.
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ NALEŻY Z ODPWIEDNIMI RYSUNKAMI PROJEKTU ARCHITEKTURY ORAZ KONSTRUKCJI.
- JAKO ZWODY POZIOME INSTALACJI ODGROMOWEJ NALEŻY STOSOWAĆ DRUT FeZn Ø8 ORAZ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ ATTYSK POD WARUNKIEM ŻE GRUBOŚĆ BLACHY WYNOŚI CONAJMIEJ 0,5MM. ZWODY POZIOME Z DRUTU PROWADZIĆ NA PODSTAWACH DACHOWYCH O ROZSTAWIE CO 1m.
- W SĄSIEDZTWIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (WENTYLATORÓW DACHOWYCH, ANTEN ITP.) UMIEŚCIĆ MASZTY ODGROMOWE. NALEŻY ZACHOWYWAĆ BEZPIECZNE ODSTĘPY IZOLACYJNE OD CHRONIONYCH URZĄDZEŃ. MASZTY ODGROMOWE POŁĄCZYĆ Z SIECIĄ ZWODÓW.

- ZWÓD POZIOMY, DRUT FeZn Ø8

- POŁĄCZENIE SKRĘCANE ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ METALICZNĄ

- MASZT ODGROMOWY, WYSOKOŚĆ PODANA NA RYSUNKU

- PŁASKOWNIK FeZn 30x4 (UZIOM FUNDAMENTOWY)

- ZŁĄCZE KONTROLNE UMIESZCZONE W SKRZYŃCE W GRUNCIE

- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ					
OBIEKT/INWESTYCJA		POPRAWA STANU ZABYTKOWEGO BUDYNKU "ZIELONEJ SZKOŁY" W CHOMIAŹY SZLACHECKIEJ			
ADRES INWESTYCJI		CHOMIAŹA SZLACHECKA, DZ. NR 149, OBRĘB 0003, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041902_2			
INWESTOR		GMINA GAŚAWA, UL. ZNIŃSKA 8, 88-410 GAŚAWA			
BRANŻA		ELEKTRYCZNA		FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. <b>Jakub Hadała</b>		mgr inż. <b>Rafał Ronowicz</b>	
		NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANICH		LOD/3420/PBE/17	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANICH		LOD/3600/PBE/18		LOD/3420/PBE/17	
NAZWA RYSUNKU		RZUT PIĘTRA		DATA: 18.07.2023r. SKALA: 1:100	
				NUMER RYSUNKU: <b>E10</b>	
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKI NIE SĄ MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANE. UZUPEŁNIANY LUB ODPATYJONY KOMUNIKULAKI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					