

Radków, 14.07.2023 r.

ITiZP.271.7.2023

uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa jezdni wraz z budową chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku 1350 mb, pomiędzy Ratnem Dolnym a Wambierzycami”

Zamawiający – Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SWZ podaje treść pytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią:

1 Pytanie Wykonawcy:

W STWiORB D05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca wskazuje na wykonanie warstwy AC 16 W z asfaltu PMB 45/80-55. Asfalt PMB 45/80-55 zgodnie z WT2:2014 powinien być stosowny tylko do warstwy ścieralnej o KR 3-7.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie asfaltu 50/70 dla KR 1-2 do warstwy wiążącej zgodnie z WT2:2014 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Projektant dopuszcza zastosowanie asfaltu 50/70.

Zamawiający dokonał zmiany SWZ w powyższym zakresie, poprzez zmianę zapisów załącznika nr 14 do SWZ STWiORB – TOM II D05.03.05B, pkt 2.2. LEPISZCZA ASFALTOWE.

Umieszczamy zamienny tom II STWiORB D011 – J2.

2 Pytanie Wykonawcy:

W STWiORB D05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna wskazuje na wykonanie warstwy AC 11 S z asfaltu PMB 45/80-55 . Asfalt PMB 45/80-55 zgodnie z WT2:2014 należy stosować do warstwy ścieralnej o KR 3-7.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie asfaltu 50/70 dla KR 1-2 do warstwy ścieralnej zgodnie z WT2:2014 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Projektant dopuszcza zastosowanie asfaltu 50/70.

Zamawiający dokonał zmiany SWZ w powyższym zakresie, poprzez zmianę zapisów załącznika nr 14 do SWZ STWiORB – TOM II D05.03.05A, pkt 2.2. LEPISZCZA ASFALTOWE.

Umieszczamy zamienny tom II STWiORB D011 – J2.

3 Pytanie Wykonawcy:

Proszę o informację jakie rury należy zastosować do budowy kanalizacji deszczowej i wodociągu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania:

- 1) wodociągu należy zastosować rury opisane w załączniku nr 11 do SWZ - Projekcie wykonawczym: Tom 4 - Branża sanitarna – wodociąg (profil sieci wodociągowej W-01),
- 2) kanalizacji deszczowej należy zastosować rury opisane w załączniku nr 10 do SWZ - Projekcie wykonawczym: Tom 3 - Branża sanitarna - kanalizacja (profile kanalizacji deszczowej).

Burmistrz Miasta i Gminy Radków

/- / Jan Bednarczyk