



WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Kołaczkowo – Borzykowo – kanalizacja deszczowa etap I**”

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Kosztorys poz. nr 28 - Prosimy o podanie informacji jaka jest głębokość koryta do wykonania?

Odpowiedź:

TER poz. nr 28 – głębokość koryta pod odtworzenie drogi z płyt drogowych wynosi 20cm.

Pytanie 2:

Kosztorys poz. nr 29 - Prosimy o podanie informacji z jakiego materiału i jakiej grubości należy wykonać warstwę odsączającą?

Odpowiedź:

TER poz. nr 29 – warstwę odsączającą należy wykonać z pospółki grub. 10 cm.

Pytanie 3:

Kosztorys poz. nr 30 - Prosimy o podanie informacji czy żelbetowe płyty z odzysku są materiałem Inwestora? Ponadto prosimy o podanie wymiarów płyt do wbudowania.

Odpowiedź:

TER poz. nr 30 – nawierzchnię drogi należy odbudować z płyt drogowych o wymiarach 3,0x1,0x0,15m odzyskanych z rozbiórki. Płyty drogowe należą do właściciela drogi tj. Gminy Kołaczkowo. Inwestor tj. WZDW w Poznaniu jako realizator inwestycji w drodze gminnej jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni drogi.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na studnie betonowe zwieńczone zwężką zgodnie z Normą PN-EN 1917?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na studnie betonowe zwieńczone zwężką zgodnie z Normą PN-EN 1917, ponieważ studnie te usytuowane są w jezdni.

Z-ca Dyrektora

Kinga Hedrych