

LEGENDA:

- przewody wentylacji nawiewnej
- przewody wentylacji wywiewnej
- przewody freonowe (zasilanie+powrót)
- przewody skroplin
- numer pomieszczenia / temperatura obliczeniowa / zapotrzebowanie na chłód
- strumień powietrza nawiewanego / strumień powietrza wywiewanego
- kratka wentylacyjna nawiewna / wywiewna
- zawór wentylacyjny - nawiewny / wywiewny
- anemostat - nawiewny / wywiewny
- kratka transferowa w drzwiach
- klapa pożarowa odcinająca EIS120
- jednostka wewnętrzna kastonowa
- średnice rurociągu ciecz/gaz
- średnica przewodu skroplin

UWAGI:

1. Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
2. Rysunki wentylacji i klimatyzacji należy rozpatrywać razem z rysunkami branż architektoniczno- budowlanej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
4. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
5. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
7. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
8. Wykonać konstrukcję wsporczą pod kanały.
9. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z Projektantem.

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował inst. sanit.:	mgr inż. Łukasz Stachoń upr. bud. w spec. inst. sanit.	SLK/4318/PWOS/12	
Sprawdził inst. sanit.:	mgr inż. Dawid Krybus upr. bud. w spec. inst. sanit.	SLK/6310/PWBS/16	

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Lokalizacja: 83-210 BYTONIA, UL. KASZTELAŃSKA 3, DZIAŁKA NR 280/4

Nazwa projektu/Obiekt:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTONI

Inwestor:
GMINA ZBLEWO
UL. GŁÓWNA 40
83-210 ZBLEWO

Nazwa rysunku:
RZUT DACHU- INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Faza proj.: PROJEKT WYKONAWCZY
Nr rysunku: WE-02
Nr egz.:
Data: GRUDZIEŃ 2021 r.
Skala: 1:100

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita

A2