

WYJAŚNIENIA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego pn. :
**„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wschodniej, Tylnej i Młodego
Górnika w Gliwicach”**
– oznaczenie sprawy: PO/11/2023

W związku z otrzymaniem pytań do ww. postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonania sieci wodociągowej z polietylenu o średnicy min. 200 mm i długości min. 150 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Na wstępie Zamawiający zauważa, że przedmiotem zadawanych pytań powinny być wątpliwości Wykonawcy co do treści Materiałów Przetargowych. Tymczasem Wykonawca zdaje się raczej sugerować dokonanie zmiany warunku dostosowując go pod własne zasoby (trudno bowiem zakładać wątpliwości w rozumieniu materiału, z którego wykonana jest sieć wodociągowa). Niemniej jednak udzielając odpowiedzi, Zamawiający zauważa, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego. Biorąc pod uwagę zupełnie różne technologie montażu rur z różnych materiałów, doświadczenie zdobyte przez Wykonawcę podczas montażu rur z PE nie jest równoznaczne z posiadaniem doświadczenia w montażu rur z żeliwa sferoidalnego, zatem Zamawiający nie może uznać takiego doświadczenia.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii robót na wodociąg polietylenowy?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Obydwa materiały, tj. żeliwo sferoidalne i polietylen są dopuszczone do stosowania przy budowie sieci wodociągowych jednak nie są to materiały równoważne. Zamawiający posiada na stanie majątkowym sieci wodociągowe wybudowane zarówno z jednego jak i drugiego materiału. Na podstawie własnych doświadczeń w ich użytkowaniu, w zakresie obserwowanej awaryjności tej sieci, jej żywotności, ograniczeń w technologii ich budowy itp., a także biorąc pod uwagę funkcję wodociągu, jaki ma powstać w efekcie realizacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 894 500,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

zamówienia będącego przedmiotem obecnego postępowania, w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw wody dla całej dzielnicy Sośnica, Zamawiający po analizie ww. zagadnień wytypował jako materiał do budowy sieci żeliwo sferoidalne. Zamawiający zatem nie dopuszcza zmiany technologii robót na wodociąg polietylenowy.

Pytanie nr 9:

Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika wartość 3 626,00 m² w pozycji 38 przedmiaru robót (dotyczy warstwy ścieralnej asfaltowej).

Pytanie nr 10:

Prośba o wyjaśnienie w zakresie Przedmiaru robót stanowiącego załącznik do postępowania. Czy w pozycji 38 d.4 której obmiar wynosi 3 626,000 m² nie wkraść się błąd ponieważ nie jesteśmy w stanie skorelować obmiaru z zakresem prac opisanych w Projekcie, tym bardziej że pozycja 39 d.4 nawiązująca do wspomianej pozycji posiada obmiar 6,000 m².

Odpowiedź na pytanie nr 9 i nr 10:

W pozycji 38 d.4 przedmiaru wystąpił błąd. W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji Materiałów Przetargowych i opublikuje poprawiony przedmiar.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 894 500,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

MODYFIKACJA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

Zgodnie z § 28 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach” (dalej jako „Regulamin”), Zamawiający modyfikuje treść Materiałów Przetargowych jak niżej:

- **Przedmiar robót** - stanowiący część załącznika nr 3 do MP – Dokumentacja projektowa, przedmiar i SODIZ otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej modyfikacji.

Załączniki:


Załącznik nr 1 do modyfikacji – Przedmiar robót Tylna - poprawiony

Z poważaniem

PROKURENT
Sosna
Joanna Sosna

PROKURENT
Foremny
Angelika Foremny...

Kopia: a/a



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 000027652
Kapitał zakładowy 212 894 500,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kwitek
Agnieszka Kwitek

