



2023-163818
OP-DL.420.765.2023.2

Poznań, 2023-08-31

URZĄD MIEJSKI W ZDUNACH

RYNEK 2
63-760 ZDUNY
2023-163818



Informacja

Dotyczy: projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie odcinka sieci wodociągowej z Bestwina do Baszkowa, na terenie części działki o nr ewid. 758, obręb Baszków oraz części działek o nr ewid. 32 i 155, obręb Bestwin, gmina Zduny.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr GT.6733.6.2023 z dnia 22.08.2023r. (data wpływu do OGP Gaz – System S.A. Oddział w Poznaniu 28.08.2023r.) dotyczące zaopiniowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie odcinka sieci wodociągowej z Bestwina do Baszkowa, na terenie części działki o nr ewid. 758, obręb Baszków oraz części działek o nr ewid. 32 i 155, obręb Bestwin, gmina Zduny, informujemy, że projekt decyzji opiniujemy negatywnie.

Prosimy o zawarcie poniższych informacji w treści przedmiotowej decyzji:

Przez przedmiotowy teren przebiega nw. sieć gazowa w/c, której OGP Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu jest operatorem:

- gazociąg w/c DN500 relacji Krobia - Odolanów (rok budowy 1979),
- gazociąg w/c DN1000 relacji Lwówek – Odolanów etap II (odc. Lwówek – Odolanów) wraz z światłowodem (rok budowy 2018),
- gazociąg w/c DN80 odb. Bestwin (rok budowy 1993),

Lokalizacja obiektów budowlanych względem istniejącej sieci gazowej w/c powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640).

Dla gazociągów w/c wyznaczone są strefy kontrolowane obejmujące obszar po obu stronach osi gazociągu, w których w zależności od maksymalnego ciśnienia pracy i średnicy gazociągu nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać statych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. 61 854 43 10-11

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Marcin Chludziński
Wiceprezes Zarządu: Andrzej Kensbok
Wiceprezes Zarządu: Marian Krzemiński
Wiceprezes Zarządu: Błażej Spychalski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko
Wiceprezes Zarządu: Paweł Pikus

Kapitał Zakładowy: 6 377 190 842 PLN **Kapitał Wpłacony:** 6 377 190 842 PLN **Konto:** mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 **Numer KRS:** 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **NIP:** 527-243-20-41 **REGON:** 015716698 **www.gaz-system.pl**

Szerokość strefy kontrolowanej dla w/w sieci gazowej wynosi:

- 65,0m tj. 32,5m na stronę od gazociągu w/c DN500 relacji Krobia - Odolanów (rok budowy 1979),
- 12,0m tj. 6,0m na stronę od gazociągu w/c DN1000 relacji Lwówek – Odolanów etap II (odc. Lwówek – Odolanów) wraz z światłowodem (rok budowy 2018),
- 70,0m tj. 35,0m na stronę od gazociągu w/c DN80 odb. Bestwin (rok budowy 1993),

Jest to obszar, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu (operator sieci przesyłowej) podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego trwałość i prawidłowe użytkowanie.

Dla ww. gazociągu w/c DN500 i DN80 odległości zabudowy należy wyznaczać na podstawie tabeli nr 1 załącznika nr 2 w/w Rozporządzenia, co wynika z zapisu § 110 dotyczącego sieci gazowej wybudowanej przed rokiem 2001.

W strefach kontrolowanych gazociągów wybudowanych przed 2001r. istnieje możliwość zabudowy określonych obiektów budowlanych jak i instalacji technicznych, prowadzenia prac przy zachowaniu odległości podanych w ww. Rozporządzeniu oraz po ich wcześniejszym uzgodnieniu i na warunkach określonych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.

Dopuszcza się skrzyżowania dróg oraz innych inwestycji liniowych z istniejącą siecią gazową w/c po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu. Skrzyżowanie drogi z gazociągiem w/c wymaga dodatkowego zabezpieczenia /przebudowy przedmiotowego gazociągu. Wszelkie starania i koszty związane z w/w zadaniem ponosi Inwestor.

Inwestor zobowiązany jest uzgodnić u Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu kompleksowy plan zagospodarowania przedmiotowego terenu, uwzględniający wszelkie obiekty budowlane, ciągi piesze, drogi wewnętrzne, parkingi, infrastrukturę techniczną naziemną i podziemną itp. przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia".

Ponadto prosimy o przedstawienie czytelnego załącznika graficznego z uwzględnieniem stref kontrolowanych oraz kolizji z ww. gazociągami w/c. Przedstawiony załącznik graficzny jest nieczytelny.

Projekt decyzji uzupełniony o powyższe zapisy wraz z załącznikami graficznymi uwzględniającymi przebieg ww. gazociągów w/c oraz strefy kontrolowane należy przestać do zaopiniowania do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek tel. 61-8544-361.

UWAGA:

Informujemy, że Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada się wyłącznie w zakresie przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której jest operatorem, w tym również w zakresie gazociągu SGT DN1400.

W zakresie mogących występować w terenie innych sieci gazowych wypowiadają się odpowiednio:

- Właściwy miejscowo Oddział Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. , w zakresie ocen możliwości gazyfikacji oraz istniejącej sieci gazowej, której jest operatorem,
- PKN ORLEN SA Oddział PGNiG S.A. w Zielonej Górze, 65-034 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 15, w zakresie gazociągów i innych obiektów kopalnianych,
- PKN ORLEN SA Oddział PGNiG S.A. w Odolanowie, 63-430 Odolanów, ul. Krotoszyńska 148, w zakresie sieci gazowej, której jest operatorem,

- EuRoPol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie linii światłowodowej przebiegającej wzdłuż gazociągu SGT DN1400,
- Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatację lub będące ich właścicielem.


Oddział w Poznaniu
Zastępca Dyrektora
Grzegorz Kachelek