
1.11_a 16.23 m² ≥ 25
1.11_b 16.28 m² ≥ 25
1.10_a 16.90 m² ≥ 25
1.10_c 16.90 m² ≥ 25
1.10_b 16.90 m² ≥ 25
1.10_d 16.90 m² ≥ 25
1.9_a 16.81 m² ≥ 25
1.9_c 16.81 m² ≥ 25
1.9_b 16.81 m² ≥ 25
1.9_d 16.81 m² ≥ 25
1.8_a 16.84 m² ≥ 25
1.8_c 16.84 m² ≥ 25
1.8_b 16.84 m² ≥ 25
1.8_d 16.80 m²
1.7_a 16.86 m² ≥ 25
1.7_c 16.86 m² ≥ 25
1.7_b 16.86 m² ≥ 25
1.7_d 16.86 m² ≥ 25
1.6_a 16.87 m² ≥ 25
1.6_c 16.87 m² ≥ 25
1.6_b 16.87 m² ≥ 25
1.6_d 16.87 m²
1.5_a 16.66 m² ≥ 25
1.5_b 16.66 m² ≥ 25
1.11_d 16.23 m² ≥ 25
1.11_c 16.49 m² ≥ 25
1.5_c 16.66 m² ≥ 25
1.5_d 16.66 m² ≥ 25
1.11a 8.31 m² ≥ 10
1.10a 9.87 m² ≥ 10
1.9a 9.70 m² ≥ 10
1.8a 9.74 m² ≥ 10
1.7a 9.78 m² (h25)
1.6a 8.88 m² ≥ 10
1.5a 10.09 m² ≥ 10
1.23 18.75 m² ≥ 10
1.11 Komunikacja 16.0 m
1.12 Przedsionek 3.2 m/h=2.6m
1.13 Komunikacja 16.0 m
1.14 Pom. socjalne 7.6 m/h=2.6m
1.15 Pom. wypoczynku dla kier. 10.0 m/h=2.6m
1.16 Księgowość 7.8 m/h=2.6m
1.17 Sekretariat 8.6 m/h=2.6m
1.18 Archiwum 6 m/h=2.6m
1.19 Gabinet dyrektora 20.7 m/h=2.6m
1.20 Windy 1.9 m²
1.21 Klatka schodowa 13.4 m²
1.22 Magazyn 11.2 m²
1.23 Hol 18.75 m²
OGRZEWANIE PRZYŁĄCZAMI
Instalacja CT do central wentylacyjnych ZADRO
OŚ 2.80
Rozdzielacz RP 1
Rozdzielacz RP 2
Rozdzielacz RP 3
Rozdzielacz RP 4
Rozdzielacz RP 5
Rozdzielacz RP 6
Rozdzielacz RP 7
Rozdzielacz RP 8
Grzejnik 2.0 m nad posadzką
Grzejnik 2.0 m nad posadzką
CV11-500-400 1625W m=1.9
CV11-500-500 975W m=1.9
CV11-500-500 325W m=1.0
CV11-500-500 325W m=1.0
CV11-500-500 345W m=1.0
CV11-500-500 345W m=1.0
CV22-500-800 964W m=3.0
CV11-500-400 131W m=1.0
CV11-500-400 1625W m=1.9
CV11-500-400 1625W m=1.9
CV11-500-500 1625W m=2.0
CV11-500-500 1625W m=2.0
CV11-500-500 1625W m=2.0