

LEGENDA :

- PRZEWÓD ELASTYCZNY "FLEX" IZOLOWANY
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ – PRZEWÓD TYPU SPIRO
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ – PRZEWÓD PROSTOKĄTNY
- KP — KLAPA PRZECIWPOŻAROWA OKRĄGŁA
- ZAWÓR POŻAROWY
- TŁUMIK AKUSTYCZNY
- PRZEPUSTNICA SEKCYJNA
- NAWIEWNIK/WYWIEWNIK ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ I PRZEPUSTNICĄ
- ZAWÓR WYWIEWNY/NAWIEWNY
- KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA VRF – KASETA
- WENTYLATOR KANAŁOWY
- SK 3.28 m — RZĘDNE SPODU KANAŁU W ODNIESIENIU DO POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI
- AGREGAT SKRAPLAJĄCY
- AGREGAT SKRAPLAJĄCY
- INSTALACJA FREONOWA
- INSTALACJA SKROPLIN

UWAGA :

1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ WG CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA
2. CAŁOŚĆ INSTALACJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ OPRACOWANIA
3. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POŻAROWO

SIERGIEJ
studio

tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48.604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
biuro ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
Miasto i Gmina Bierutów
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

temat:
Budowa przedszkola w Bierutowie
dz. nr 74 AM 22, obręb 0001 Bierutów,
ul. Słowackiego, 56-420 Bierutów

główny projektant / numer uprawnień: podpisy:
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE
projektant:
MGR INŻ. WOJCIECH KUŚNIERKIEWICZ 242/DOŚ/06
sprawdzający:
MGR INŻ. KATARZYNA SZTYMAR DOŚ/0354/PWBS/16

branża:	format:	skala:	data:
SANITARNA	297×800	1 : 100	01.2020

nazwa rysunku:
RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I SKROPLIN

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	wersja
1901	PW	IS	S-02	