


- DA - Membranowe naczynie wzbiorcze
M16 - Pompa obiegowa instalacji głównej c.o.
M18 - Pompa wężownicy c.w.u. do zasobnika
M24 - Pompa cyrkulacji c.w.u.
Pompa ciepła powietrze woda - monoblok
Bufor magazynu ciepła 200 litrów - z grzałką el.
Zasobnik c.w.u. 700 litrów + 3 grzałki el.
Stacja uzdatniania wody
Sterownik pompy ciepła

OPRACOWANIE: RIKTNING GROUP ul. Lilijowa 16 62-025 Kostrzyn NIP 665 179 94 15	Riktning Group ul. Powstańców Wlkp. 29 62-001 Poznań www.riktning.pl	LOKALIZACJA	działka nr ewid. 16/2, obręb Zbierkowo, powiat poznański, gmina Pobiedziska	
		BRANZA	SANITARNA	
		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
		PROJEKTANT	IME I NAZWISKO mgr inż. Jacek Hadas	NR UPR.
		SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Magdalena Deja	WKP/0413/PWOS/16 do proj. bez ograniczeń w spełnieniu wymogów technicznych i wymagań i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. WKP/0168/POOS/19 do proj. bez ograniczeń w spełnieniu wymogów technicznych i wymagań i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
INWESTOR: Gmina Pobiedziska ul. Tadeusza Kosciuszki 4 62-010 Pobiedziska woj. wielkopolskie powiat poznański		"BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW SOCJALNYCH WRAZ Z BUDYNKAMI GOSPODARczo-GARAZOWYMI ORAZ BUDYNKIEM CENTRALNEGO PRZYGOTOWANIA CIEPŁA I INFRASTRUKTURĄ"		
BRANZA	DATA	03.06.2022	REWIZJA	00
S	Rzut obiektu technicznego kontenerowego – instalacje sanitarne		SKALA	1:50
NR RYSUNKU:		S/		FORMAT
				A3