

Tychy, 21.11.2024

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Nr postępowania: **11/2024/RB.**

Nazwa zamówienia: **„Roboty budowlane na elewacji biurowca w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 i ul. Cyganerii 51 wraz z zagospodarowaniem terenu”.**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024.1320. ze zm.) wyjaśniamy, co następuje:

ZAPYTANIE NR 7

Odnośnie zestawienia ślusarki drzwiowej/ przedmiar stref wejścia/ proszę o wyjaśnienia jak należy rozumieć zapis: "Aluminiowa ościeżnica, wykończenie skrzydła zgodnie z materiałem ścian" Drzwi DW2 są otwierane na zewnątrz, więc ościeżnica będzie musiała być widoczna.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drzwi z ukrytą ościeżnicą, to drzwi z ościeżnicą w całości zabudowaną w ścianie gipsowo-kartonowej, zamontowane w niej skrzydło drzwiowe licuje się ze ścianą, wizualnie stanowiąc jej element. Skrzydło drzwiowe w takim przypadku zwykle oklejane jest zaimpregnowaną folią przeznaczoną do malowania.

Drzwi DW2 to drzwi "prawe", ich zewnętrzna płaszczyzna (od strony na którą otwiera się skrzydło) w całości powinna licować się ze ścianą w której są zamontowane, natomiast od wnętrza pomieszczenia powinna być widoczna wnęka.