

Ostrzeszów, 10 maja 2022 r.

Znak sprawy: DP. 272.2.3.2022

## **ODPOWIEDZI NA ZGŁOSZONE PYTANIA**

**DP. 272.2.3.2022**

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego

**W Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2022 r.**

**Numer ogłoszenia 2022/BZP 00132378/01**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja dróg Powiatu ostrzeszowskiego na drogach nr 5333P Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne, nr 5580P Ostrzeszów - Turze, nr 5576P Ostrzeszów - Doruchów”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje wyjaśnienia treści SWZ.

### **Odcinek Przygodziczki – Biskupice**

#### **Pytanie nr 1**

W załączonej SST 01.02.04 w punkcie 1.3 są wymienione rozbiórki: krawężnika betonowego z ławą, kostki brukowej w celu regulacji nawierzchni wjazdów, nawierzchni asfaltowej w celu zafrezowania na połączeniu z istniejącymi, podbudowy tłuczniowej w celu przebudowy przepustów. Pozycji takich nie ma w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

#### **Odpowiedź:**

Rozbiórka, krawężnika, kostki mieści się w poz.63 przełożenie nawierzchni Remont cząstkowy chodników z kostki.

Rozbiórka nawierzchni w celu sfrezowania jest w poz. 56, 57.

Rozebranie podbudowy w celu przebudowy przepustów jest w poz. 29, 30.

#### **Pytanie nr 2**

W załączonej SST 06.03.01 w punkcie 1.4 jest wymieniona ścinka poboczy gr 10 cm. Pozycji takiej nie ma w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

#### **Odpowiedź:**

Ścinka poboczy jest w poz. 13.

**Pytanie nr 3**

W załączonej SST 07.01.01 w punkcie 1.3 jest wymienione „oznakowanie cienkowarstwowe chemoutwardzalne”. W przedmiarze w pozycjach 74 -76 jest zwykłe oznakowanie cienkowarstwowe. Prosimy o wyjaśnienie jakie ma być oznakowanie. Jeśli ma być oznakowanie cienkowarstwowe zwykłe, to prosimy o skrócenie okresu gwarancji do 12 miesięcy, ze względu na trwałość tego oznakowania.

**Odpowiedź:**

Oznakowanie poziome ma być cienkowarstwowe z okresem gwarancji w zakresie odblaskowości 12 miesięcy.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o podanie kategorii ruchu dla odcinka Przygodziczki – Biskupice Zabaryczne.

**Odpowiedź:**

Kategoria ruchu KR 2

**Pytanie nr 5**

Kosztorys ofertowy podaje zastosowanie warstwy wiążącej i wyrównawczej AC 16 W oraz warstwy ścieralnej AC 11 S. SST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego podaje wymagania pomieszczone wymagania wg aktualnych i nieaktualnych wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S i AC 11 W. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanek mineralno-asfaltowych należy zastosować, dla jakich kategorii ruchu oraz o zamieszczenie aktualnych wymagań dla w/w mieszanek wg WT-2 2014.

**Odpowiedź:**

Nawierzchnia ma być wykonana wg oznaczeń w kosztorysie ofertowym a wymagania wg obowiązujących zapisów WT-2 2014 dla AC 11S i AC 16W dla KR-1-2

**Odcinek Ostrzeszów – Doruchów****Pytanie nr 1**

W opisie technicznym w punkcie 7.2.6 są wymienione oporniki 12x25 cm. Pozycji takiej brak w kosztorysie. Prosimy o ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

**Odpowiedź:**

Zaktualizowany kosztorys i przedmiar w załączniku.

**Pytanie nr 2**

W opisie technicznym w punkcie 7.2.6 są wymienione płytki chodnikowe STOP 35x35 gr 5 cm żółte. Pozycji takiej brak w kosztorysie. Prosimy o ewentualne uzupełnienie kosztorysu

**Odpowiedź:**

Zaktualizowany kosztorys i przedmiar w załączniku.

**Pytanie nr 3**

W opisie technicznym w punkcie 7.2.9 jest stabilizacja Rm 2,5 MPa gr 15 cm, a w kosztorysie w poz 139 jest 12 cm. Prosimy o wyjaśnienie i korektę kosztorysu.

**Odpowiedź:**

Zaktualizowany kosztorys i przedmiar w załączniku.

**Pytanie nr 4**

Ad kosztorys poz nr 137. Prosimy o podanie koloru kostki

**Odpowiedź:**

Zaktualizowany kosztorys i przedmiar w załączniku.

**Pytanie nr 5**

SST D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu podaje wykonanie podbudowy z chudego betonu C 8/10 o wytrzymałości od 6 do 9 MPa. Produkt taki jest niezgodny z obowiązującymi przepisami i niedostępny w sprzedaży. W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki związanej cementem C 5/6 wg normy PN-EN 14227-1 o wytrzymałości od 6 do 10 MPa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki związanej cementem C 5/6 wg normy PN-EN 14227-1 o wytrzymałości od 6 do 10 MPa.

**Pytanie nr 6**

Opis Techniczny, Kosztorys oraz Przekroje Konstrukcyjne podają zastosowanie mieszanki AC 16 P 50/70 KR 3-4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 16 P 35/50 KR 3-4 lub AC 22 P 50/70 KR 3-4.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 16 P 35/50 KR 3-4 lub AC 22 P 50/70 KR 3-4.

**Pytanie nr 7**

SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca, Opis Techniczny, Kosztorys oraz Przekroje podają zastosowanie mieszanki AC 11 W 50/70 KR 3-4. Dokument WT-2 2014 dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 11 W do warstwy wyrównawczej dla dróg kategorii ruchu KR 3-4 przy spełnieniu wymagań właściwości betonu asfaltowego dla KR 3-4. Szczególnie dotyczy to odporności na deformacje trwałe: wartość PRDAIR 7,0 można uzyskać jedynie w przypadku zastosowania asfaltu 35/50. W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki AC 11 W 35/50 KR 3-4.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki AC 11 W 35/50 KR 3-4 dla warstwy wyrównawczej.

**Pytanie nr 8**

SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca dla kategorii ruchu KR 3 podaje w p. 1.3 zastosowanie asfaltu 35/50 a w Tablicy 2 i Tablicy 3 asfalt 50/70. Dodatkowo Opis Techniczny podaje zastosowanie mieszanki AC 16 W 35/50 KR 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jako warstwy wiążącej dla kategorii ruchu KR 3 mieszanki AC 16 W 35/50.

**Odpowiedź:**

W SST D-05.03.05b p. 1.3 podaje wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70. Opis techniczny nie podaje zastosowanie mieszanki AC 16 W 35/50 KR3.

**Pytanie nr 9**

SST D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej koski brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów natomiast D-08.02.02 chodnik z brukowej kostki betonowej podaje wymagania aktualne. Prosimy o potwierdzenie że betonowe kostki brukowe bez względu na ich zastosowanie powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.

**Odpowiedź:**

Betonowe kostki brukowej powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.

**Pytanie nr 10**

SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe podaje aktualne i nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów natomiast D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych tylko wymagania aktualne. Prosimy o potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

**Odpowiedź:**

Krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

**Pytanie nr 11**

SST D-08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że prefabrykowane elementy betonowe tworzące ściek powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

**Odpowiedź:**

Prefabrykowane elementy betonowe tworzące ściek powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

### **Pytanie nr 12**

Opis Techniczny i Kosztorys Ofertowy w przypadku konstrukcji chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego i konstrukcji zjazdów indywidualnych podaje zastosowanie warstwy ścieralnej AC 8 S 50/70 bez uwzględnienia kategorii ruchu. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla w/w konstrukcji z zastosowaniem mieszanki AC 8 S 50/70.

### **Odpowiedź:**

Dla nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego i konstrukcji zjazdów indywidualnych należy przyjąć kategorię ruchu KR1.

### **Pytanie nr 13**

Opis Techniczny w przypadku konstrukcji chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego podaje zastosowanie warstwy ścieralnej AC 8 S 50/70 barwionej na zielono natomiast Kosztorys Ofertowy podaje zastosowanie AC 8 S 50/70 bez uwzględnienia barwienia. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki AC 8 S 50/70 (barwiona czy nie barwiona oraz na jaki kolor) należy zastosować w przypadku konstrukcji chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego.

### **Odpowiedź:**

W przypadku konstrukcji chodnika należy przyjąć nawierzchnię z betonu asfaltowego bez barwienia.

### **Zamawiający w punkcie 6 SWZ dodaje się następującą treść:**

- 6.6. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- 6.7. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 6.6 SWZ podlegają:
  - 1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
  - 2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o kto rym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o kto rym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- 6.8 Wykluczenie, o którym mowa w pkt 6.6 następuje na okres trwania ww. okoliczności.
- 6.9. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.7, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
- 6.10. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

**W załączniku nr 2 i 2a do SWZ dodaje się następującą treść:**

**Oświadczenie składane na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 i art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest zadanie pn.:  
„..... **oświadczam, co następuje:**

**1. Oświadczenie:**

Oświadczam, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie:

- NIE podlega wykluczeniu** z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1) i art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

**TAK podlega wykluczeniu** z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1 lub art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

---

---

---

---

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert. Zmiany treści dokumentu SWZ i załączników 2 i 2a do SWZ zamówienia nie są istotne dla sporządzenia oferty i nie wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowaniem ofert.**

Termin składania ofert upływa.....16.05.2022 r.....

*/termin powinien zostać wydłużony o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert/.*

Dokonaną zmianę treści SWZ i załączników nr 2 i 2a do SWZ i skorygowany Przedmiar i Kosztorys ofertowy Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w przedmiotowym postępowaniu – proszę o złożenie oferty z uwzględnieniem zmian.**

Zatwierdził

Wicestarosta

/-/ Zofia Witkowska