

- strona internetowa Zamawiającego -

### Odpowiedzi na pytania

Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie oraz  
przebudowa ulicy Sasankowej w Augustowie”

*Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzieloną odpowiedzią.***

#### **A. Pytanie nr 1:**

Prosimy o informację które wartości w przedmiarach:

„Budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV i nN-0,4 kV w ramach usunięcia kolizji z projektowaną rozbudową ulicy Arnikowej w Augustowie od km 0+000 do km 0+500” oraz

„Budowa i rozbiórka sieci elektroenerget. kablowej SN-15 kV i nN-0,4 kV i napowietrznej nN-0,4 kV w ramach usunięcia kolizji z proj. rozbudową ulicy Arnikowej w Augustowie od km 0+500 do km 1+193,6” będą wiążące do wykonania zamówienia. Czy te przy których podana jest jednostka miary, czy ilość znajdująca się poniżej.

Jeżeli będzie to wartość poniżej proszę o informację w jakiej jednostce jest ona podana.

5	KNKRB 5 0614-03	E 00.01.01	Ułożenie rur osłonowych fi160 o odporności na ściaskanie N750 oraz sztywności obwodowej SN 10 kN/m2	m	9,0000
			31		31,00000

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zgodnie z przesłanymi przez projektanta na nowo wygenerowanymi przedmiarami wiążąca jest wartość przy których podana jest jednostka miary.

Przedmiary stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytanie.

## Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do ogłoszonego wyżej przetargu zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe zapytania:

- Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej.
- Zwracamy się z prośbą o określenie czy powyższy przetarg dotyczy także prac budowlanych na ul. Rysiej, na ul. Kreciej, ponieważ do dokumentacji dołączono także przedmiary na w/w ulice ?
- W związku, iż w przekazanych przedmiarach występują błędy przykład poniżej:

KOSZT\_KD 8.2.11

Data utworzenia: 2022-08-01

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV i nN-0,4 kV w ramach usunięcia kolizji z projektowaną rozbudową ulicy Arnikowej w Augustowie od km 0+000 do km 0+500

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.		E 00.01.01	Sieć kablowa SN-15 kV [CPV:45231400-9]		
1	KNNR 5 0701-02	E 00.01.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 60*0.4*0.9	m3	21,0000 21,60000
2	KNNR 5 0701-02	E 00.01.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 42*0.4*0.9	m3	10,0000 15,12000
3	KNNR 5 0706-02	E 00.01.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4m. [Krotność = 2] 1.02	100 m	0,8600 1,02000
4	KNKRB 5 0614-03	E 00.01.01	Ułożenie rur osłonowych fi160 o odporności na ściaskanie N450 oraz sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 8	m	16,0000 8,00000
5	KNKRB 5 0614-03	E 00.01.01	Ułożenie rur osłonowych fi160 o odporności na ściaskanie N750 oraz sztywności obwodowej SN 10 kN/m2 31	m	9,0000 31,00000
6	KNNR 5 0701-02	E 00.01.01	Kopanie rowów dla kabli. Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat.III. Odkopanie kabli SN-15 kV pod ułożenie rur dwudzielnych.	1 m3	10,0000
7	KNKRB 5 0614-03	E 00.01.01	Ułożenie rur osłonowych fi160 dwudzielnych o odporności na ściaskanie N750 oraz sztywności obwodowej SN 10 kN/m2 pod kable SN-15 kV 111	m	18,0000 111,00000

Błędy te polegają na różniących się ilościach w tej samej pozycji przedmiarowej np. Poz. 7 w opisie ilość 18 m zaś w wierszu obliczeń do tej samej pozycji występuje ilość 111 m.



W związku z powyższym prosimy o przesłanie **właściwych przedmiarów bez błędów oraz w wersji edytowalnej.**

### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

AD.1 Dokumentacja geologiczna została załączona.

AD.2 Zamawiający informuje iż powyższy przetarg nie dotyczy prac budowlanych na ul. Rysiej i Kreciej. Prace będą dotyczyły tylko ul. Sasankowej.

AD. 3 Odpowiedź została udzielona w Pytaniu 1 wraz z dołączeniem załączników nr 1 i nr 2.

### **Pytanie nr 3:**

Proszę o potwierdzenie czy oświetlenie przy ulicy Arnikowej obejmuje swoim zakresem sieć napowietrzną oświetleniową. Istniejące w PW zestawienia montażowe sugerują taki zakres.

### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

W odpowiedzi na ww. pytanie informuję, iż zgodnie z (między innymi) zestawieniem montażowym str. 15 i wykazem materiałów str. 17 w zakres opracowania br. elektrycznej - oświetlenie wchodzi skablowanie odcinka linii komunalno-oświetleniowej na skrzyżowaniu proj. ul. Arnikowej z ul. Wypusty. Skutkiem tego oprócz proj. kabla pojawiają się elementy uzbrojenia linii napowietrznej w celu jej zakończenia na proj. (wg PW na usunięcie kolizji) słupach linii napowietrznej.

**B.** Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy SWZ odnośnie terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

#### **w rozdziale 14 SWZ przed zmianą jest:**

**14.2** Termin składania ofert: 23.08.2024 r. godz. 10:00

**14.3** Termin otwarcia ofert: 23.08.2024 r. godz. 10:10

#### **w rozdziale 14 SWZ po zmianie jest:**

**14.2** Termin składania ofert: 30.08.2024 r. godz. 10:00

**14.3** Termin otwarcia ofert: 30.08.2024 r. godz. 10:10

**w rozdziale 15 SWZ przed zmianą jest:**

15.1 Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.09.2024 r.

**w rozdziale 15 SWZ po zmianie jest:**

15.1 Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 28.09.2024 r.**

C. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2024/BZP 00442179 z dnia 02.08.2024r. w sekcji:

- VIII.8.1) Termin składania ofert
- VIII.8.3) Termin otwarcia ofert
- VIII.8.4) Termin związania ofertą

D. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert oraz pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**Z up. Burmistrza**

**Zastępca Burmistrza**

**Sławomir Sieczkowski**

.....  
(Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona)