

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Wymiana opraw oświetleniowych boisk na oprawy typu LED przy PSP nr 5, ZSP nr 2, PSP nr 27, IV LO i VII LO – w ramach zadania „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko - ORLIK 2012” przy PSP Nr 5, ZSP nr 2, PSP Nr 15, PSP Nr 21, PSP nr 27, PSP Nr 30, IV LO i VII LO w Radomiu”.

1. Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dniu 12.11.2024r. otrzymał zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowego zapytania:

„1. Proszę o podanie wymaganych ilości lumenów opraw, bądź wydajności tych lamp 125W i 63W”

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia iż:

Wymogi dot. wydajności i ilości lumenów w odniesieniu do poszczególnych opraw, zawarte są w pkt 3.1.3. "Oprawy Oświetleniowe" Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (zał. do SWZ).

Równocześnie Zamawiający przypomina o konieczności uwzględnienia treści modyfikacji dokonanej w dn. 12.11.2024r., zgodnie z którą wartości dot. mocy maksymalnej lamp na poziomie 125W, 63W i 31W, zastąpione zostały wartościami mocy maksymalnej na poziomie odpowiednio 180W, 100W i 50W, przy zachowaniu wymogów dot. minimalnego strumienia świetlnego źródeł światła na poziomie odpowiednio 23202 lm, 11424 lm i 5712 lm.

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr Tomasz Nowakowski