



Ldz. 2212./2020

Olsztyn, dnia 22.12.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr 383/2020/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1.

W punkcie 5 opis przedmiotu zamówienia zamawiający wśród materiałów eksploatacyjnych wymienił czynniki chłodnicze, substancje te i mieszaniny nie są materiałami eksploatacyjnymi ponieważ nie zużywają się, ewentualne wycieki wynikają z nieszczelności instalacji czyli awarii.

Moje pytanie ;

- czy zamawiający dopuszcza usunięcie z materiałów eksploatacyjnych czynniki chłodnicze ?

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w celu serwisowym wentylacji i klimatyzacji następujących

materiałów eksploatacyjnych m.in. takich jak: filtry powietrza (wymieniane po roku eksploatacji urządzenia) G3, G4, G6, G7, G9, absolutne Hepa, paski SPA, SPZ, XPA, bezpieczniki elektryczne, styczniki elektryczne do wentylatorów i klimatyzatorów, przekaźniki elektromagnetyczne, siłowniki do przepustnic wielopłaszczyznowych i ze sprężyną powrotną, zawory wentylacyjne, spray do odkażania, płyny do czyszczenia skraplacza, spray do czyszczenia styków elektrycznych, smary na bazie miedzi, smary suche w sprayu, oleje wazelinowe, łożyska SKF wentylacyjne, uszczelka teflonowe, gumowe, uszczelniacze silikonowe, silikon uniwersalny, klej montażowy, taśmy izolacyjne elektryczne, taśmy kablowskie, taśmy wentylacyjne PP, oleje sprężarkowe syntetyczne, mineralne, czynniki chłodnicze R407C, R-410a, R-134a, R 404,

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza usunięcie z materiałów eksploatacyjnych czynniki chłodnicze.

Pytanie nr 2

punkcie 5 opis przedmiotu zamówienia zamawiający zobowiązał wykonawcę do stosowania materiałów eksploatacyjnych między innymi filtrów powietrza, Moje pytanie : po czyjej stronie jest utylizacja zużytych filtrów i pozostałych materiałów eksploatacyjnych ?

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w celu serwisowym wentylacji i klimatyzacji następujących materiałów eksploatacyjnych m.in. takich jak: filtry powietrza (wymieniane po roku eksploatacji urządzenia) G3, G4, G6, G7, G9, absolutne Hepa, paski SPA, SPZ, XPA, bezpieczniki elektryczne, styczniki elektryczne do wentylatorów i klimatyzatorów, przekaźniki elektromagnetyczne, siłowniki do przepustnic wielopłaszczyznowych i ze sprężyną powrotną, zawory wentylacyjne, spray do odkażania, płyny do czyszczenia skraplacza, spray do czyszczenia styków elektrycznych, smary na bazie miedzi, smary suche w sprayu, oleje



wazelinowe, łożyska SKF wentylacyjne, uszczelka teflonowe, gumowe, uszczelniacze silikonowe, silikony uniwersalne, klej montażowe, taśmy izolacyjne elektryczne, taśmy kafleksowe, taśmy wentylacyjne PP, oleje sprężarkowe syntetyczne, mineralne, czynniki chłodnicze R407C, R-410a, R-134a, R 404, kontrast UV do wykrywania nieszczelności, uszczelniacze do klimatyzacji z teflonem w tubie, farby antykorozyjne, rozcieńczalniki do farb, benzyna ekstrakcyjna, neutralizatory kwasu w olejach w układzie chłodniczym

Odpowiedź: Utylizacja zużytych filtrów i innych zużytych materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Wykonawcy Serwisu.

Pytanie nr 3

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 15 i 16 pisze : na wartość faktury będą składały się ceny jednostkowe za wykonanie usługi serwisowej konkretnych urządzeń , natomiast formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ) nie zawiera cen jednostkowych tylko ogólna sumę .Moje pytanie jak zamawiający zamierza rozliczyć usługę w przypadku zmiany ilości przeglądanych urządzeń ?

15. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony przez Wykonawcę (co 6 miesięcy), zbiorczy protokół serwisowy potwierdzonego przez Administratorów budynków lub inspektora nadzoru. Na wartość faktury będą składały się ceny jednostkowe za wykonanie usługi serwisowej konkretnych urządzeń, które były serwisowane w okresie ostatnich 6 - ciu miesiącach trwania usługi pomnożone przez ich ilość. 16. Pominięcie w usłudze serwisowej i protokole, któregośkolwiek z wymienionych w tabeli urządzeń lub niesumienne wykonanie usługi w zakresie konkretnego urządzenia, może spowodować obniżenie miesięcznego wynagrodzenia o kwotę wynikającą z Formularza cenowego.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje kolumnę „cena jednostkowa brutto” do załącznika nr 1 do SIWZ.

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządził: inż. Jan Wróblewski, mgr Katarzyna Sądziej

SPECJALISTA
mgr inż. Jan Wróblewski