



REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.4.2022

Rumia, dnia 04.03.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Remont boiska piłkarskiego ORLIK przy ul. Świętopełka w Rumii.”

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 17.02.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00061062/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 03.03.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00074415/01

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Zamawiający opisując wymagania odnośnie trawy syntetycznej zasadnie zażądał trawy o włóknie teksturowanym, kręconym. Włókna w tej technologii najczęściej są tuftowane dużo gęściej (więcej pęczków/m²), ale mniej jest włókien w pęczku. Zazwyczaj przyjmuje się 8 włókien/pęczek (4 włókna/splot) co powoduje niższy dtex (ok. 7 500 – 8 000) niż w trawach z włóknem prostym.

Żądanie dtexu o wartości co najmniej 11,000 bez podania ilości włókien składających się na dtex jest niemożliwy do spełnienia przy tej technologii tuftowania dla większości producentów.

Przypominamy, że dtex jest wagą 10,000 mb włókna składającego się na splot danej trawy. Ze względu na przyjętą metodę produkcji, przyjmuje się 4 włókna w splocie (8 włókien/pęczek), 6 włókien w splocie (12 włókien /pęczek) oraz 8 włókien/splot (16 włókien/pęczek). Wnosimy więc o korektę dtex w następujący sposób:

- Dtex 7 500/4 włókien
- Dtex 11 000/6 włókien
- Dtex 14 500/8 włókien

Takie określenie dtexu umożliwi start większości traw z włóknem teksturowanym, przy jednoczesnym zapewnieniu standardu jakościowego.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Na boisku Orlik będą się odbywały tylko rozgrywki piłkarskie na szczeblu amatorskim, bez jakiegokolwiek kategorii rozgrywek. Zdaniem Zamawiającego obecne zapisy odnośnie parametrów trawy są wystarczające dla zapewnienia standardu jakościowego na tym poziomie.

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w ww. zakresie bez zmian.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie ilości kostki do wymiany/ ilość nowej kostki związku z tą inwestycją.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga wymiany kostki ani też nie przewiduje na etapie realizacji inwestycji wymiany kostki.

Natomiast zgodnie z opisem do rysunku nr 3 zawarta jest informacja w pkt 4: Otwór w nawierzchni po wyciętym słupie należy zabetonować.

Z poważaniem

Iwona Miklewska-Szczygieł
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych