

Protokół narady koordynacyjnej GK.6630.415.2021

z dnia 2022-04-25

1. Przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2. Wnioskodawca: **USŁUGI PROJEKTOWE Budownictwo, Drogownictwo,
Instalacje**

Dworcowa 5d/7

99-100 Łódź, czysta

3. Inwestor: **Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim**

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

4. Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Bogusława Jakubiak - Kierownik Referatu PODGiK**

5. Autor opracowania: **Jerzy Szymański, Jacek Gawlik**

6. Podstawa prawna uzgodnienia: Na podstawie art. 7d ust. 2, art. 28b, art. 28c oraz art. 28d - ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami).

7. Przy wytyczeniu projektu proszę zabezpieczyć znaki geodezyjne. Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. Kto wbrew przepisom ww. art. niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu znaków geodezyjnych podlega karze grzywny.

8. Lokalizacja: **Konstantynów Łódzki, ul. Srebrna Polana**

Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obręb
011	17	2/35	1008011	K-17
011	17	2/34	1008011	K-17

9. Opis przedmiotu narady: **Projekt linii oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji deszczowej.**

1 sieć kanalizacyjna

2 sieć elektroenergetyczna

10. Lista instytucji, uwagi, zalecenia, stanowisko wraz z podpisem uczestników narady koordynacyjnej :

Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko uzgadniającego Data
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice		
Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o.		

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Łodzi		
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Łodzi	2 Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy prowadzić ściśle zachowując normatywne odległości od skrajnych elementów uzbrojenia. Przed przystąpieniem do realizacji należy powiadomić Gazownię w Pabianicach. Na etapie realizacji w przypadku wystąpienia kolizji rozwinąć ją uzyskując uzgodnienie w Gazowni w Pabianicach.	Maja Lewińska 2022-04-21 13:39:32
Wydział Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach	1 brak uwag	Małgorzata Borowiec-Mondzielewska 2022-04-21 14:44:30
Służba Ochrona Zabytków	1 brak uwag	Sławomira Ruta 2022-04-25 13:20:16
Netia S.A	1 brak uwag	Tomasz Kluska 2022-04-20 13:47:36
Urząd Miasta Konstantynów Łódzki		
Toya Sp. z o.o.	2 Przed terminem rozpoczęcia robót należy uaktualnić na mapach naniesienia uzbrojenia podziemnego w Dziale Technicznym TOYA Sp. z o.o.; W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną roboty prowadzić ściśle pod nadzorem upoważnionych przedstawicieli TOYA Sp. z o.o. O terminie rozpoczęcia inwestycji należy poinformować z 14-dniowym wyprzedzeniem Dział Techniczny TOYA Sp. z o.o.;	Sylwester Smolarz 2022-04-22 11:16:55
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi	1 brak uwag	Marzena Olejnik 2022-04-21 08:55:07

WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH		
Veolia Energia Łódź S.A.		
T-MOBILE POLSKA S.A.		
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi		
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu		
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi		
PKP Energetyka S.A Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej		

Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej :