

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

## CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



### Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

Tel. +48 83 342 60 71

21-500 Biała Podlaska

Fax. +48 83 342 29 13

Polska

e-mail sekretariat@bwikwodkan.pl

<http://www.bwikwodkan.pl/>

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Znak Sprawy Q CZ-PRZ/ 3 /2020

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

#### (SIWZ)– CZĘŚĆ I

#### Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

dla przetargu nieograniczonego na dostawy

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn.zm.)

powyżej 214 000 Euro

**Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1 w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

Zatwierdzam: 06.04.2020r.

**PREZES ZARZĄDU**  
BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o.  
w Białej Podlaskiej

*mgr inż. Janusz Bystrzyński*

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

**Zamawiający** informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu **platformy zakupowej**. Oznacza to, że cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

<https://platformazakupowa.pl/pn/bwikwodkan>

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawca zakładać konta. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji:

- Google Chrome,
- Mozilla FireFox,
- Internet Explorer.

Dodatkowo, ważny kwalifikowany podpis elektroniczny – wymóg prawny w całej Unii Europejskiej.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 17.00 pod nr tel.: +48 22 101 02 02.

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

<b>I.p.</b>	<b>Oznaczenie Części</b>	<b>Nazwa Części</b>
1	Część I	Instrukcja dla Wykonawców (IDW).
2	Część II	Wzór umowy.
3	Część III	Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)



Spis treści:

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.....	1
CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.....	6
1. Nazwa i adres Zamawiającego.....	6
2. Definicje i podstawa prawna.....	6
3. Tryb udzielania zamówienia.....	8
4. Opis przedmiotu zamówienia.....	9
5. Termin wykonania zamówienia.....	10
6. Zamówienia częściowe.....	10
7. Zamówienia powtórzone.....	10
8. Informacja o ofercie wariantowej.....	10
9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymagane od wykonawców środki dowodowe oraz podstawy wykluczenia.....	11
10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.....	12
11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.....	20
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.....	21
13. Wadium.....	21
14. Termin związania ofertą.....	24
15. Opis sposobu przygotowania oferty.....	24
16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.....	29
17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.....	30
18. Miejsce i termin otwarcia ofert.....	30
19. Tryb otwarcia ofert.....	31
20. Opis sposobu obliczenia ceny.....	31
21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.....	32
22. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.....	34
23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.....	34
24. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.....	35
25. Zaliczka na poczet wykonania zamówienia.....	37
26. Umowa ramowa, aukcja elektroniczna, zamówienia częściowe.....	37
27. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.....	37

28. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.....	38
29. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ .....	39
30. Zebranie Wykonawców.....	39
31. Oferta z rażąco niską ceną.....	39
32. Uzupełnienie oferty.....	40
33. Tryb oceny ofert.....	40
34. Wykluczenie Wykonawcy.....	41
35. Odrzucenie oferty .....	41
36. Unieważnienie postępowania .....	41
37. Środki ochrony prawnej .....	42
38. Podwykonawstwo.....	43
39. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO .....	43
40. Wykaz załączników do niniejszych IDW.....	45
Załącznik nr 1.....	46
Wzór Formularza Oferty.....	46
Załącznik nr 1A do Oferty.....	51
Załącznik nr 3.....	95
Załącznik nr 4.....	98
Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.....	98
Załącznik nr 6.....	102
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.....	102
Załącznik nr 7.....	105
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.....	105
Załącznik nr 8.....	107
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.....	107



## CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

### 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

**Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.**

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

NIP 5370001388

Regon 030107507

KRS 0000088316

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy: 66 819 000,00 PLN

tel.: +48 83 342 60 71 do 73

fax.: +48 83 342 29 13

e-mail: sekretariat@bwikwodkan.pl

<http://www.bwikwodkan.pl/>

### 2. Definicje i podstawa prawna.

Na potrzeby niniejszej SIWZ definiuje się:

**Cykl życia –** należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie;

**Dostawy –** należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;

**ESPD –** Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD);

- JEDZ** – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
- Kierownik Zamawiającego** – osoba lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania Zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez Zamawiającego;
- Oferta Częściowa** – oferta przewidująca, zgodnie z treścią SIWZ wykonanie części zamówienia publicznego (Zadania);
- Platforma Zakupowa** – należy przez to rozumieć system elektroniczny, za pomocą którego prowadzone jest niniejsze postępowanie, służący w szczególności do przekazywania ofert, dokumentów, oświadczeń w tym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Operatorem platformy jest OpenNexus Sp. z o. o.
- Postępowanie przetargowe** – postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy;
- RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- SIWZ** – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, składająca się z:
- Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  - Część II Wzór Umowy
  - Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
- Ustawa p.z.p.** – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.);
- Wykonawca** – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
- Zamawiający** – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, obowiązana do stosowania Ustawy p.z.p.;

### Podstawowe akty prawne:

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2453);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 poz. 2450);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 poz. 2449);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji (Dz. U. z 2016 poz. 1227 z późn. zm);
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia Środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 poz. 1992)

### 3. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm), w dalszej części SIWZ zwanej Ustawą p.z.p. o wartości szacunkowej powyżej 214 000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 poz. 2450).
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej - <https://platformazakupowa.pl/pn/bwikwodkan> od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.





#### 4. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1 w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”.  
Miejsce Dostawy: Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.  
ul. Narutowicza 35a w miejscowości Biała Podlaska.
2. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz wykonawców wyłonionych dla niżej wymienionych kontraktów na roboty, usługi i dostawy dotyczących Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

L.p.	Postępowanie przetargowe	
	Tytuł	Typ
a.	Działania informacyjne i promocyjne	Kontrakt na usługi
b.	Przebudowa i modernizacja instalacji zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej	Kontrakt na roboty z projektowaniem
c.	Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej	Kontrakt na roboty z projektowaniem
d.	Przebudowa i modernizacja przepompowni centralnej w Białej Podlaskiej	Kontrakt na roboty z projektowaniem
e.	System wizualizacji urządzeń i procesów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej	Kontrakt na usługi
f.	Budowa zintegrowanego systemu GIS do zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w Białej Podlaskiej	Kontrakt na usługi
g.	Dostawa koparko-ładowarki z oprzyrządowaniem; dostawa ciągnika rolniczego trakcyjnego z osprzętem	Kontrakt na dostawy

3. W ramach niniejszego zamówienia przewidziano realizację dostawy samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan - szt.1
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III Opis Przedmiotu Zamówienia niniejszej SIWZ.
5. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługę

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wówczas Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

6. W przypadku użycia w niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Ilekroć w SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV	Opis
34000000-7	Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34144000-8	Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

#### 5. Termin wykonania zamówienia.

1. Termin wykonania dostawy wynosi - do 300 dni od daty podpisania Umowy + minimum 730 dni okresu gwarancji i/lub rękojmi
2. Dostawy wraz z wynikającymi z Umowy świadczeniami realizowane będą zgodnie z Harmonogramem, przedstawionym przez Wykonawcę Zamawiającemu, do 14 dni od daty podpisania Umowy.

#### 6. Zamówienia częściowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### 7. Zamówienia powtórzone.

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień powtórzonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy p.z.p.

#### 8. Informacja o ofercie wariantowej.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymagane od wykonawców środki dowodowe oraz podstawy wykluczenia.**

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy p.z.p, spełniają następujące warunki:
  - 1). nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1) i 8) Ustawy p.z.p.;
  - 2). spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SIWZ, dotyczące:
  - 1). Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów,
  - 2). Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
  - 3). Zdolności technicznej lub zawodowej,
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia określonych warunków udziału w postępowaniu:
  - 1). Warunek, o którym mowa w punkcie 9.2.2) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
    - (i) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej - 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion zł);
    - (ii) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej - 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion zł);
  - 2) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.2.3) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
    - (i). Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę, co najmniej dwóch pojazdów specjalistycznych do monitoringu sieci wod-kan, identycznych jak będący przedmiotem dostawy niniejszego Przedmiotu Zamówienia.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w siwz, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
5. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest dzień wolny od pracy, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po dniu publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

**10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.**

1. Wykonawca składa Ofertę w niniejszym postępowaniu, sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** niniejszej SIWZ, wraz z wypełnionym:

- 1) formularzem parametrów technicznych, sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 1A** niniejszej SIWZ.
- 2) oświadczeniem, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu KE wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE; Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 3) wymaganymi załącznikami:
  - a. Wykonawca w związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, złoży Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** niniejszej SIWZ;

**(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).**

- b. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 9.3.1a) + b) odpowiednio dla oferowanego przez Wykonawcę Zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć prawidłowo wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – Część IV – Kryteria kwalifikacji tabela B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa ( pkt.5) i pkt.6) ) oraz złożyć, na wezwanie Zamawiającego dowody potwierdzające spełnienie tych warunków.
- c. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 9.3.2a) + b) odpowiednio dla oferowanego przez Wykonawcę Zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć prawidłowo wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – Część IV – Kryteria kwalifikacji tabela C: Zdolność techniczna i zawodowa, wiersz pierwszy (pkt 1b i pkt.10)) lub załączony do niego Wykaz wykonanych dostaw, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 2a** niniejszej SIWZ, oraz złożyć na wezwanie Zamawiającego dowody potwierdzające spełnienie tego warunku.

We wskazanej części JEDZ lub załączonym do niego Wykazie wykonanych dostaw należy podać informacje na temat: ich rodzaju, wartości, daty (rozpoczęcia i

zakończenia), miejsca wykonania i podmiotów (nazwa, siedziba, informacje teleadresowe), na rzecz których dostawy te zostały wykonane.

2. Informacje zawarte w oświadczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), będą stanowić wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

Informacje dotyczące składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia:

- 1). Wykonawca ma do wyboru dwie możliwości wypełnienia JEDZ:
    - a). Za pośrednictwem edytowalnej wersji formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) pobranego ze strony Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/>
    - b). Za pośrednictwem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ - ESPD (pod adresem: <https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl/>). Należy wybrać opcję „Jestem wykonawcą”, a następnie opcję „Stworzyć odpowiedź”. Korzystając z wyżej wymienionego narzędzia aktywne są wszystkie pola formularza.
  - 2). Formularz JEDZ należy złożyć z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu Platformy Zakupowej  
<https://platformazakupowa.pl/pn/bwikwodkan>
  - 3). Tryb przekazania JEDZ dotyczy oświadczeń JEDZ dotyczących wszystkich podmiotów zobowiązanych do ich złożenia, tj. :
    - a). Wykonawcy,
    - b). każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  - 4). Każde z tych oświadczeń JEDZ podpisane jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, którego dany JEDZ dotyczy. Każde z oświadczeń JEDZ winno być zapisane jako odrębny plik.
  - 5). Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np.: Konsorcjum), Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w zakresie w jakim na ich zasoby się powołuje, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu, składa dla każdego z nich:
    1. dotyczące tych podmiotów, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu KE wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE;

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

2. zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia zasobów, na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do SIWZ, podając:
  - a. zakres udostępnianych zasobów,
  - b. sposób wykorzystania udostępnianych zasobów,
  - c. zakres i okres udziału tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, oraz
  - d. zakres realizacji części przedmiotu zamówienia, której dotyczą udostępniane moje zasoby, odnoszące się do warunków udziału, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca.
  
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w przypadku gdy Podwykonawcy ci są mu znani, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa dla każdego z tych Podwykonawców, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu KE wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE;

Przy wypełnianiu formularza **JEDZ** Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:

<https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz>

W celu złożenia JEDZ Wykonawca powinien:

- a) pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie „**JEDZ**” (zapisać na swoim komputerze);
- b) wejść na stronę <https://espd.uzp.gov.pl/>
- c) wybrać język polski klikając: „**pl Polski**”;
- d) wybrać opcję „**Jestem wykonawcą**”;
- e) wybrać opcję „**zaimportować ESPD**”;
- f) załadować (zaimportować) dokument – plik **JEDZ** wcześniej pobrany ze strony Zamawiającego i zapisany na swoim komputerze – klikając „**Przeglądaj**”, następnie wybrać plik;
- g) postępować zgodnie z instrukcjami w narzędziu;
- h) po wypełnieniu, **JEDZ** należy złożyć wraz z ofertą na Platformie zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/bwikwodkan>.

Zamawiający nie ma obowiązku załączania formularza JEDZ do SIWZ w przypadku, gdy ogłoszenie o zamówieniu zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Oświadczenie z wykorzystaniem formularza JEDZ jest obowiązkowe w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Zgodnie z art. 10a Ustawy p.z.p. w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt. 1

składanego na formularzu JEDZ, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1, pkt 23 Ustawy p.z.p., zgodnie z art. 24, ust. 11 Ustawy p.z.p. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa: w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 Ustawy p.z.p., albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy p.z.p., przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).**

7. Wykonawca, którego Oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ:

1) W zakresie punktu 9.3.1.

- a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

**(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa),**

- b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

**(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).**

**Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.**

2) W zakresie punktu 9.3.2.

- a) wykaz dostaw wykonanych – załącznik 2A , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

- 3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia:

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć prawidłowo wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – Część III Podstawy wykluczenia oraz złożyć, na wezwanie Zamawiającego dowody potwierdzające spełnienie tych warunków.:

- a. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy p.z.p. oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

**(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).**

- b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

**(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).**

- c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji



właściwego organu;

**(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).**

- d. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

**(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).**

- e. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6;

**(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).**

- f. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7;

**(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).**

- g. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8;

**(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).**

8. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
9. Zgodnie z art. 22a Ustawy p.z.p. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

11. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 pkt 1) i 8) Ustawy p.z.p.
12. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.
13. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 10. nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
  - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane: sytuację finansową lub ekonomiczną lub zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt.9.2.2. i 9.2.3.IDW niniejszego siwz.
14. Stosownie do treści § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 z późn. zm.):
  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.7.3) b +10.7.3) d składa dokument lub dokumenty, wystawione kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
    - b) W zakresie pkt 10.7.3) a dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
  2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.7.3) b +10.7.3) d powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  3. Dokument, o którym mowa w pkt. 10.7.3) a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
15. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r. (sygn. C-387/14), gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem (konsorcjum), doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.

Ponadto: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy p.z.p., będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności:

- 1). zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - 2). sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  - 3). zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
16. Zamawiający zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy p.z.p. dla potwierdzenia spełnienia braku podstaw do wykluczenia skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.
17. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy p.z.p., tj.:
- 1). Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dn. 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2344 z późn. zm.);
  - 2). Wykonawcy który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  - 3). Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-4 co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
  - 4). Wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

18. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę, elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.
19. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
20. Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być złożony przy użyciu zestawów kryptograficznych funkcji skrótu SHA-2
21. Na podstawie art. 24aa. Ustawy p.z.p. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

#### **11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/bwikwodkan> pod nazwą:  
Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1,  
w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje” w odniesieniu do wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
4. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Szczegółowe informacje dot. Platformy zakupowej znajdują się z rozdz. 15 SIWZ IDW.

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1320 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r poz. 1126 z późn. zm.).
8. Przesłanie korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
9. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

## 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 ) jest Pan Janusz Bystrzyński:  
  
tel. nr +48 83 342 60 71 do 73,wew. 124, kom. 885 886 012,  
  
e-mail: [j.bystrzynski@bwikwodkan.pl](mailto:j.bystrzynski@bwikwodkan.pl) ; [sekretariat@bwikwodkan.pl](mailto:sekretariat@bwikwodkan.pl)
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

## 13. Wadium.

1. Wysokość wadium.
  - 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium
  - 2) Wadium dla niniejszego Zamówienia wynosi 20 000,00zł(dwadzieścia tysięcy złotych)
2. Forma wadium.
  - 1). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
    - a) pieniądzu;
    - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 1 lutego 2019r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310 z późn. zm.).

2). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy:

- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu
- c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem,
- d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
- e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia,
- f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
  - (i) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub
  - (ii) Wykonawca, którego wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
  - (iii) Wykonawca, którego wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
  - (iv) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- g) określenie miejsca rozstrzygnięcia sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

91 1020 4476 0000 8602 0378 6605

w banku: PKO Bank Polski SA

Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” - przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- 2). Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale dołączonym do oryginału oferty.
4. Termin wniesienia wadium.
- 1). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
  - 2). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
  - 3). Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
  - 4). Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą.
5. Zwrot wadium.
- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy p.z.p.
6. Zatrzymanie wadium.
- 1). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania Oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
  - 2). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
    - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### 14. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### 15. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania ogólne.
  - 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
  - 2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  - 3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy p.z.p.
  - 4) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 30 października 2017r. Kodeks Karny (Dz. U z 2017 poz.2204, z 2018 poz. 20, 305, 663) art. 297) art. 297, §1: „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
  - 5) Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami SIWZ i Ustawy p.z.p.
  - 6) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert , spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
  - 7) Oferta winna być sporządzona na **Formularzu oferty**, stanowiącym **Załącznik nr 1** do SIWZ.
  - 8) Wraz z ofertą Wykonawca składa wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.



- 9) Oferta wraz z załącznikami składana jest w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą Platformy Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/bwikwodkan>
- 10) Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
- 11) Oferta (wraz m.in. z Formularzem Parametrów Technicznych, JEDZ) oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego również składane są w oryginale. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć w formie oryginału. Oświadczenia o których mowa w rozdz. 10.7.3) lit. e + g również składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 12) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 13) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 14) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
- 15) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt. 14), następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
- 16) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 17) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 18) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 0 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
- 19) Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.

- 20) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1010 z późn. zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy p.z.p. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje podawane podczas otwarcia ofert tj. m.in.: dane Wykonawcy, informacje dot. ceny, okresu gwarancji. W przypadku, gdy wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wówczas Zamawiający nie uzna ich za tajemnicę przedsiębiorstwa i będą mogły być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
- 21) W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

## 2. Informacje dot. Platformy zakupowej.

- 1) Postępowanie dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bwikwodkan.pl/> na platformie zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/bwikwodkan> i pod nazwą:

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1 w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”.

- 2) Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”.  
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> (w stopce strony) oraz uznaje go za wiążący.
- 3) Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu, tj.:
- (a) W zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego - w przypadku, kiedy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu logowania użytkownika do Systemu;
- (b) Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, i akceptacji rejestracji przez administratora systemu Wykonawca otrzymuje e-maila z hasłem dostępowym informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy;

- (c) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez System;
- (d) Wykonawca (jeżeli dotyczy: podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia) składa (składają) ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników) określonych w SIWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany; Wykonawca opisuje załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonego dokumentu jest komunikat systemowy „Plik został wczytany”.

Po zapisaniu, plik jest widoczny w systemie jako zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieści niewłaściwy plik może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń”.

- (e) Wykonawca (jeżeli dotyczy: podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia) składa (składają) ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też oferta nie jest widoczna do momentu odszyfrowania przez Zamawiającego, które następuje w terminie otwarcia;
  - (f) Wykonawca może także samodzielnie wycofać złożony przez siebie dokument. W tym celu w zakładce „Załączniki” należy skorzystać z polecenia „Usuń”, zaznaczając uprzednio wybrany przez siebie plik z dokumentem.
- 4) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów we wszystkich formatach wskazanych w odpowiednim rozporządzeniu tj.: TSL, XMLsing, XAdES, PAdES, CAdES, XMLenc.
  - 5) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 27.06.2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1320 z późn. zm.) określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
    - (a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
    - (b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor co najmniej dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania nie gorszej niż 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
    - (c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.;
    - (d) włączona obsługa JavaScript;
    - (e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
  - 6) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xlc, .xlsx, .jpg, .png.
  - 7) Wykonawca może skompresować dokumenty do jednego pliku archiwum (ZIP).

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

- 8) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w jednym pliku (ZIP), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.
- 9) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 27.06.2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1320 z późn. zm.), określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
  - (a) Plik (pliki) załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otwarcenia pliku/plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert – w terminie otwarcia ofert;
  - (b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. Za datę wpływu przyjmuje się datę i czas czytania do Systemu na Platformie zakupowej.

### 3. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej IDW;
- b) Formularz Parametrów Technicznych, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 1A** do niniejszej IDW;
- c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia **załącznik nr 2** do niniejszej IDW;
- d) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 2A** do niniejszej IDW;
- e) Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej IDW;
- f) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszej IDW;
- g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
- i) Dokument potwierdzający wniesienie wadium;

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

j) Wyjaśnienia dotyczące wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje (jeżeli dotyczy) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z zapisami art. 8 ust. 3 Ustawy p.z.p.

3.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do niniejszej IDW), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy p.z.p.

3.2. Zmiana oferty, wycofanie oferty

1). Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/bwikwodkan>

4. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### UWAGA

Dokumenty są składane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Platformy, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

#### 16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia	19.05.2020r	do godz.	11.00
---------	-------------	----------	-------

2. Oferta wraz z JEDZ oraz wymaganymi załącznikami składana jest w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego typu podpisu (zgodnie z art. 10a Ustawy p.z.p.) za pomocą Platformy Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/bwikwodkan>

3. Wykonawca składa ofertę w następujący sposób:

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Wykonawca w zakładce „Załączniki” dodaje załączniki określone w pkt 10.7.3). lit. a) ÷ j) SIWZ, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez polecenie „Dodaj załącznik”, wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany oraz opisanie nazwy identyfikującej załącznik. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”.

Potwierdzeniem prawidłowo złożonego załącznika (dodania załącznika) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został wczytany”, po każdej prawidłowo wykonanej operacji (wczytania załącznika).

O terminie złożenia oferty/załączników/dokumentów decyduje czas pełnego przepracowania transakcji na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

4. Po upływie ww. terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

**UWAGA**

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

5. Obowiązek złożenia ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również dokumentów składanych na wezwanie w trybie art. 26 Ustawy p.z.p.

**UWAGA.**

Złożenie ofert na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne.

**17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.**

1. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy Zakupowej może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę (dokument/załącznik).
2. Wykonawca za pośrednictwem Platformy może samodzielnie usunąć wczytany przez siebie załącznik/załączniki. W tym celu w zakładce „Załączniki” Wykonawca korzysta z polecenia „Usuń” po wybraniu odpowiedniego załącznika/ów.
3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

**18. Miejsce i termin otwarcia ofert.**

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1  
Część I – Instrukcja dla Wykonawców

**Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.**

ul. Narutowicza 35A  
21-500 Biała Podlaska  
POLSKA

2. Otwarcie ofert nastąpi:

W dniu	19.05.2020 r.	o godz.	11.05
--------	---------------	---------	-------

3. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/bwikwodkan>
4. Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z jego/ich upublicznieniem na Platformie Zakupowej Zamawiającego.
5. Odszyfrowanie ofert jest jawne.

**19. Tryb otwarcia ofert.**

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Przedmiotu Zamówienia.
2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen, okresu gwarancji, terminu wykonania, warunki płatności zawartych w ofertach.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce „Załączniki” (należy zaznaczyć dokument i kliknąć „pobierz”) informacje dotyczące:
  - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - 3) cen zawartych w ofertach, termin gwarancji, termin wykonania i warunki płatności

**20. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
2. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178.), tzn.: Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

4. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT i/lub podatku akcyzowego i/lub ceł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i który na Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką podatku VAT, Zamawiający na etapie porównywania i oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT i/lub podatek akcyzowy i/lub cło, zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy p.z.p. mówiący o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019r. poz. 178 z późn. zm.).. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
5. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do IDW niniejszego siwz.
6. Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ, tj.: we Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
  - 1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
  - 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w poniższy sposób będzie oceniać oferty w przypadku poszczególnych kryteriów:

Lp.	Kryterium	Waga
1	Cena Oferowana (CO)	80%
2	Termin Dostawy (TD)	20%

- 1) Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane.
  - 2) Oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Sposób oceny ofert w kryterium (CO), „Cena Oferowana”
    - 1) Oferty w kryterium „Cena Oferowana” zostaną ocenione według wzoru:



W przypadku kryterium "**Cena Oferowana**" Zamawiający oceni wartość wyrażoną w PLN oferowanej Ceny oferty brutto. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$Pi(CO) = \frac{CO \min}{CO i} \times 80$$

gdzie:

Pi(CO) ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena Oferowana";

CO min najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

CO i cena brutto oferty "i";

2) Maksymalna ilość przyznanych punktów w kryterium „**Cena Oferowana**” wynosi **80**

#### 4. Sposób oceny ofert w kryterium (TD) „**Termin Dostawy**”

1) Oferty w kryterium „Termin Dostawy” zostaną ocenione według wzoru.

2) Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$Pi(TD) = \frac{TD \min}{TD i} \times 20$$

gdzie:

Pi(TD) ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Termin Dostawy”;

TDmin najkrótszy Termin Dostawy w kryterium „Termin Dostawy”; spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

TDi Termin Dostawy w kryterium „Termin Dostawy”; oferty "i";

3) Maksymalna ilość przyznanych punktów w kryterium „**Termin Dostawy**” wynosi **20**

5. Ocenę końcową będzie stanowić suma punktów uzyskanych za cenę i termin dostawy wyliczonych zgodnie ze wzorami określonymi w pkt 21.3, 21.4

6. Maksymalna ilość przyznanych punktów wynosi **100**

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

## **22. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania**

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, o:
  - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
  - 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
  - 4) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
  - 5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
  - 6) unieważnieniu postępowania- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 24.3.1 i 4-6, na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.
6. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

## **23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.**

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy p.z.p., w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

- 1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
  - 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy p.z.p. nie stanowią inaczej;
  - 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; oraz
  - 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w Ofercie.
3. Umowa jest zawarta na czas określony.
  4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 144 Ustawy p.z.p.
  5. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na zasadach i w trybie wskazanych w części II niniejszej SIWZ.
  6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  8. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

**24. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

1. Informacje ogólne.
  - 1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  - a) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w Ofercie.
    - 1) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później, niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  - 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
    - a) pieniądzu;



„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - c) gwarancjach bankowych;
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 1 lutego 2019r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; ;(Dz.U z 2019, poz.310)
- 2) Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
- a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  - b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
  - c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
- 3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN
- 4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

91 1020 4476 00008602 0378 6605

w banku: PKO Bank Polski SA

- 5) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 7) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
  - b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu
  - c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem,

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

- d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
  - e) utrzymania ważności w 100% gwarancji i/lub poręczenia w terminie co najmniej 30 dni po wydaniu przez Zamawiającego Świadczenia Przejęcia dla niniejszego kontraktu.
  - f) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
  - g) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  - h) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
- 8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy p.z.p.
- 9) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Ustawy p.z.p.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznanie przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane, potwierdzone protokołem odbioru.
  - 2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
  - 3) Kwota, o której mowa w ust. 2 powyżej, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

#### **25. Zaliczka na poczet wykonania zamówienia**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

#### **26. Umowa ramowa, aukcja elektroniczna, zamówienia częściowe**

- 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

#### **27. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.**

- 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami zawartymi w pkt

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

- 9.3. oraz złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do Wykluczenia, dla każdego z partnerów osobno.
3. Potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa Partnerów będą oceniane łącznie, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
  4. Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
  5. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z Partnerów musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.
  6. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i winna prawnie wiązać wszystkich Partnerów.
  7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
  8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, są zobowiązani przyjąć formę prawną konsorcjum i zawrzeć umowę cywilno-prawną regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją Zamawiającemu. Taka umowa cywilno-prawna powinna zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia dotyczące:
    - 1) Określenia celu i przedmiotu umowy;
    - 2) Oznaczenia czasu trwania umowy obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu;
    - 3) Ustanowienia lidera (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu) i jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich partnerów razem i każdego z osobna;
    - 4) Określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności partnerów względem Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu;
    - 5) Wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek partnera Konsorcjum do czasu wykonania zamówienia;
    - 6) Określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego partnera;
    - 7) Zakazu wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

**28. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

### 29. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 1a Ustawy p.z.p.
2. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/ Informacje” poprzez polecenie „Dodaj pytanie / komentarz”. Zamawiający zamieści treść pytań (bez ujawnienia źródła) wraz z wyjaśnieniami na Platformie w zakładce „Załączniki” (należy zaznaczyć dokument i kliknąć „pobierz”).
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.4-6 Ustawy p.z.p. Dokonaną zmianę Zamawiający umieszcza na Platformie w zakładce „Załączniki” (należy zaznaczyć dokument i kliknąć „pobierz”) oraz przesyła wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
6. Nie udziela się żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego.

### 30. Zebranie Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

### 31. Oferta z rażąco niską ceną.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy w formie pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
  - 1) Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2019r. poz. 1564 z późn. zm.);
  - 2) Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
  - 3) Wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
  - 4) Wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

- 5) Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku gdy całkowita cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
  - 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy p.z.p. lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 33.1. chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
  - 2) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 33.1.
3. Zamawiający odrzuca ofertę:
  - 1) Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub
  - 2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

### 32. Uzupełnienie oferty.

1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy, do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

### 33. Tryb oceny ofert.

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
  - 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
  - 2) Zamawiający poprawi w ofercie:



„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## 2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

- 1) Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p.

## 3. Sprawdzanie wiarygodności ofert

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
- 2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) Ustawy p.z.p.

## 34. Wykluczenie Wykonawcy.

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1) i 8) Ustawy p.z.p.
2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## 35. Odrzucenie oferty

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy p.z.p.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli Oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## 36. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 Ustawy p.z.p.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

- 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
- 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

### 37. Środki ochrony prawnej

#### 1. Informacje ogólne.

- 1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p.. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy p.z.p.
- 2) Środkami ochrony prawnej są:
  - a) odwołanie,
  - b) skarga do sądu.

#### 2. Odwołanie.

- 1). Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie u.p.z.p. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, w następujących terminach:
  - a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 u.p.z.p. zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
  - b) 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
  - c) wobec czynności innych niż wymienione w punktach 37.2.1) i 37.3.1) – 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
- 2). Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-198 Ustawy p.z.p.

#### 3. Skarga do sądu.

- 1). Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

- 2). Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g Ustawy p.z.p.
4. Szczegółowo kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale VI Ustawy p.z.p.

### **38. Podwykonawstwo.**

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia,której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
2. Wskazanie niniejszego winno nastąpić w Formularzu Oferty oraz JEDZ Część IV C. Zdolność techniczna i zawodowa pkt 10).
3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom będą miały zastosowanie zapisy art. 143b, 143,c, Ustawy p.z.p.

### **39. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO**

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  - 1). administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
**Zamawiający:**  
**Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.**  
**ul. Narutowicza 35A**  
**21-500 Biała Podlaska**  
**Polska**
  - 2). inspektorem ochrony danych osobowych w Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o. jest Pani/Pan Rafał Kozłowski
  - 3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1 w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” - Znak Sprawy OCZ-PRZ/ 3 /2020;
  - 4). odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.:

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1 w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1



kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” - Znak Sprawy OCZ-PRZ/ 3 /2020 w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm ), dalej – Ustawa p.z.p.;

- 5). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawa p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1 w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” - Znak Sprawy OCZ-PRZ/ 3 /2020 a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6). W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w umowie o dofinansowanie Przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” oraz odrębnych przepisach dotyczących archiwizacji danych, określonych w wytycznych dotyczących danego projektu.
- 7). obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy p.z.p.;
- 8). w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 9). posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*\*;
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10). nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

#### 40. Wykaz załączników do niniejszych IDW.

1. Załącznikami do niniejszej IDW są:
  - 1). Załącznik nr 1                      Wzór Formularza Oferty
  - 2). Załącznik nr 1A                    Wzór Formularza Parametrów Technicznych
  - 3). Załącznik nr 2                    Wzór – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
  - 4). Załącznik nr 2A                    Wzór wykazu wykonanych dostaw
  - 5). Załącznik nr 3                    Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów
  - 6). Załącznik nr 4                    Wzór - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
  - 7). Załącznik nr 5                    Wzór Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.)
  - 8). Załącznik nr 6                    Wzór - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
  - 9). Załącznik nr 7                    Wzór - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
  - 10). Załącznik nr 8                    Wzór - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
2. Wskazane powyżej w pkt. 40.1. załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści Załączników oraz do treści pkt 15 niniejszej IDW (jeżeli dotyczy).
3. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

**Załącznik nr 1**

**Wzór Formularza Oferty**

**FORMULARZ OFERTY**

**DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1, w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

**Znak Sprawy: OCZ-PRZ/ 3 /2020**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.**

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez<sup>1</sup>

Nazwa Wykonawcy/ów	..... .....
Adres Wykonawcy/-ów	..... .....
Województwo	.....
Nr telefonu i faksu	.....
Adres e-mail	.....
NIP i REGON	.....

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1



Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

**4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**

1). Adres e-mail Wykonawcy, na który Zamawiający wysyłać będzie korespondencję:

.....

2). Nazwa banku i nr konta bankowego na które będą wysyłane płatności:

.....

**5. Ja (my) niżej podpisany(i) poświadczam(y) wniesienie wadium:**

1). w wysokości:

.....

2). w formie:

.....

3). Nazwa banku i nr konta bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało wniesione w pieniądzu):

.....

4). lub adres e-mail:

.....

**6. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**

1). zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

2). gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji dla poniższego Zamówienia.

a) dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

TAK  NIE termin realizacji .....

3). zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji za cenę:

a) cena netto:

..... PLN

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

(słownie: .....)

b) podatek VAT

..... PLN

(słownie: .....)

c) całkowitą cenę Oferty (cena brutto)

..... PLN

(słownie: .....)

4). Udzielam, dla przedmiotu dostawy oferowanego Zamówienia , gwarancji jakości na okres:

Zamówienie	Udzielony okres gwarancji jakości w dniach nie mniej niż 730 dni <sup>2</sup>
Zamówienie dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan	
samochód specjalistyczny do monitoringu sieci wod-kan – szt. 1	

- 4). podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia,
- 5). niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,
- 6). akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
- 7). w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 24 IDW,
- 8). składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]<sup>3</sup>,
- 9). nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
- 10). jestem(jesteśmy) ubezpieczony(ubezpieczeni) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ..... PLN (słownie: ..... zł);
- 11). posiadam(y) środki finansowe w wysokości co najmniej ..... PLN (słownie: ... zł) lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej ... PLN (słownie: ... zł);
- 12). na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), [żadne z informacji

<sup>2</sup>Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeliczania gwarancji na liczbę motogodzin i/lub inne jednostki za wyjątkiem czasu określonego jako ilość dni

<sup>3</sup> Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt. 1



„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]<sup>4</sup>

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (zapis cyframi)	
		od	do
1			
2			

- 13). nie zamierzam(y) powierzać żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]<sup>5</sup>, na których zdolnościach Wykonawca nie polega:

L.p.	Nazwa Podwykonawcy	Nazwa części zamówienia/ zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę
1		
2		

- 14). zamierzam(y) następujące części niniejszego zamówienia powierzyć podmiotowi, jako **Podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu**:

L.p.	Nazwa Podwykonawcy	Nazwa części zamówienia/zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę
1		
2		

**Uwaga:**

W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- 15). do niniejszej oferty załączamy:

a) Załącznik nr 1

<sup>4</sup> Wykonawca usuwa niepotrzebne.

<sup>5</sup> Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt. 1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

- b) Załącznik nr 1A
- c) Załącznik nr 2
- d) Załącznik nr 2A
- e) Załącznik nr 3
- f) Załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy)
- g) Załącznik nr 5
- h) Załącznik nr 6
- i) ...

16). Oferta została złożona na [.....]ponumerowanych stronach.

#### 7. PODPIS:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Załącznik nr 1A do Oferty

Wzór Formularza Parametrów Technicznych

**FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFERTY  
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1,  
w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz  
z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-  
kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

Znak Sprawy: OCZ-PRZ/ 3 /2020

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.**

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez<sup>6</sup>

Nazwa Wykonawcy/ów	..... .....
Adres Wykonawcy/-ów	..... .....
Województwo	.....
Nr telefonu i faksu	.....
Adres e-mail	.....
NIP i REGON	.....

<sup>6</sup>Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

**4. Oferuję dostawę samochodu zgodnie z:**

dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan – szt.1

TAK  NIE

Podwozie nośne pojazdu wyprodukowane w okresie do 9 miesięcy przed datą dostawy na Miejsce Dostaw

TAK  NIE

Rok produkcji: .....

Pojazdu kompletny, nowy, nie będący prototypem

TAK  NIE

Dostosowany do ruchu w terenie, po drogach gruntowych i szutrowych, nieutwardzonych i utwardzonych, oraz po drogach publicznych z nawierzchniami twardymi, w ciągu całego roku kalendarzowego, w warunkach klimatycznych odpowiadających wszystkim porom roku, na terenie Gminy Miejsca Dostaw.

TAK  NIE

Spełnia wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych w ruchu prawostronnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

TAK  NIE

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Samochód specjalistyczny do monitoringu sieci wod-kan.			
L.p.	Parametr	Wymaganie techniczne	Oferowane <sup>7</sup>
1	Dopuszczalna masa całkowita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pow. 3,5 Mg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. ... Mg</li> </ul>
2	Rozstaw osi	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. 4325 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. ... mm</li> </ul>
3	Rejestracja na pojazd specjalny	<ul style="list-style-type: none"> <li>wymagana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tak/Nie</li> </ul>
4	Silnik, kabina i rama pojazdu od jednego producenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>wymagane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tak/Nie</li> </ul>
5	Podwozie nośne pojazdu	<ul style="list-style-type: none"> <li>rama podwozia o podwyższonej wytrzymałości na obciążenia w terenie nieutwardzonym</li> <li>min. dwuosiove</li> <li>koła bliźniacze osi tylnej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tak/Nie</li> <li>liczba osi - ...</li> <li>Tak/Nie</li> </ul>
6	Układ napędowy podwozia nośnego pojazdu	<ul style="list-style-type: none"> <li>wysokoprężny z turbodoładowaniem</li> <li>min. czterocyldrowy</li> <li>moc znamionowa min. 160 KM</li> <li>zapewniający optymalną pracę wszystkich urządzeń zabudowy</li> <li>norma emisji spalin min. EURO 6</li> <li>wtrysk paliwa bezpośredni CommonRail</li> <li>filtr paliwa z separatorem wody</li> <li>moment obrotowy min. 360 Nm</li> <li>pojemność skokowa min. 2100 cm<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tak/Nie</li> <li>liczba cylindrów ...</li> <li>moc znamionowa ... KM</li> <li>Tak/Nie</li> <li>norma emisji spalin EURO...</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>moment obrotowy ... Nm</li> <li>pojemność skokowa ... cm<sup>3</sup></li> </ul>

<sup>7</sup> Wypełnić lub niewłaściwe skreślić

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• napęd tylny</li> <li>• dodatkowe systemowe koło pasowe na silniku na dodatkowy (drugi) alternator</li> <li>• drugi alternator</li> <li>• max. poziom emisji hałasu do 85dB</li> <li>• Immobiliser</li> <li>• zbiornik paliwa z zamykanym korkiem wlewu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• max. poziom emisji hałasu ...dB</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> </ul>
7	<b>Skrzynia biegów podwozia nośnego pojazdu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manualna min. 6-biegowa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manualna ....biegowa/ automatyczna</li> </ul>
8	<b>Układ hamulcowy podwozia nośnego pojazdu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• układ hamulcowy hydrauliczny ze wspomaganiem</li> <li>• systemy min.: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ABS</li> <li>○ ASR</li> <li>○ ESP</li> </ul> </li> <li>• asystent hamowania BAS, EBV</li> <li>• hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• systemy min.: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> </ul>
9	<b>Układ kierowniczy podwozia nośnego pojazdu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wspomaganie hydrauliczne</li> <li>• koło kierownicy z regulacją w min. dwóch płaszczyznach</li> <li>• blokada kierownicy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> </ul>
10	<b>Układ zawieszenia podwozia nośnego pojazdu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oś przednia wzmocniona: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wzmocniony resor poprzeczny</li> <li>○ wzmocnione amortyzatory</li> <li>○ wzmocniony stabilizator osi przedniej</li> </ul> </li> <li>• Oś tylna wzmocniona: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wzmocnione resory paraboliczne, piórowe,</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Tak/Nie: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> </ul>

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		<p>dwustopniowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wzmacnione amortyzatory</li> <li>○ stabilizator tylnej osi pod ramą</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul>
11	<b>Układ elektryczny podwozia nośnego pojazdu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wyłącznik główny instalacji elektrycznej</li> <li>• akumulator 12V, min. 70 Ah</li> <li>• alternator 14V/180 A</li> <li>• elektrycznie podnoszone szyby od strony kierowcy i pasażera</li> <li>• elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka boczne szerokokątne, prawe krawężnikowe, ramiona lusterek dopasowane do zabudowy</li> <li>• regulacja położenia świateł</li> <li>• gniazdo elektryczne zamontowane w kabinie 12V</li> <li>• gniazdo diagnostyczne</li> <li>• światła do jazdy dziennej</li> <li>• oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego</li> <li>• lampy ostrzegawcze LED w kolorze pomarańczowym z tyłu zabudowy – 2 szt. sztuki, widoczne ze 150 metrów, z każdej strony pojazdu,</li> <li>• lampa ostrzegawcza LED w kolorze pomarańczowym na dachu kabiny z przodu, w formie belki świetlnej, z czarnym napisem (BWiK Biała Podlaska) na całej długości białego tła</li> <li>• sygnał dźwiękowy ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego</li> <li>• oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie, ... Ah</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> </ul>
12	<b>Nadwozie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kabina dwumiejscowe,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> </ul>

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		<p>dwudrzwiowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolor typowy RAL niebieski (ustalony z Zamawiającym przed realizacją dostawy przedmiotu zamówienia)</li> <li>• fotel kierowcy z zagłówkiem, z regulacją w trzech kierunkach, z podłokietnikiem dla siedzenia kierowcy</li> <li>• pojedynczy fotel pasażera z zagłówkiem i podłokietnikiem</li> <li>• wyciszenie kabiny zgodne z obowiązującymi normami</li> <li>• zabudowana przestrzeń ładunkowa bez szyb bocznych i tylnych</li> <li>• stopień wejściowy z tyłu pojazdu</li> <li>• drzwi tylne rozwieralne pod kątem 270° (do osi pojazdu) z zabezpieczeniem</li> <li>• boczne drzwi, z prawej strony przesuwne do przestrzeni ładunkowej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> </ul>
13	<b>Wyposażenie dodatkowe pojazdu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• felgi stalowe</li> <li>• koło zapasowe z felgą stalową min. 1 szt.</li> <li>• miejsce na wbudowanie radiostacji</li> <li>• radio samochodowe fabryczne z CD, portem USB i wbudowanym systemem BLUETOOTH</li> <li>• router WI-FI na kartę SIM</li> <li>• pokrowce na siedzenia w odcieniu szarym ciemnym</li> <li>• wyświetlacz tablicy wskaźników w języku polskim</li> <li>• kamera najazdowa z tyłu wraz z kolorowym monitorem LCD o przekątnej ekranu min. 7" w kabinie kierowcy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> </ul>

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1





„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		<p>zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi w Polsce, zaprojektowana i wyposażona ergonomicznie zapewniając odpowiednie warunki pracy, o wysokości min. 1840 mm, charakteryzująca się podanymi niżej parametrami techniczno-eksploatacyjnymi / wyposażeniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ konstrukcja wykonana z materiałów lekkich odpornych na korozję, przy zachowaniu bardzo wysokiej stabilności</li> <li>○ izolacja termiczna ścian, podłogi oraz dachu pojazdu</li> <li>○ podłoga pokryta wykładziną przemysłową antypoślizgową</li> <li>○ pokrowce na siedzenia w odcieniu szarym ciemnym</li> <li>○ ścianka oddzielająca przedziały: roboczy i operatora, z oknem do kontaktu wzrokowego</li> <li>○ zestaw szafek, półek oraz szuflad w przedziale operatora na niezbędne akcesoria, narzędzia, osprzęt oraz części zapasowe wykonane z materiałów łatwych do utrzymania w czystości</li> <li>○ stanowisko pracy z lekkiej płyty wodoodpornej miejscem na pulpit sterowniczy</li> <li>○ zasilanie wszystkich urządzeń z baterii akumulatorów zapewniających min. 8 godzin ciągłej pracy zestawu przy pełnym obciążeniu</li> <li>○ ładowanie akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 ~V, z automatyczną regulacją ładowania oraz z instalacji elektrycznej samochodu w czasie jazdy</li> <li>○ przetwornice napięcia i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul>
--	--	---	--

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		<p>ładowarka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ bateria akumulatorów wyposażone w układ automatycznej regulacji poziomu elektrolitu i odpowietrzania na zewnątrz pojazdu</li> <li>○ instalacja elektryczna wraz z zabezpieczeniem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul>
15	<b>Wyposażenie techniczne kabiny operatora</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kolorowy monitor przemysłowy min. 17" LCD – 1 szt., dostosowany do współpracy z kamerami inspekcyjnymi</li> <li>• dodatkowy kolorowy monitor przemysłowy min. 12" LCD – 1 szt., dostosowany do współpracy z kamerami inspekcyjnymi</li> <li>• kolorowy monitor komputerowy min. 22" LCD – 1 szt.</li> <li>• kolorowy monitor przemysłowy min. 10" LCD – 1 szt. współpracujący z kamerą podglądową tyłu pojazdu</li> <li>• interkom – komunikacja głosowa</li> <li>• oświetlenie LED</li> <li>• obrotowy fotel operatora</li> <li>• kanapa dla osób obserwujących</li> <li>• szafka socjalna z półkami</li> <li>• tablica lub ściana magnetyczna (umożliwiająca mocowanie magnesami map lub planów)</li> <li>• gniazdo 230V – min. 2 szt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie ..."</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• ... szt.</li> </ul>
16	<b>Przedział roboczy zabudowy pojazdu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydzielone w przestrzeni ładunkowej pomieszczenie robocze, przeznaczone do przewozu sprzętu i wyposażenia, o wysokości min. 1840 mm, charakteryzujące się podanymi niżej parametrami techniczno-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie wysokość ...mm</li> </ul>

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

	<p>eksploatacyjnymi / wyposażeniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ konstrukcja wykonana z materiałów lekkich, odpornych na korozję</li> <li>○ ściany, podłoga odporne na wilgoć, umożliwiające łatwe utrzymanie czystości</li> <li>○ podłoga pokryta aluminiową blachą antypoślizgową</li> <li>○ windy kablowe – trwale umocowane</li> <li>○ komplet narzędzi eksploatacyjnych wraz z uchwytem w podręcznym miejscu</li> <li>○ system blokowanych półek oraz szuflad na osprzęt</li> <li>○ min. 2 szuflady na kamery i akcesoria</li> <li>○ miejsce na montaż rolki do kabla</li> <li>○ urządzenie grzewcze min. 2000W, spalinowe, z nawiewem do przedziału operatora i roboczego, niezależne od pracy silnika pojazdu, zasilane paliwem ze zbiornika paliwa pojazdu</li> <li>○ wysuwana roleta przeciwdeszczowa, chroniąca przed opadami atmosferycznymi urządzenia oraz osobę przebywającą na zewnątrz zamontowana z tyłu pojazdu</li> <li>○ system napełniania kamer gazem (elektryczna pompka, butla z azotem, reduktor, węże z odpowiednimi końcówkami, itp.)</li> <li>○ gniazdo 230V – min. 2 szt.</li> <li>○ kolorowy 17” LCD monitor przemysłowy,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie szuflady ... szt.</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie moc: ...W</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ gniazdo 230V – ... szt.</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul>
--	--	--

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		<p>podglądowy przekazujący obraz z kamer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kamera podglądowa tyłu pojazdu lub wykorzystanie kamery podglądowej fabrycznej podwozia, przekazując obraz do monitora przemysłowego podglądowego 10" LCD kamery najazdowej</li> <li>○ system łączności akustycznej (interkom) do dwustronnej łączności przedziału roboczego z operatorskim</li> <li>○ urządzenie do mycia kamer po zakończeniu inspekcji ze zbiornikiem na wodę min. 20l, pompą ciśnieniową, pistoletem do mycia oraz węzłem długości 5 m.</li> <li>○ zbiornik na wodę min. 5l z dozownikiem na mydło do mycia rąk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie pojemność zbiornika na wodę ...l długość węża ... m</li> <li>○ Tak/Nie pojemność zbiornik na wodę ...l</li> </ul>
17	<b>Wyposażenie techniczne – kamera inspekcyjna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• urządzenia wykonane w wersji przeciwybuchowej EEX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> </ul>
18	<b>Wyposażenie techniczne – głowica inspekcyjna do inspekcji kanałów głównych 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakres średnic 100 mm – 600 mm,</li> <li>• kolorowa, obrotowa i uchylna głowica,</li> <li>• zakres wychyłu na boki min. <math>\pm 120^\circ</math></li> <li>• czułość świetlna max. 0,05 lux</li> <li>• rozdzielczość pozioma obrazu min. 560 linii w systemie PAL</li> <li>• stabilizacja obrazu: pozioma, ciągła</li> <li>• wbudowany w głowicę nadajnik radiolokacyjny 33Khz</li> <li>• zoom min. 3-y krotny,</li> <li>• zintegrowane,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• zakres wychyłu na boki <math>\pm \dots^\circ</math></li> <li>• czułość świetlna ... lux</li> <li>• rozdzielczość pozioma obrazu ... linii w systemie PAL</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• zoom ... krotny,</li> <li>• Tak/Nie</li> </ul>

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		<p>zamontowane we wspólnej obudowie z kamerą oświetlenie LED dla całego zakresu inspekcyjnego, bez potrzeby montażu dodatkowego oświetlenia,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wbudowane diody LED min. 40 szt.</li> <li>• zdalnie sterowana ostrość oraz przesłona</li> <li>• waga głowicy min. 0,4kg</li> <li>• obudowa wykonana z aluminium</li> <li>• pomiary średnicy, wielkości uszkodzeń, deformacji przez wbudowany w głowicę laser pomiarowy</li> <li>• wykorzystywana do inspekcji przykanalika jako wyposażenie systemu przykanalików</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wbudowane diody LED ... szt.</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• waga głowicy ... kg</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> </ul>
19	<b>Wyposażenie techniczne – głowica inspekcyjna do inspekcji kanałów głównych 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakres średnic 200 mm – 2000 mm</li> <li>• kolorowa, obrotowa i uchylna głowica</li> <li>• zakres wychyłu na boki min. <math>\pm 120^\circ</math></li> <li>• czułość świetlna max. 1,5 lux</li> <li>• stabilizacja obrazu: ciągła, pionowa i pozioma</li> <li>• zoom optyczny min. 10-cio krotny</li> <li>• zintegrowane, zamontowane we wspólnej obudowie z kamerą oświetlenie LED dla całego zakresu inspekcyjnego, bez potrzeby montażu dodatkowego oświetlenia,</li> <li>• diody LED dużej mocy min. 8 szt.</li> <li>• diody LED doświetlające min. 2 szt.</li> <li>• zdalnie sterowana ostrość oraz przesłona</li> <li>• regulacja ostrości z trybem automatycznym lub</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• zakres wychyłu na boki ...</li> <li>• czułość świetlna ... lux</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• diody LED dużej mocy ... szt.</li> <li>• diody LED doświetlające ... szt.</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> </ul>

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		<p>ręcznym</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• waga głowicy min. 1,6kg</li> <li>• obudowa wykonana z aluminium</li> <li>• laser pomiarowy wbudowany w głowicę do pomiaru: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ średnicy</li> <li>○ wielkości uszkodzeń</li> <li>○ deformacji</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• waga głowicy ... kg</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> </ul>
20	<b>Wyposażenie techniczne – wózek inspekcyjny 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakres średnic 100 mm – 300 mm</li> <li>• napęd elektryczny, dwa silniki napędowe</li> <li>• waga wózka dla minimalnego uzbrojeniu min. 7kg</li> <li>• koła standardowe min. 3 kpl.</li> <li>• koła twarde min. 2 kpl.</li> <li>• ciągły podgląd ciśnienia w kamerze i wózku</li> <li>• światłowód do przesyłu obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• waga wózka dla minimalnego uzbrojeniu ... kg</li> <li>• koła standardowe ... kpl.</li> <li>• koła twarde ... kpl.</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> </ul>
21	<b>Wyposażenie techniczne – wózek inspekcyjny 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakres średnic 150 mm – 1 400 mm</li> <li>• demontowany moduł zdalnego sterowania wysokością uniesienia kamery w kanale w trakcie wykonywania inspekcji</li> <li>• wózek o napędzie elektrycznym, dwa silniki napędowe,</li> <li>• waga wózka dla minimalnego uzbrojenia min. 19kg,</li> <li>• koła standardowe min. 3 kpl.</li> <li>• ciągły podgląd ciśnienia w kamerze, wózku i podnośniku elektrycznym,</li> <li>• światłowód do przesyłu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• waga wózka dla minimalnego uzbrojenia ...kg,</li> <li>• koła standardowe ... kpl.</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> </ul>

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		<p>obrazu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wózek wykorzystywany do modułu inspekcji przykanalika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tak/Nie</li> </ul>
22	<p><b>Wypożyczenie techniczne – winda kablowa kanału głównego</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>montowana w przedziale roboczym</li> <li>system automatycznego zwijania i układania kabla</li> <li>synchronizacja szybkości rozwijania i zwijania kabla z ruchem wózka kamery</li> <li>sterowanie windą oraz kamerą z przedziału inspekcji i przedziału roboczego</li> <li>elektryczny napęd bębna</li> <li>sprzęgło magnetyczne umożliwiające rozsprzęgnięcie w dowolnym momencie</li> <li>automatyczna regulacja naciągu kabla pomiędzy windą i wózkiem</li> <li>elektroniczny licznik długości kabla widoczny na wyświetlaczu windy oraz przekazywany niezależnie do danych systemu komputerowego</li> <li>wyłącznik bezpieczeństwa</li> <li>konsola sterownicza przy windzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>sterowanie windą i ruchem wózka</li> <li>sterowanie wciągarką</li> </ul> </li> <li>reflektor LED oświetlający studnię rewizyjną, zamontowany na wysięgniku obrotowym</li> <li>wciągarka elektryczna o udźwigu min. 70kg umożliwiająca opuszczanie i podnoszenie kamery bez konieczności wchodzenia do studni o głębokości min. 15 m</li> <li>winda wyposażona w kabel wystarczający do przeprowadzenia inspekcji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>Tak/Nie</li> <li>wciągarka elektryczna o udźwigu ... kg umożliwiająca opuszczanie i podnoszenie kamery bez konieczności wchodzenia do studni o głębokości ... m</li> <li>winda wyposażona w kabel wystarczający do przeprowadzenia inspekcji</li> </ul>

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1



„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		<p>w kanale głównym na odległość min. 300 m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kabel odporny na ścieranie i zrywanie oraz agresywne działanie ścieków</li> <li>• kabel wyposażony w wodoszczelne złączki bez elementów zabezpieczających typu linka lub łańcuszek</li> <li>• kabel zawierający 2 włókna światłowodowe do transmisji obrazu</li> <li>• winda kablowa współpracująca z pozostałymi wózkami i kamerami</li> <li>• wysięgnik obrotowy z blokadą i oświetleniem LED pozwalający na ustawienie opuszczanego wózka dokładnie nad studnią</li> <li>• wyposażenie w rolkę dolną bez konieczności wchodzenia do studni</li> </ul>	<p>w kanale głównym na odległość ... m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> </ul>
23	<p><b>Wyposażenie techniczne – jednostka sterująca (komputer)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sterowanie kamerą – 2 joysticki</li> <li>• panel sterujący funkcjami kamery</li> <li>• wyświetlacz funkcyjny dotykowy</li> <li>• minimalny zakres informacji <ul style="list-style-type: none"> <li>○ rodzaj podłączonej kamery</li> <li>○ ciśnienia</li> <li>○ uruchamiane funkcje</li> <li>○ wskaźnik poboru prądu</li> <li>○ oświetlenie</li> <li>○ tempomat</li> <li>○ sprzęgło windy</li> </ul> </li> <li>• sterowanie z poziomu jednostki sterującej wszystkimi zespołami: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kamer inspekcyjnych</li> <li>○ głowic inspekcyjnych</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Tak/Nie <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> </ul>

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ modułów inspekcyjnych</li> <li>○ wózków inspekcyjnych</li> <li>○ wind kablowych</li> <li>● dostosowana do pracy na pojazdach inspekcyjnych</li> <li>● obudowa przemysłowa</li> <li>● kompatybilny z systemem operacyjnym i i oprogramowaniem inspekcyjnym</li> <li>● tworzenie raportów inspekcji i modułów mapowych, zgodnych z wytycznymi EN13508-2             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ tekstowych</li> <li>○ graficznych</li> <li>○ wykonywanie zdjęć i filmów</li> <li>○ pomiarowych</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>● Tak/Nie</li> <li>● Tak/Nie</li> <li>● Tak/Nie</li> <li>● Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul>
24	<b>Wyposażenie techniczne – oprogramowanie zarządcy sieci</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● oprogramowanie komputera zarządcy sieci do inspekcji sieci kanalizacyjnej kamery umożliwiające wykonywanie inspekcji, tworzenie raportów z inspekcji – tekstowych, graficznych, raportów zdjęciowych i raportów pomiarowych, generowanie modułu mapowego</li> <li>● licencja jednostanowiskowa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tak/Nie</li> <li>● licencja ... stanowiskowa</li> </ul>
25	<b>Wyposażenia pojazdu do diagnostyki szczelności sieci wodociągowej – Specyfikacja korelatora</b>  ● <b>Stacja bazowa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Korelator z hydrofonami i monitorem dotykowym</li> <li>● Dobór filtrów             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ręczny</li> <li>○ FFT</li> <li>○ korelacja koherentna i wielofiltrowa</li> <li>○ ustawienia domyślne uzależnione od parametrów rury</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tak/Nie</li> <li>● Tak/Nie             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> </ul>

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozdzielczość <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 0,1m</li> </ul> </li> <li>• Wyświetlacz <ul style="list-style-type: none"> <li>○ VGA kolorowy</li> </ul> </li> <li>• Antena <ul style="list-style-type: none"> <li>○ zewnętrzna dołączana i zewnętrzna z podstawką magnetyczną</li> </ul> </li> <li>• Typ akumulatora <ul style="list-style-type: none"> <li>○ litowo-jonowy przeznaczony do wielokrotnego ładowania</li> <li>○ wymienialny</li> </ul> </li> <li>• Żywotność akumulatora <ul style="list-style-type: none"> <li>○ do 7 godzin bez konieczności doładowywania</li> </ul> </li> <li>• Rodzaj klawiatury <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ekran dotykowy pokryty ochronną powłoką antyodblaskową</li> </ul> </li> <li>• Główne funkcje <ul style="list-style-type: none"> <li>○ korelacja wielo-filtrowa</li> <li>○ do wyboru tryb korelacji / tryb weryfikacji</li> <li>○ odsłuch (weryfikacja akustyczna)</li> <li>○ analiza częstotliwościowa</li> <li>○ usuwanie z wykresu korelacji plików niepożądanych</li> <li>○ definiowanie rodzajów rur i prędkości</li> <li>○ intuicyjny interfejs użytkownika</li> <li>○ ładowanie po umieszczeniu w walizce transportowej</li> </ul> </li> <li>• Język <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wybierany z menu (dostępne różne języki)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozdzielczość <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ...m</li> </ul> </li> <li>• Wyświetlacz <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Antena <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Typ akumulatora <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Żywotność akumulatora <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Rodzaj klawiatury <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Główne funkcje <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Język <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nadajnik</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System operacyjny             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ na przykład MS Windows-CE lub równoważny</li> </ul> </li> <li>• Wyjście drukarki             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ USB</li> <li>○ drukowanie z poziomu dołączonego komputera</li> </ul> </li> <li>• Komunikacja z komputerem             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ oprogramowanie PC – kompatybilne ze środowiskiem Windows lub równoważnym</li> </ul> </li> <li>• Stopień ochrony             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ minimum IP68</li> </ul> </li> <li>• Obudowa             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ typu ABS lub równoważna</li> </ul> </li> <li>• Złącza             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ zgodne ze specyfikacją typu militarnego</li> </ul> </li> <li>• Diagnostyka             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ samoczynny test i automatyczna kalibracja po włączeniu urządzenia</li> <li>○ zdalna diagnostyka – Internet</li> </ul> </li> <li>• Częstotliwość             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ zgodna z pasmem zarezerwowanym dla naszych klientów</li> </ul> </li> <li>• Połączenia             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ gniazdo słuchawkowe</li> <li>○ gniazdo ładowania</li> <li>○ złącze antenowe</li> </ul> </li> <li>• Wyświetlacz             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ VGA kolorowy</li> </ul> </li> <li>• Typ akumulatora             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ litowo-jonowy przeznaczony do</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System operacyjny             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ...</li> </ul> </li> <li>• Wyjście drukarki             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Komunikacja z komputerem             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ...</li> </ul> </li> <li>• Stopień ochrony             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ IP...</li> </ul> </li> <li>• Obudowa             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ...</li> </ul> </li> <li>• Złącza             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Diagnostyka             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Częstotliwość             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Połączenia             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Wyświetlacz             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Typ akumulatora             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> </ul>
--	---	---	--

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		<ul style="list-style-type: none"> <li>o wielokrotnego ładowania</li> <li>o wymienialny</li> <li>• Żywotność akumulatora <ul style="list-style-type: none"> <li>o minimum 12 godzin bez konieczności doładowywania</li> </ul> </li> <li>• Antena <ul style="list-style-type: none"> <li>o zewnętrzna</li> </ul> </li> <li>• Stopień ochrony <ul style="list-style-type: none"> <li>o minimum IP65</li> </ul> </li> <li>• Obudowa <ul style="list-style-type: none"> <li>o typu ABS lub równoważna</li> </ul> </li> <li>• Złącza <ul style="list-style-type: none"> <li>o zgodne ze specyfikacją typu militarnego</li> </ul> </li> <li>• Czulość <ul style="list-style-type: none"> <li>o 40 V/g (<math>\pm 10\%</math>)</li> </ul> </li> <li>• Odpowiedź <ul style="list-style-type: none"> <li>o od DC do 5 kHz - częstotliwościowa</li> </ul> </li> <li>• Stopień ochrony <ul style="list-style-type: none"> <li>o minimum IP68</li> <li>o gumowa osłona przed uderzeniami</li> </ul> </li> <li>• Połączenia <ul style="list-style-type: none"> <li>o kabel o długości 3 m dostosowany do przenoszenia pojawiających się naprężeń, zgodne ze specyfikacją typu militarnego</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tak/Nie</li> <li>• Żywotność akumulatora <ul style="list-style-type: none"> <li>o minimum 12 godzin bez konieczności doładowywania</li> </ul> </li> <li>• Antena <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Stopień ochrony <ul style="list-style-type: none"> <li>o IP...</li> </ul> </li> <li>• Obudowa <ul style="list-style-type: none"> <li>o ...</li> </ul> </li> <li>• Złącza <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Czulość <ul style="list-style-type: none"> <li>o ... V/g</li> </ul> </li> <li>• Odpowiedź <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Stopień ochrony <ul style="list-style-type: none"> <li>o IP...</li> <li>o Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Połączenia <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tak/Nie</li> </ul> </li> </ul>
• Czujnik			
• Hydrofony		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czulość <ul style="list-style-type: none"> <li>o minimum 17,8 V/Bar</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czulość <ul style="list-style-type: none"> <li>o ... V/Bar</li> </ul> </li> </ul>
• Walizka`		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ładowanie <ul style="list-style-type: none"> <li>o ładowanie akumulatorów urządzeń po</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ładowanie <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tak/Nie</li> </ul> </li> </ul>

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		umieszczeniu ich w walizce(pełniącej funkcje ładowarki) bezpośrednio z sieci 230 V AC lub z 12 V DC instalacji elektrycznej pojazdu, obecność wskaźników poziomu naładowania akumulatorów dla poszczególnych urządzeń	
26	<b>Wyposażenia pojazdu do diagnostyki szczelności sieci wodociągowej – Specyfikacja geofonu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przenośny elektroniczny pręt nasłuchowy</li> <li>• Obudowa <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ergonomiczna</li> <li>○ wyprofilowana</li> <li>○ wykonana z włókien poliwęglowych typu PC-ABS z paskiem i klipsem mocującym</li> </ul> </li> <li>• Czujnik <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wysokiej jakości czujnik piezoelektryczny zamontowany w głowicy ze stali nierdzewnej</li> </ul> </li> <li>• Wyświetlacz <ul style="list-style-type: none"> <li>○ liniowy poziom szumu</li> <li>○ dioda LED świecąca na czerwono/zielono</li> <li>○ sygnalizacja najwyższych zarejestrowanych wartości</li> </ul> </li> <li>• Komunikacja <ul style="list-style-type: none"> <li>○ bezprzewodowa technologia bluetooth</li> </ul> </li> <li>• Temperatura pracy <ul style="list-style-type: none"> <li>○ zakres -10°C do +40°C</li> </ul> </li> <li>• Zasilanie <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3 x AAA Alkaliczne baterie</li> <li>○ 5V (LR03 AM4)</li> </ul> </li> <li>• Stopień ochrony <ul style="list-style-type: none"> <li>○ minimum IP54</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Obudowa <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Czujnik <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Wyświetlacz <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Komunikacja <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Temperatura pracy <ul style="list-style-type: none"> <li>○ od -...°C do +..°C</li> </ul> </li> <li>• Zasilanie <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Stopień ochrony <ul style="list-style-type: none"> <li>○ IP...</li> </ul> </li> </ul>

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waga <ul style="list-style-type: none"> <li>○ max. 180g (z bateriami)</li> </ul> </li> <li>• Słuchawki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bluetooth zasięg 10m</li> <li>○ Częstotliwość 20Hz-20KHz</li> <li>○ zasilane za pomocą wewnętrznych akumulatorów litowo-jonowych z możliwością ponownego ładowania</li> <li>○ ładowanie kablem z portu USB komputera</li> <li>○ ładowarka samochodowa</li> </ul> </li> <li>• Pręty przedłużające zasięg urządzenia <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3 szt.</li> <li>○ długości min. 330 mm</li> </ul> </li> <li>• Pokrowiec transportowy <ul style="list-style-type: none"> <li>○ z Duro plastiku</li> <li>○ z otworami transportowymi w pianie transportowej</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waga <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ...g (z bateriami)</li> </ul> </li> <li>• Słuchawki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> <li>• Pręty przedłużające zasięg urządzenia <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ długości ... mm</li> </ul> </li> <li>• Pokrowiec transportowy <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> </ul>
27	<p><b>Wyposażenia pojazdu do diagnostyki szczelności sieci wodociągowej – Specyfikacja odbiornika do współpracy z rejestratorami Permalog+ i PCorr+</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilne urządzenie nadawczo-odbiorcze z interfejsem Bluetooth do zbierania danych z rejestratorów akustycznych Permalog+ i PCorr+</li> <li>• Kompatybilny z oprogramowaniem PCorr+ i aplikacją WebCorr</li> <li>• Komunikacja Bluetooth zgodna ze standardem BLE ( Bluetooth Low Energy) i kompatybilna z oprogramowaniem HWM</li> <li>• Zasilany bateryjnie – akumulator 5VDC urządzenia ładowany przez microUSB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> </ul>

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcje częstotliwości : 433,92 MHz, 869,85 MHz, 914,50 MHz</li> <li>• Moc wyjściowa: +14dBm Max (25mW)</li> <li>• Zabezpieczenie środowiskowe: IP20</li> <li>• Obudowa ABS</li> <li>• Wymiary (bez anteny): 120 x 79 x 32mm</li> <li>• Waga: 120g</li> <li>• Urządzenie z ćwierćfalową anteną</li> <li>• Dodatkowo montowana magnetycznie antena samochodowa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> </ul>
28	<p><b>Dokumentacja techniczna pojazdu – komplet dokumentacji technicznych w formie papierowej i elektronicznej na nośniku elektronicznym najpóźniej w dniu dostawy Przedmiotu Zamówienia w Miejscu Dostawy</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumentacja wymagana do rejestracji pojazdu jako pojazdu specjalnego na terenie Rzeczypospolitej Polski</li> <li>• dokumentacja techniczno ruchowa DTR</li> <li>• instrukcja obsługi zawierająca w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wyczerpujący opis działania pojazdu i sposobu jego użytkowania, zasady prawidłowej eksploatacji, sposób załączania i wyłączania poszczególnych urządzeń, instalacji itp.,</li> <li>○ rysunek złożeniowy całej zabudowy wraz z wyszczególnieniem i opisem poszczególnych elementów, urządzeń, podzespołów, instalacji itp.</li> <li>○ rysunki złożeniowe poszczególnych układów, podzespołów wraz z wyszczególnieniem i</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• instrukcja obsługi zawierająca w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> </ul>

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1



„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

		<p>opisem poszczególnych części</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• katalog części zamiennych</li> <li>• specyfikacja ilościowa i jakościowa materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz ich zamienników</li> <li>• instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych z wyszczególnieniem typowych sytuacji awaryjnych i objawów ich występowania</li> <li>• instrukcja okresowych przeglądów serwisowych i kontroli technicznych w okresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ gwarancyjnym</li> <li>○ pogwarancyjnym</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• instrukcja okresowych przeglądów serwisowych i kontroli technicznych w okresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tak/Nie</li> <li>○ Tak/Nie</li> </ul> </li> </ul>
29	<b>Wymagania dodatkowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przed wykonaniem zabudowy Wykonawca przedstawi zamawiającemu w wersji graficznej perspektywę proponowanej zabudowy w pojeździe celem akceptacji</li> <li>• zgoda Wykonawcy na możliwość montażu przez Zamawiającego w pojeździe, dodatkowego układu zużycia paliwa oraz urządzenia monitorującego parametry pracy i położenie pojazdu GPS, w okresie gwarancji bez jej utraty</li> <li>• dokumentacja techniczna pojazdu w języku polskim</li> <li>• oznaczenia i sterowanie pojazdu wraz z urządzeniami zabudowy w języku polskim</li> <li>• szczegóły kolorystyki uzgodnione z i zatwierdzone przez Zamawiającego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> <li>• Tak/Nie</li> </ul>

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

**5. PODPIS:**

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1



„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Załącznik nr 2

Wzór– Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

**JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA  
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Dostawa samochodu specjalistycznego monitoringu sieci wod-kan szt.1,  
w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz  
z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-  
kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

Znak Sprawy: OCZ-PRZ/ 3 /2020

**1.ZAMAWIAJĄCY:**

**Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.**

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez<sup>8</sup>

Nazwa Wykonawcy/ów	..... .....
Adres Wykonawcy/-ów	..... .....
Województwo	.....
Nr telefonu i faksu	.....
Adres e-mail	.....
NIP i REGON	.....

<sup>8</sup>Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

### 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

Wykonawca uzupełnia niniejszy wzór zgodnie z edytowalną wersją Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) zawartą pod adresem:

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

#### UWAGA:

Przedmiotową Instrukcję należy traktować jako materiał pomocniczy dla Wykonawców i Zamawiających, która może być przydatna w związku z procesem udzielania zamówień publicznych. Instrukcja może podlegać uzupełnieniu lub modyfikacji, w celu ułatwienia stosowania formularza JEDZ, mając na względzie praktyczne aspekty związane z oceną wykonawców, jak również aktualne orzecznictwo w tym zakresie.

## STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

### Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

**W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia<sup>9</sup>. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia<sup>10</sup> w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:**

**Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],**

**Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

**Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:**

<sup>9</sup> Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

<sup>10</sup> W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

**W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]**

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.**

<b>Tożsamość zamawiającego<sup>11</sup></b>	<b>Odpowiedź:</b>
Nazwa:	Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35a, 21-500 Biała Podlaska
<b>Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia <sup>12</sup> :	Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1, w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”.
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) <sup>13</sup> :	Znak Sprawy: OCZ-PRZ/ 3 /2020
<b>Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.</b>	

**Część II: Informacje dotyczące wykonawcy**

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

<b>Identyfikacja:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]

<sup>11</sup> Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

<sup>12</sup> Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

<sup>13</sup> Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów <sup>14</sup> :	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....]
<b>Informacje ogólne:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem <sup>15</sup> ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone<sup>16</sup>:</b> czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” <sup>17</sup> lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? <b>Jeżeli tak,</b> jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  [...]  [.....]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy
<b>Jeżeli tak:</b> <b>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</b> a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie	a) [.....]  b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):

<sup>14</sup> Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>15</sup> Por. *zaalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.*

*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

*Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

<sup>16</sup> Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

<sup>17</sup> Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

<p>elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie<sup>18</sup>:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?  <b>Jeżeli nie:</b>  <b>Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.</b>  <b>WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</b></p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?                  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....][.....][.....][.....]                  c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):                  [.....][.....][.....][.....]</p>
<p><b>Rodzaj uczestnictwa:</b></p>	<p><b>Odpowiedź:</b></p>
<p>Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami<sup>19</sup>?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.</p>	
<p><b>Jeżeli tak:</b></p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):</p> <p>b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:</p> <p>c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p>
<p><b>Części</b></p>	<p><b>Odpowiedź:</b></p>
<p>W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>

<sup>18</sup> Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

<sup>19</sup> Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.  
 Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:	
<b>Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

<b>Zależność od innych podmiotów:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<p><b>Jeżeli tak</b>, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w <b>niniejszej części sekcja A i B oraz w części III</b>, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V<sup>20</sup>.</p>	

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

**(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)**

<b>Podwykonawstwo:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli <b>tak i o ile jest to wiadome</b> , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

**Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.**

<sup>20</sup> Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1



### Część III: Podstawy wykluczenia

#### A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej**<sup>21</sup>;
2. **korupcja**<sup>22</sup>;
3. **nadużycie finansowe**<sup>23</sup>;
4. **przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną**<sup>24</sup>
5. **pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu**<sup>25</sup>
6. **praca dzieci i inne formy handlu ludźmi**<sup>26</sup>.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	Odpowiedź:
Czy w stosunku do <b>samego wykonawcy</b> bądź <b>jakiegokolwiek</b> osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, <b>wydany został prawomocny wyrok</b> z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] <sup>27</sup>
<b>Jeżeli tak</b> , proszę podać <sup>28</sup> : a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; <b>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</b>	a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []  b) [.....] c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres

<sup>21</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

<sup>22</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

<sup>23</sup> W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

<sup>24</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 te samej decyzji ramowej.

<sup>25</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

<sup>26</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

<sup>27</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>28</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

	internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] <sup>29</sup>
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia <sup>30</sup> („samooczyszczenie”)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b>Jeżeli tak</b> , proszę opisać przedsięwzięte środki <sup>31</sup> :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

<b>Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:</b>	<b>Odpowiedź:</b>	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich <b>obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne</b> , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
<b>Jeżeli nie</b> , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie <b>decyzji</b> sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, <b>o ile została w nim bezpośrednio określona</b> , długość okresu wykluczenia: 2) w <b>inny sposób</b> ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	<b>Podatki</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>
	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [ ...] d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b> , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [ ...] d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b> , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): <sup>32</sup> [.....][.....][.....]	

<sup>29</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>30</sup> Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

<sup>31</sup> Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

<sup>32</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI<sup>33</sup>

<p><b>Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.</b></p>	
<p><b>Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych</b></p>	<p><b>Odpowiedź:</b></p>
<p>Czy wykonawca, <b>wedle własnej wiedzy</b>, naruszył <b>swoje obowiązki</b> w dziedzinie <b>prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy</b><sup>34</sup>?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samoooczyszczenie”)?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:</p> <p>a) <b>zbankrutował</b>; lub</p> <p>b) <b>prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe</b> lub likwidacyjne; lub</p> <p>c) zawarł <b>układ z wierzycielami</b>; lub</p> <p>d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych<sup>35</sup>; lub</p> <p>e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub</p> <p>f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?</p> <p><b>Jeżeli tak:</b></p> <p>– Proszę podać szczegółowe informacje:</p> <p>– Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej<sup>36</sup>.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest winien <b>poważnego wykroczenia zawodowego</b><sup>37</sup>?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki</p>

<sup>33</sup> Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

<sup>34</sup> O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

<sup>35</sup> Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

<sup>36</sup> Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

<sup>37</sup> W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

na ten temat:	w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b> , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami <b>porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji</b> ? <b>Jeżeli tak</b> , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] <b>Jeżeli tak</b> , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b> , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek <b>konflikcie interesów</b> <sup>38</sup> spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? <b>Jeżeli tak</b> , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...]
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą <b>doradzał(-o)</b> instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób <b>zaangażowany(-e) w przygotowanie</b> postępowania o udzielenie zamówienia? <b>Jeżeli tak</b> , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...]
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została <b>rozwiązana przed czasem</b> , lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? <b>Jeżeli tak</b> , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] <b>Jeżeli tak</b> , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b> , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca może potwierdzić, że: a) nie jest winny poważnego <b>wprowadzenia w błąd</b> przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie <b>zataił</b> tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

<sup>38</sup> Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

udzielenia zamówienia?

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

<b>Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy mają zastosowanie <b>podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b> określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] <sup>39</sup>
<b>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?</b> <b>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</b>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  [.....]

<sup>39</sup>

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

#### Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

**Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:**

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

#### A: KOMPETENCJE

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

Kompetencje	Odpowiedź
<b>1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym</b> prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy <sup>40</sup> : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
<b>2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:</b> Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ ... ] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

#### B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: <b>i/lub</b> 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący <sup>41</sup> (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta  (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

<sup>40</sup> Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

<sup>41</sup> Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.  
Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) <b>obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem</b> i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: <b>i/lub</b> 2b) Jego <b>średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący</b><sup>42</sup>: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) W odniesieniu do <b>wskaźników finansowych</b><sup>43</sup> określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y<sup>44</sup> – oraz wartość): [.....], [.....]<sup>45</sup></p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) W ramach <b>ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego</b> wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) W odniesieniu do <b>innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych</b>, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która <b>mogła</b> zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do <b>zamówień publicznych na roboty budowlane</b>: W okresie odniesienia<sup>46</sup> wykonawca <b>wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju</b>:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....]</p>

<sup>42</sup> Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<sup>43</sup> Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

<sup>44</sup> Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

<sup>45</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>46</sup> Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowolającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]								
1b) Jedynie w odniesieniu do <b>zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi</b> : W okresie odniesienia <sup>47</sup> wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych <sup>48</sup> :	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
2) Może skorzystać z usług następujących <b>pracowników technicznych lub służb technicznych</b> <sup>49</sup> , w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:	[.....]  [.....]								
3) Korzysta z następujących <b>urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości</b> , a jego zaplecze <b>naukowo-badawcze</b> jest następujące:	[.....]								
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy <b>zarządzania łańcuchem dostaw</b> i śledzenia łańcucha dostaw:	[.....]								
5) <b>W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu</b> : Czy wykonawca <b>zezwoli</b> na przeprowadzenie <b>kontroli</b> <sup>50</sup> swoich <b>zdolności produkcyjnych</b> lub <b>zdolności technicznych</b> , a w razie konieczności także dostępnych mu <b>środków naukowych i badawczych</b> , jak również <b>środków kontroli jakości</b> ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie								
6) Następującym <b>wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi</b> legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: <b>lub</b> (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....]  b) [.....]								
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące <b>środki zarządzania środowiskowego</b> :	[.....]								
8) <b>Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u</b>	Rok, średnie roczne zatrudnienie:								

<sup>47</sup> Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

<sup>48</sup> Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

<sup>49</sup> W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

<sup>50</sup> Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1



„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	[.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi <b>narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi</b> na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca <b>zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom<sup>51</sup> następującą część (procentową) zamówienia:</b>	[.....]
11) W odniesieniu do <b>zamówień publicznych na dostawy:</b> Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do <b>zamówień publicznych na dostawy:</b> Czy wykonawca może przedstawić wymagane <b>zaświadczenia</b> sporządzone przez urzędowe <b>instytuty</b> lub agencje <b>kontroli jakości</b> o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? <b>Jeżeli nie</b> , proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  [...]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

<b>Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.</b>	
<b>Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić <b>zaświadczenia</b> sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych <b>norm zapewniania jakości</b> , w tym w zakresie dostępności dla osób	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

<sup>51</sup> Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

niepełnosprawnych? <b>Jeżeli nie</b> , proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] [.....]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić <b>zaświadczenia</b> sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych <b>systemów lub norm zarządzania środowiskowego</b> ? <b>Jeżeli nie</b> , proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące <b>systemów lub norm zarządzania środowiskowego</b> mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  [.....] [.....]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

**Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów**

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

**Wykonawca oświadcza, że:**

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
W następujący sposób <b>spełnia</b> obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla <b>każdego</b> z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej <sup>52</sup> , proszę wskazać dla <b>każdego</b> z nich:	[...]  <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <sup>53</sup>  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] <sup>54</sup>

**Część VI: Oświadczenia końcowe**

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.*

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:*

<sup>52</sup> Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

<sup>53</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>54</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim<sup>55</sup>, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.<sup>56</sup>, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

<sup>55</sup> Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

<sup>56</sup> W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.  
Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1



„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

**Załącznik nr 2A**

**Wzór wykazu wykonanych dostaw**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O WYKAZIE WYKONANYCH DOSTAW  
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1, w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

**Znak Sprawy OCZ-PRZ/ 3 /2020**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.**

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez<sup>57</sup>:

Nazwa Wykonawcy/ów	..... .....
Adres Wykonawcy/-ów	..... .....
Województwo	.....
Nr telefonu i faksu	.....
Adres e-mail	.....
NIP i REGON	.....

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

<sup>57</sup> Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1



„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

w okresie<sup>58</sup>:

- ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
- w okresie: od: ..... do ..... (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy),

wykonałem/(wykonaliśmy) następujące dostawy<sup>59</sup>:

L.p.	Wykonawca (nazwa, adres, dane do kontaktu)	Nazwa dostaw	Wartość netto dostaw [PLN]	Przedmiot dostaw wraz z jej krótkim opisem <sup>60</sup>	Data wykonania		Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)
					początek (data)	koniec (data)	
dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan							
1							
2							
3							
4							

<sup>58</sup> niewłaściwe skreślić

<sup>59</sup> Wykonawca wypełnia wiersze tabeli, które dotyczą oferowanych przez Wykonawcę zamówień częściowych.

<sup>60</sup> Przedmiot i opis wykonanych dostaw powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia warunków określonych w SIWZ

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt. 1

**UWAGA:**

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

**4. PODPIS:**

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data



**Załącznik nr 3**

**Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów**

**ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW  
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1,  
w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z  
przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-  
kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

**Znak Sprawy OCZ-PRZI/ 3 /2020**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.**

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez<sup>61</sup>:

Nazwa Wykonawcy/ów	..... .....
Adres Wykonawcy/-ów	..... .....
Województwo	.....
Nr telefonu i faksu	.....
Adres e-mail	.....
NIP i REGON	.....

<sup>61</sup> Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

### 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

### OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu:

.....

(wpisać nazwę i adres podmiotu)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia pn.:

**Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1, w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

do dyspozycji Wykonawcy

.....

(wpisać nazwę i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

.....

wpisać określenie zasobu w zakresie odpowiednio:

- 1) sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
- 2) zdolność techniczna i zawodowa (wiedza i doświadczenie),

.....

(wpisać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków określonych w SIWZ przez udostępniane zasoby)

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

.....

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1



„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

- d) zrealizuję nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca:

**4. PODPIS:**

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data



**Załącznik nr 4**

**Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO**

**DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1, w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

**Znak Sprawy: OCZ-PRZ/ 3 /2020**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.**

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez<sup>62</sup>:

Nazwa Wykonawcy/ów	..... .....
Adres Wykonawcy/-ów	..... .....
Województwo	.....
Nr telefonu i faksu	.....
Adres e-mail	.....
NIP i REGON	.....

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

<sup>62</sup> Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>63)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>64)</sup>p.n.:

**Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1, w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

**4. PODPIS:**

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

<sup>63)</sup>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

<sup>64)</sup>W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

## Załącznik nr 5

**Wzór Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn.zm.)**

*Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy p.z.p.*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI<sup>65</sup> DO GRUPY KAPITAŁOWEJ,  
O KTÓREJ MOWA W USTAWIE O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  
(DZ. U. Z 2019 R. POZ. 369 z późn.zm)**

**DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1,  
w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z  
przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-  
kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

**Znak Sprawy OCZ-PRZ/ 3 /2020**

### 1. ZAMAWIAJĄCY:

**Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.**

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

### 2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez<sup>66</sup>

Nazwa Wykonawcy/ów	..... .....
Adres Wykonawcy/-ów	..... .....
Województwo	.....
Nr telefonu i faksu	.....
Adres e-mail	.....
NIP i REGON	.....

<sup>65</sup> Niewłaściwe skreślić

<sup>66</sup> Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

### 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

Stosownie do treści art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ((tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.)

#### OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

**nie należę**(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn.zm.). (\*)

**należę**(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn.zm.), wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:.(\*)

(\*) Niewłaściwe skreślić

*wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

### 4. PODPIS:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

**Załącznik nr 6**

**Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne**

*Dokument, który Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego terminie.*

*Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferowane przez niego Dostawy i roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, muszą być aktualne na dzień złożenia Oferty.*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB  
OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ  
O ZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK  
NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE**

**DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1,  
w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z  
przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-  
kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

**Znak Sprawy: OCZ-PRZ/ 3 /2020**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.**

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez<sup>67</sup>:

Nazwa Wykonawcy/ów	..... .....
--------------------	----------------

<sup>67</sup> Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.  
Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

Adres Wykonawcy/-ów	..... .....
Województwo	.....
Nr telefonu i faksu	.....
Adres e-mail	.....
NIP i REGON	.....

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE<sup>68</sup>:**

- 1) że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą na dzień złożenia Oferty, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji
- 2) wobec podmiotu, który reprezentuję(my)

**nie wydano** prawomocnego wyroku Sądu lub/i ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

**wydano** prawomocny wyrok Sądu lub/i ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

<sup>68</sup> oznaczyć właściwe

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) Ustawy p.z.p. przedstawiamy w załączeniu<sup>69</sup>:

- dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami:
  - a). .....
  - b). .....
  
- dokumenty potwierdzające zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności:
  - a). .....
  - b). .....

**4. PODPIS:**

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

<sup>69</sup> opisać właściwie

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1



„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

## Załącznik nr 7

**Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne**

*Dokument, który Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego terminie.*

*Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferowane przez niego Dostawy i roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, muszą być aktualne na dzień złożenia Oferty.*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO  
ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

**DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1, w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

**Znak Sprawy: OCZ-PRZ/ 3 /2020**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.**

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez<sup>70</sup>:

Nazwa Wykonawcy/ów	..... .....
Adres Wykonawcy/-ów	..... .....
Województwo	.....
Nr telefonu i faksu	.....

<sup>70</sup> Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.  
Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Adres e-mail	.....
NIP i REGON	.....

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

- 1) wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą na dzień złożenia Oferty, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji;
- 2) wobec podmiotu, który reprezentuję(my) nie orzeczono, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

**4. PODPIS:**

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

## Załącznik nr 8

### Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

*Dokument, który Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego terminie.*

*Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferowane przez niego Dostawy i roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, muszą być aktualne na dzień złożenia Oferty.*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH,  
o których mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019r. o podatkach i opłatach lokalnych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1176)**

**DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1,  
w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z  
przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-  
kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

**Znak Sprawy: OCZ-PRZ/ 3 /2020**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.**

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez<sup>71</sup>:

Nazwa Wykonawcy/ów	..... .....
Adres Wykonawcy/-ów	..... .....
Województwo	.....

<sup>71</sup> Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan szt.1

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Nr telefonu i faksu	.....
Adres e-mail	.....
NIP i REGON	.....

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

- 1) wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą na dzień złożenia Oferty, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji;
- 2) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1176).

**4. PODPIS:**

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data