

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Warszawa, dnia 16 maja 2019 r.

Znak postępowania: HZP-231-000016/19

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację Zakupu obejmującego:

„Zakup i montaż UPS podtrzymującego zasilanie serwerowni i założenie bypassu zewnętrznego w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie.”

Zamawiający informuje, że stosownie do treści pkt III, ppkt.8 SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

Wyjaśnienia do SIWZ:

1. Proszę o potwierdzenie możliwości dostarczenia zasilacza UPS z bateriami na stelażu bateryjnym przy zachowaniu możliwości dokonywania przeglądu/pomiarów baterii bez konieczności wyłączenia zasilacza. Rozwiązanie z zainstalowaniem baterii na regałach jest bardziej niezawodne niż w przypadku szuflad bateryjnych, a jednocześnie charakteryzuje się lepszą wentylacją, co zwiększa żywotność baterii, oraz umożliwia szybszą ich wymianę i wykonywanie prac serwisowych związanych z pomiarami baterii. W przypadku rozbudowy systemu do docelowej mocy 100kW i tak konieczne będzie zastosowanie takiego rozwiązania ponieważ ilość baterii zainstalowanych w szufladach nie będzie wystarczająca do zapewnienia wymaganego czasu autonomii. Z tego względu systemy o dużej mocy, standardowo wyposażane są w baterie umiejscowione na stojakach/stelażach.

Odp.: SIWZ II Przedmiot zakupu 1. Zakres zakupu IV. Wymagania techniczne dostarczanego ups –a: punkt 3 Czas podtrzymania przy obecnym poziomie obciążenia nie mniejszy niż 30min, **baterie wewnętrzne**, modułowe z możliwością wydłużenia czasu pracy bez przechodzenia na bypass.

2. Prosimy o doprecyzowanie dla jakiej mocy UPSa należy wykonać okablowanie? Dla mocy 60Kw, czy dla mocy docelowej UPSa 100 kW?

Odp.: Okablowanie dla mocy docelowej UPSa 100kW.

3. Prosimy o doprecyzowanie dla jakiej mocy UPSa należy dobrać i dostarczyć ByPass? Dla mocy 60Kw, czy dla mocy docelowej UPSa 100 kW?

Odp.: ByPass dla mocy docelowej 100kW.

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu



PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

4. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wymiany kabli na nowe po przesunięciu istniejącego UPSa Emerson?

Odp.: Zamawiający nie wymaga wymiany kabli na nowe jeśli obecne spełniają wymagania techniczne.

5. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby do realizacji okablowania UPS stosowano jednolite przewody, czy też Zamawiający dopuszcza „sztukowanie” przewodów? Tzn.: łączenie kawałków przewodów za pomocą puszek, kontenerów, etc.

Odp.: SIWZ II PRZEDMIOT ZAKUPU 1.ZAKRES ZAKUPU punkt 4. Dostarczenie Zamawiającemu **okablowania i urządzeń spełniających wymagania techniczne**, o których mowa w pkt IV i V.

6. Prosimy o potwierdzenie, że istniejącego UPSa Emerson należy rozbudować o dodatkowy Bypass zewnętrzny o mocy 100 kW.

Odp.: II Przedmiot zakupu 1. Zakres zakupu V. Ramowy zakres prac do wykonania w pomieszczeniu UPS: punkt 6 - Tak należy rozbudować o dodatkowy Bypass zewnętrzny o max mocy UPSa Emerson.

7. Prosimy o potwierdzenie, że należy ułożyć okablowanie pomiędzy Bypassem a rozdzielnią (dla istniejącego UPSa Emerson) na potrzeby mocy 100 kw.

Odp.: Odpowiedz udzielona we wcześniejszych pismach.

8. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania, które umożliwi bezprzerwowe przejęcie obciążenia pomiędzy UPSami?

Odp.: Odpowiedz udzielona we wcześniejszych pismach.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zakupu.

Przewodniczący Komisji

Koordinator
Zespołu Zakupów
Infrastruktury Paliwowej


Marta Górska

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu

