Strop – szalunek
skala 1:50



UWAGI:
1. Beton C25/30; XC1
2. Stal AIIIN B500SP
3. Otulina: 25mm
4. Wymiarowanie w (cm), rzędne wysokościowe w (m)
5. Poziom ±0.00 odpowiada +387,83 m n.p.m

A. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i branżowymi.
B. Rysunek rozpatrywać łącznie z innymi rysunkami konstrukcyjnymi.
C. Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic skontaktować się z projektantem.
D. Przejścia instalacyjne wykonać jako szczelne.
E. Elementy konstrukcyjne wykonywać w szalunkach inwentarzowych.
F. Stosować środki adhezyjne do betonu dla szalunków.
G. Stosować wkładki dystansowe dla zbrojenia.
H. Dodatki uszlachetniające jakość mieszanki betonowej winny spełniać wymogi
technologiczne poprawiające urabialność, szczelność betonu.
I. Mieszankę betonową zagęszczać za pomocą wibratorów wgłębnych.
Prowadzić kontrolę wytrzymałości betonu oraz składu mieszanki.

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 **kom. 601 063 690**

Nazwa obiektu: "Budowa budynku pojedyńczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna na działkach ewid. nr 1000/1, 1000/2 w miejscowości Szczepanowice"

Przedmiot:	Skala:	Nr rys.
Strop – szalunek	1:50	K5

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Konstrukcja: PROJEKTOWAŁ:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18 Spec. konstrukcyjna	05.2023r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		05.2023r.	