UWAGA

Zabezpieczenie różnicowoprądowe J∆n30mA i przepięciowe montować w szafce tablicy rozdzielczej przepompowni.

Kabel układać w ziemi na głębokości 0,7m na podsypce z piasku.

Do odbioru dostarczyć protokół rezystencji uziomu dla szafki sterowniczej.



SCHEMAT IDEOWY WLZ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILENIA
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY J∆n30mA
OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE ZESPOŁU DWORSKO - PARKOWY W KULICACH WRAZ Z WYBURZENIEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PODPIS/DATA
ATELIER XXI 70-535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810	
PROJEKTANT: Jan Kublicki upr. proj. 48/SZ/76	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marek Kublicki upr. proj. ZAP/0123/POOE/13	

OBIEKT/ADRES:

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY
KULICE 24, 72-200 NOWOGARD
DZ.NR 443/3, 443/5, 443/8; OBRĘB:KULICE, GMINA NOWOGARD

INWESTOR:

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22A
70-453 SZCZECIN

RYSUNEK:

SCHEMAT IDEOWY SZAFY STEROWNICZEJ

FAZA: P.W.	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
SKALA:	MIEJSCE/DATA: Szczecin, 08.2016	NR RYS.: PB/E/03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Niniejszy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)