

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - MULTI (SALA DO ĆWICZEŃ):

Nr	Nazwa	Model lub równoważny	Ilość	Jednostka
1	Jedn. zewn. (220-240V EU series)	M3OG-21HFN8-QH	1	
2	Jednostka ścienna (EU series)	CB1-12HRFN8-I	2	
3	Rura miedziana	Ø6.35	46,0	m
4	Rura miedziana	Ø9.52	46,0	m
5	Rodzaj czynnika	R32	1,0	kg

Nr	Nazwa	Model lub równoważny	Ilość	Jednostka
1	Jedn. zewn. V6 Mini VRF (380-415V EU series)	MVi-200WV2RN1(A)	1	
2	Kompaktowa 4-stronna kaseta (EU series)	MIH90Q4N18	2	
3	Jednostka ścienna (EU series)	MIH36GN18	1	
4	Trójnik	FQZHN-01D	1	
5	Trójnik	FQZHN-02D	1	
6	Rura miedziana	Ø6.35	10,0	m
7	Rura miedziana	Ø9.52	20,0	m
8	Rura miedziana	Ø12.7	10,0	m
9	Rura miedziana	Ø15.9	12,0	m
10	Rura miedziana	Ø22.2	8,0	m
11	Regulator 3-ej generacji np. WDC3-86S	WDC3-86S		
12	Rodzaj czynnika	R410A	1,42	kg

OZNACZENIA:

- Ø200 KANAŁY NAWIEWNE
- Ø200 KANAŁY WYWIEWNE
- Przewody chłodnicze miedziane ciągnione bez szwu odtłenione fosforem - ciecz/gaz, izolacja z pianki o zamkniętej strukturze - gr. 6 mm
- Instalacja odprowadzenia skroplin PP

PARTER			
Nr strefy	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
0.1	KOMUNIKACJA	Posadzki wg użytk.	30,92
0.2	SALA DO ĆWICZEŃ	Posadzki wg użytk.	57,95
0.3	SZATNIA DAMSKA	Posadzki wg użytk.	8,49
0.4	ŁAZIENKA DAMSKA	Posadzki wg użytk.	6,76
0.5	SZATNIA MĘSKA	Posadzki wg użytk.	8,88
0.6	ŁAZIENKA MĘSKA	Posadzki wg użytk.	16,44
			129,44 m,

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU.
2. WRAZ JEŻE RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM INSLUBRANDOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM.
3. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAŁA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RÓŻNE WYSKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME. ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZY WYKONYWANIU ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS INZOPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO. PRZEDMIARY NALEŻY WNOSZAĆ A BEZPOŚREDNIE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
7. KOKAŻDNE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I PRZEPISAMI.
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW, ORAZ ICH ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I NORMAMI, MAJĄ BYĆ PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ PORPROZDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka z o.o.
41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI NA SIŁOWNIĘ		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT-POZIOM +-0,00 - wentylacja i klimatyzacja		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Anna Zagórniak	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	322/DOS/15		1:50
DATA SPORZĄDZENIA	LIPIEC 2024		
IMIĘ I NAZWISKO PROJ. SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Leszek Szmagaro	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYS.
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	10/93/Łódź		52
DATA SPRAWDZENIA	LIPIEC 2024		