



- OZNACZENIA:**
- Rozdzielnica elektryczna
 - Rozdzielnica elektryczna istniejąca
 - Łącznik oświetleniowy pojedynczy 250V, 16A, IP44
 - Łącznik oświetleniowy świecznikowy 250V, 16A, IP20
 - montaż podtynkowy
 - montaż natynkowy
 - Czujnik ruchu i obecności 230V, 10A, detekcja 360°
 - Obwody oświetleniowe
 - V1 - Oprawa oświetleniowa V1
LED 19W 4000K 1510lm IP30 klosz OPAL
 - D1 - PXF Lighting BARI Q LED 4000K
LED 11W 4000K 2775lm IP44 klosz OPAL
 - AW1 - Oprawa awaryjna AW1
 - AW2 - Oprawa awaryjna AW2
 - EW1 - Oprawa ewakuacyjna EW1 jednostronna
 - EW2 - Oprawa ewakuacyjna EW2 dwustronna

UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. opisami technicznymi, rysunkami.

PARTER			
Nr strefy	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
0.1	KOMUNIKACJA	Posadzki wg użyt.	30,92
0.2	SALA DO ĆWICZEŃ	Posadzka sport.poliur.	57,95
0.3	SZATNIA DAMSKA	Płytki gres	8,49
0.4	ŁAZIENKA DAMSKA	Płytki gres	6,76
0.5	SZATNIA MĘSKA	Płytki gres	8,88
0.6	ŁAZIENKA MĘSKA	Płytki gres	16,44
			129,44 m

BIURO USŁUG
ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.

41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI NA SIŁOWNIĘ.		
	Instalacja oświetlenia. Rzut poziomu 0.		
TYTUŁ RYSUNKU			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Maciej Patucha	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	SLK/4699/PWOE/13		
DATA SPORZĄDZENIA	LIPIEC 2024	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	1:100
IMIĘ I NAZWISKO PROJ SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Piotr Skóra		NR RYS.
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	704/94		
DATA SPRAWDZENIA	LIPIEC 2024	IE-04	