

PYTANIA 1

Odpowiedź na pytania zadane przez jednego z potencjalnych Wykonawców dotyczące przetargu: **Modernizacja i przebudowa magistral wodociągowych w ul. Dojazdowej, Nowomiejskiej i Wyszyńskiego we Włocławku**, Nr ref.: 281.9.2020.

Działając zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający udostępni profile przewodów wodociągowych przeznaczonych do renowacji?

Odpowiedź

Zgodnie z pkt. 2.2 w I części PFU (TOM III SIWZ) zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, która powinna zawierać m.in. profile przewodów wraz z przyłączami, odgałęzieniami oraz schematami montażowymi węzłów. Ponadto w części I PFU (TOM III SIWZ), w tym w szczególności w punktach 1.3.1, 1.3.2 oraz 2.4 określone zostały parametry charakterystyczne i wymagania materiałowe dotyczące magistral wodociągowych, węzłów zasuw, hydrantów, itd. Jednocześnie informujemy, iż dokumentacja archiwalna posiadana przez Zamawiającego nie zawiera profili modernizowanych przewodów wodociągowych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający udostępni (z uwagi m.in. na konieczność dokonania wymian armatury, przełączeń/podłączeń wskazanych w PFU) schematy istniejących komór oraz węzłów na odcinkach przewidzianych do renowacji?

Odpowiedź

Zgodnie z pkt. 2.2 w I części PFU (TOM III SIWZ) zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, która powinna zawierać m.in. profile przewodów wraz z przyłączami, odgałęzieniami oraz schematami montażowymi węzłów. Ponadto w części I PFU (TOM III SIWZ), w tym w szczególności w punktach 1.3.1, 1.3.2 oraz 2.4 określone zostały parametry charakterystyczne i wymagania materiałowe dotyczące magistral wodociągowych, węzłów zasuw, hydrantów, itd. Jednocześnie informujemy, iż dokumentacja archiwalna posiadana przez Zamawiającego nie zawiera schematów modernizowanych komór oraz węzłów wodociągowych.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rękawa filcowego wzmocnianego włóknem szklanym, nasączonego żywicą epoksydową, z wewnętrzną powłoką PE lub PP utwardzanego gorącą wodą? Rękaw samonośny, o wytrzymałości zapewniającej zdolność do samodzielnego przenoszenia wszelkich obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych, posiadający atest PZH, zgodny z obowiązującymi normami.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą winyloestrową bezstyrenową, utwardzanego promieniami UV, zgodnie z opisem w PFU (TOM III SIWZ), w tym m.in. w punktach 2.3.2: 2.3.4 oraz 2.4.

Włocławek 11.03.2020 r.