

Chmielnik, dnia 06.10.2023r.

Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50

RD.271.6.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1
Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dot.: *Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów Gminy Chmielnik w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”*

1. Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Dzień dobry, w nawiązaniu do SWZ i punktu o cenie, mam pytanie, czy to nie jest błąd, wyceniać na podstawie śmieci?

Odpowiedź:

W SWZ błędnie podano zapis w pkt. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. Prawidłowe zapisy wprowadzono do zmodyfikowanego dokumentu specyfikacja warunków zamówienia.

Pytanie nr 2

Mam pytanie w sprawie zapisu: "Zwiększenie mocy umownej obiektu z 36kW do 37kW" jako działanie wykonawcy instalacji PV. Jako podmiot 3-ci wykonawca nie może wnosić do ZE o zwiększenie mocy. To powinien zrobić właściciel PPE, czyli UG, ale najpierw należy sprawdzić w ZE do którego należy UG, jaka jest moc przyłączeniowa i czy istnieje możliwość zwiększenia mocy umownej.

Odpowiedź:

Zwiększenie mocy umownej dla obiektu UG Chmielnik z 36kW do 37kW stanowi zakres niezbędny do wykonania, który będzie realizowany przez zamawiającego po podpisaniu umowy o wykonanie instalacji.

2. Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 5 i 7 ustawy Pzp niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco:

Zmienia się SWZ w zakresie pkt. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

3. Wszystkie w/w zmiany zostały zamieszczone na stronie internetowej postępowania.

Do wiadomości:

– wszyscy uczestnicy

Zatwierdzam:

Wójt

(-)

Krzysztof Grad

/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/