

OŚWIADCZENIE

Oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej

Inwestor: **Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy**
Al. Prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

Miejsce wizji lokalnej: **Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy**
Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (II piętra budynku "B" oraz „E”)
85-796 Bydgoszcz

Oceny stanu technicznego dokonano na podstawie:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 (z późn.zm.
2. PN-HD-60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6. Sprawdzenie.
3. PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa)
4. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z późn.zm.)
5. Obowiązujących norm i przepisów

Orzeczenie:

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie stwierdzono, że istniejąca instalacja nie nadaje się do eksploatacji.

Uzasadnienie:

Instalacja oświetleniowa oraz siłowa wykonana jest przewodami dwużyłowymi, niezgodnymi z obowiązującymi normami i przepisami, stwarzając jednocześnie zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.

.....
(mgr inż. Paweł Roszkowski)