



Poznań, dnia 10 listopada 2021 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.399.2.2021.MG

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.) w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 października 2021 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu 3 listopada 2021 r.) złożonego przez Powiat Nowotomyski wraz z „**Ekspertyzą techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu przy ul. 17 Stycznia 27**” w związku z przebudową i uznaniem budynku za zagrażający życiu ludzi (zwanej dalej Ekspertyzą techniczną), sporządzoną w październiku 2021 r. przez rzeczoznawców: budowlanego dr. inż. Pawła Puchalskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Ryszarda Rakowera z określonym w punkcie 6.3 Ekspertyzy technicznej następującym wskazaniem:

1. zachowaniem pomiędzy drogą pożarową i ścianą budynku drzew o wysokości powyżej 3 m;

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7. Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. wyposażenia budynku szkoły w systemu sygnalizacji pożarowej oraz połączenia ze stanowiskiem kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Tomyślu;
- II. zamknięcia klatki schodowej drzwiami o klasie odporności ogniowej i dymoszczelności EI30S;
- III. zamknięcia wyjścia na poddasze nieużytkowe drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60;
- IV. wyposażenia wszystkich dróg ewakuacyjnych w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu 2 lx;
- V. wyposażenia obiektu w 2-krotnie większą (w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej) masę środka gaśniczego – 4 kg (lub 6 dm³) zawartego w gaśnicach na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej ZL;
- VI. zapewnienia co najmniej raz w roku weryfikacji procedur ewakuacyjnych osób z budynku;

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Paweł Litwinowicz – pełnomocnik strony, skierował w jej imieniu wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną, stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.5595.399.1.2021.MG,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Dariusz Matczak

Otrzymują:

1. Paweł Litwinowicz PL+ Sp. z o.o.
os. Wł. Jagiełły 26/31
60-694 Poznań

2. aa.

Do wiadomości:

1. KP PSP w Nowym Tomyślu