

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.

Część IX – Tabliczki orientacyjne / informacyjne do oznakowania uzbrojenia wodociągowego:

1. Tabliczka informacyjna „H” (czerwona)	– 600 szt.
2. Zaślepka czerwona duża „0”	– 500 szt.
3. Zaślepka czerwona duża „1”	– 100 szt.
4. Zaślepka czerwona duża „2”	– 200 szt.
5. Zaślepka czerwona duża „3”	– 300 szt.
6. Zaślepka czerwona duża „4”	– 300 szt.
7. Zaślepka czerwona duża „5”	– 300 szt.
8. Zaślepka czerwona duża „6”	– 150 szt.
9. Zaślepka czerwona duża „7”	– 300 szt.
10. Zaślepka czerwona duża „8”	– 200 szt.
11. Zaślepka czerwona duża „9”	– 150 szt.
12. Zaślepka czerwona duża „pełna”	– 200 szt.
13. Zaślepka czerwona mała „1”	– 200 szt.
14. Zaślepka czerwona duża „2”	– 200 szt.
15. Zaślepka czerwona duża „3”	– 200 szt.
16. Zaślepka czerwona duża „4”	– 200 szt.
17. Zaślepka czerwona duża „5”	– 300 szt.
18. Zaślepka czerwona duża „6”	– 150 szt.
19. Zaślepka czerwona duża „7”	– 200 szt.
20. Zaślepka czerwona duża „8”	– 200 szt.
21. Zaślepka czerwona duża „9”	– 150 szt.
22. Zaślepka czerwona duża „0”	– 150 szt.
23. Tabliczka informacyjna „Z” (biała)	– 600 szt.
24. Tabliczka informacyjna „D” (biała)	– 400 szt.
25. Zaślepka biała duża „pełna”	– 2500 szt.
26. Zaślepka biała duża „0”	– 700 szt.
27. Zaślepka biała duża „1”	– 200 szt.
28. Zaślepka biała duża „2”	– 100 szt.
29. Zaślepka biała duża „3”	– 100 szt.
30. Zaślepka biała duża „4”	– 100 szt.

31. Zaślepka biała duża „5”	– 500 szt.
32. Zaślepka biała duża „6”	– 200 szt.
33. Zaślepka biała duża „7”	– 100 szt.
34. Zaślepka biała duża „8”	– 100 szt.
35. Zaślepka biała mała „1”	– 300 szt.
36. Zaślepka biała mała „2”	– 200 szt.
37. Zaślepka biała mała „3”	– 200 szt.
38. Zaślepka biała mała „4”	– 250 szt.
39. Zaślepka biała mała „5”	– 100 szt.
40. Zaślepka biała mała „6”	– 300 szt.
41. Zaślepka biała mała „7”	– 100 szt.
42. Zaślepka biała mała „8”	– 100 szt.
43. Zaślepka biała mała „9”	– 100 szt.
44. Zaślepka biała mała „0”	– 600 szt.
45. Zaślepka biała mała „pełna”	– 700 szt.
46. Zaślepka biała duża „S”	– 100 szt.
47. Zaślepka biała duża „M”	– 100 szt.
48. Zaślepka biała duża „L”	– 100 szt.

Wymagania techniczne dotyczące tabliczek:

1. tabliczki z wymiennymi cyframi do oznaczania uzbrojeń wodociągowych, wykonane zgodnie z normą PN-86/B-09700;
2. wykonane z tworzywa sztucznego z materiału charakteryzującego się dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne i uderzenia, odporny na wpływy atmosferyczne;
3. tabliczki winny być zabezpieczone przed pęknięciem lub złamaniem poprzez wzmocnioną krawędź tabliczki na całym obwodzie; powierzchnie tablic, na których są umieszczone litery i cyfry;
4. napisy na tabliczkach powinny być z wypukłą cyfrą „0-9”;
5. tabliczki powinny posiadać dwa otwory w wewnętrznej części tabliczki oraz cztery miejsca na otwory na rogach tabliczki do mocowania (słupy, słupki).
6. kompletna tabliczka powinna mieć 8 sztuk kostek dużych i 9 sztuk małych z cyframi lub czyste do wypełnienia, wymiar dopasowany do kostek duża 30 mm, mała 22 mm;
7. wymiary tabliczek: 140mm x 200 mm.