

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2020 r.

L. Dz. GZ/PN/1555/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wykonanie przeglądu sprężarek filtrów i osuszacza powietrza w ZTPOK.

OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Przedmiotem postępowania jest wykonanie przeglądów serwisowych następujących urządzeń produkcji ATLAS COPCO.

Urządzenie	Ilość	Numery seryjne
Sprężarka G200(A)	2	APF194944, APF194993
Ziębiczny osuszacz powietrza FX19	1	CAI767787
Filtr koalescencyjny zgrubny DD630F	2	APF195142, APF195143
Filtr koalescencyjny dokładny PD630F	2	APF195144, APF195145

Szczegółowy zakres czynności serwisowych dla poszczególnych urządzeń podany jest w poniższych tabelach.

Sprężarka G200(A) 7,5-10 bar Pack nr APF 194944	
Lp.	Zakres czynności serwisowych
1	Kontrola wskazań temperatury i ciśnienia oleju, wody i powietrza
2	Kontrola zaworów bezpieczeństwa i wyłączników
3	Czyszczenie kratki wentylacyjnych silników elektrycznych
4	Kontrola dokręcenia istotnych śrub
5	Smarowanie łożysk silnika głównego
6	Wymiana części zestawu remontowego zaworu MPV*
7	Wymiana zaw. termostatycznego
8	Kontrola wycieków oleju, wody, powietrza
9	Wymiana filtrów powietrza na ssaniu
10	Kontrola komory ssania
11	Kontrola/czyszczenie odwadniaczy
12	Kontrola czystości chłodnicy oleju i chłodnicy końcowej
13	Kontrola stanu zespołu wentylatora (AC)
14	Wymiana oleju i filtrów oleju
15	Demontaż i kontrola zaworu wlotowego


* - skład zestawów serwisowych określa oryginalna lista części zamiennych

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 58, klient@pronatura.bydgoszcz.pl

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

Zuzia



Sprężarka G200(A) 7,5-10 bar Pack nr APF 194993	
Lp.	Zakres czynności serwisowych
1	Kontrola wskazań temperatury i ciśnienia oleju, wody i powietrza
2	Kontrola zaworów bezpieczeństwa i wyłączników
3	Czyszczenie krutek wentylacyjnych silników elektrycznych
4	Kontrola dokręcenia istotnych śrub
5	Smarowanie łożysk silnika głównego
6	Wymiana części zestawu remontowego zaworu wlotowego*
7	Wymiana separatora olej/powietrze
8	Wymiana części zestawu remontowego zaworu MPV*
9	Wymiana części zestawu remontowego zaworu wtrysku oleju*
10	Wymiana części zestawu remontowego zaworu odciążenia*
11	Wymiana zaworu termostatycznego
12	Kontrola wycieków oleju, wody, powietrza
13	Wymiana filtrów powietrza na ssaniu
14	Kontrola komory ssania
15	Wymiana części zest. napr. odwadniacza(y).
16	Kontrola czystości chłodnicy oleju i chłodnicy końcowej
17	Kontrola stanu zespołu wentylatora (AC)
18	Wymiana oleju i filtrów oleju
19	Demontaż i kontrola zaworu wlotowego

* - skład zestawów serwisowych określa oryginalna lista części zamiennych

Filtry koalescencyjne zgrubne DD630F; nr APF195142, APF195143 Filtry koalescencyjne dokładne PD630F; nr APF195144, APF195146	
Lp.	Zakres czynności serwisowych
1	Kontrola
2	Kontrola/czyszczenie odwadniacza(y)
3	Kontrola spadku ciśnienia
4	Wymiana wkładu

Ziębiczny osuszacz powietrza FX19; nr CA1767787	
Lp.	Zakres czynności serwisowych
1	Kontrola kondensera(AC), czyszczenie zewn
2	Czyszczenie kondensera
3	Kontrola/czyszczenie odwadniacza
4	Wymiana zaworu spustu kondensatu

Zamawiający wymaga stosowania oryginalnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

70007

Miejsce realizacji: Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, ul. E. Petersona 22 w Bydgoszczy

Kryterium oceny ofert: cena 100 %

Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od udzielenia zamówienia

Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panem Janem Haak pod numerem tel. 502 560 672. Oferty prosimy złożyć w terminie do dnia **22 czerwca 2020 roku** pod adresem: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje.

WICEPREZES ZARZĄDU

Janosław Bańkowski

PREZES ZARZĄDU


Konrad Mikołajski

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, klient@pronatura.bydgoszcz.pl

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

74003

