

Myślibórz, dnia 22.12.2023 r

EMWAY Maciej Emilianów
Ul. Jasia i Małgosi 36/2
65-012 Zielona Góra

Nasz znak: DT.412.163.2023.PR

Dotyczy: warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z projektowanych nawierzchni do systemu kanalizacji deszczowej dz. nr 364/14 obręb 1 Myślibórz.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.12.2023 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu określa warunki techniczne zwane dalej „warunkami”.

Sieć kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci KD Ø 300 biegnącej w dz: nr. 364/14 obręb 1 Myślibórz.

1. Należy dokonać przyłączenia do istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce 364/14 obręb 1 Myślibórz, zachowując szczelność połączeń.
2. Sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U, SN-8 lite.
3. Po zakończonych robotach ziemnych trasę przejścia sieci doprowadzić do stanu przed rozpoczęciem robót .
4. Przed zasypaniem wykonanego rurociągu obowiązkowo wykonany zakres robót zgłosić do odbioru technicznego.
5. Eksploatacja wykonanego przyłącza wód opadowych będzie należała do właściciela. Czyszczenie i eksploatacja przyłącza i wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej należy do właściciela nieruchomości.

Warunki ogólne:

1. Przyłączenia dokonać zgodnie ze sztuką budowlaną z uwzględnieniem koniecznych urządzeń(studnia).
2. Ważność powyższych warunków wynosi 2 lata od daty wydania.
3. Należy opracować projekt budowlany i przedłożyć go do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (1 egz. projektu pozostaje w aktach przedsiębiorstwa).
4. **Po wykonaniu robót/ przed zakrywką / zgłosić przedsiębiorstwu celem dokonania odbioru. Na odbiór przedłożyć szkic geodezyjny powykonawczy. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza w 1 egz. podpisaną przez uprawnionego geodetę należy dostarczyć do PWiK Myślibórz w ciągu 6 miesięcy od daty odbioru prac.**
5. Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzania ścieków należy dokonać po odbiorze.
6. Przyłączenie wykonuje na koszt własny osoba ubiegająca się o wydanie warunków technicznych przyłączenia.
7. Niniejsze warunki nie zwalniają inwestora od postępowania zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.
8. W przypadku prowadzenia przewodu przez grunty nie będące wyłączną własnością inwestora – inwestor powinien:
 - a. doprowadzić do ustanowienia na cudzym bądź stanowiącym współwłasność inwestora gruncie, przez który przechodzą przewody, służebności gruntowej na rzecz każdorazowego właściciela gruntu, do którego przewód jest doprowadzony, służebność ta powinna umożliwić przeprowadzenie, konserwację przewodu oraz gwarantować do nich dostęp w celach eksploatacyjnych i usuwaniu awarii

Zapoznałem/am się z treścią otrzymanych warunków
technicznych i przyjmuje je do realizacji
Myślibórz, dnia..... podpis.....

Z poważaniem
DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH
Sławomir Semeniak