

Znak sprawy: NSZ.26.P26.2024.KJ

Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na
na wykonanie robót budowlanych dot. budowy muru oporowego oraz budowy komory
ciepłowniczej w ramach inwestycji pn. „Budowa modułu silników gazowych do
skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”
PN/26/2024/B

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanymi od potencjalnego Wykonawcy zapytaniami udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie:

Dotyczy zadania 1 – budowy muru oporowego

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w grubości ściany i płyty fundamentowej muru oporowego:
 - na rysunkach D-02-RO (rzut muru oporowego), D-03-RO (przekroje muru), i D-04-RO (zbrojenie muru), grubości wynoszą 0,40 m,
 - w opisie do projektu technicznego, w PFU oraz w projekcie umowy, grubości fundamentu i ściany wynoszą 0,50 m.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wiążące dla Wykonawcy są wymiary muru zgodnie z rysunkami D-02-RO, D-03-RO i D04-RO. W opisie projektu wystąpiła omyłka i w konsekwencji omyłka wystąpiła w PFU i wzorze Umowy.

Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Zgodnie z pkt. 13.15. Ogłoszenia wszelkie wprowadzone w Ogłoszeniu zmiany są wiązące dla wszystkich Wykonawców i winny być uwzględnione przy składaniu ofert.

Tarnów dn. 27.03.2024 r.

Beata
Jagoda

Elektronicznie
podpisany przez Beata
Jagoda
Data: 2024.03.27
14:07:37 +01'00'

Dariusz
Skotnicki

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Skotnicki
Data: 2024.03.27
14:10:47 +01'00'