



UWAGA: Rurociągi preizolowane PEX w miejscach zmiany kierunku i na kolanach układać przy wykorzystaniu elastycznego, promienia gięcia. Minimalny promień gięcia wynosi:

- rura pojedyncza DN 32/140
- minimalny promień gięcia 0,30m.

DIAGRAM s.c. Łuszczek Tadeusz Łuszczek Dorota

ul. Róż 11, 45-950 Opole

tel/fax 77 457 21 30, tel kom. 509 47 49 47; e-mail: diagramsc@op.pl

Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków

Adres: Blachownia ul. Staromiejska 198

Treść: Schemat montażowy przyłącza zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o. do budynku oczyszczania mechanicznego

Projektował:	Nr upr.	Data	Podpis	Skala
mgr inż. Tadeusz Łuszczek	66/02/Op	04.21r.		1:500
Sprawdził:	Nr upr.	Data	Podpis	Nr rys.
mgr inż. Dorota Łuszczek	483/88/UW 108/02/DUW	04.21r.		IS/4