


Uwaga !

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie,

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji



- OZNACZENIA:**
- 1 Wentylator kanałowy Ø125, wydajność minimum 200 m³/h
 - 2 Anemostat wywiewny Ø125 mm
 - 3 Wentylator łazienkowy sufitowy DN100, wydajność minimum 50 m³/h
- UWAGA**
- Stosować kanały wentylacyjne ze stali ocynkowanej, grubość ścianki minimum 0,6 mm
 - Klasa szczelności kanałów wentylacyjnych D
 - Kanały wentylacyjne izolować termicznie, grubość izolacji minimum 40 mm

BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK SP. Z O.O.	
Adres biura:	ul. Okrzeja 10; 64-100 Leszno
ul. Leszczyńska 53d/4	tel: 502-721-715
64-115 Świeciechowa	email: mizydorek@biuroinzynierskie.net
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ SANITARIATÓW W RAMACH ZADANIA: OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN SÓSW IM. F. RATAJCZAKA W RYDZYNIE POPRZECZ BUDOWE SYSTEMU ODPROWADZANIA	
Temat : WÓD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ	
RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACYJNA	
PROJEKT ŁAZIENEK NR 11, 12	
Nazwa rysunku :	
SKALA :	1:50
Branża :	INSTALACJE SANITARNE
Nr rys. :	S.09
Lokalizacja :	Działka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczyński Jednostka Rydzyna-Miasto, obręb Rydzyna Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
DATA :	11-2023
Instalacje sanitarne - Projektant mgr inż. Łukasz Kaczmarek uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej WKP/0362/POOS/11	Instalacje sanitarne - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka, Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
Instalacje sanitarne - Sprawdzający inż. Jarosław Flamer uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej WKP/0286/POOS/07	
STADIUM OPRAWOWANIA:	
PT	