

## Warunki techniczne

przyłączenia do sieci ciepłowniczej dla : Elektrownia kogeneracyjna SANDOMIERZ "Stocznia"

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.01.2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92) określa się warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej kotłowni „Stocznia”.

### 1. Lokalizacja źródeł ciepła

Sandomierz, ul. Portowa 14a, 27-600 Sandomierz  
Działka nr. 1406/78 Obręb nr 0005

### 2. Rodzaje i moce źródeł ciepła

- Spalinowy silnik kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym – moc elektryczna 999 kW  
Moc cieplna 1193 kW
- Spalinowy silnik kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym – moc elektryczna 599 kW  
Moc cieplna 628 kW
- Wodny Kocioł gazowy – 1500 kW

### 3. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego

Przy włączeniu do rurociągu sieci ciepłowniczej wychodzącej z budynku k. „Stocznia”  
działka nr. 1406/78 Obręb nr 0005

### 4. Miejsce odbioru ciepła

Główny rurociąg wyjściowy z kotłowni „Stocznia”  
działka nr. 1406/78 Obręb nr 0005

### 5. Temperatura czynnika w miejscu odbioru ciepła

dla zimy:

Temp. 130/70 ° C

dla lata

Temp. dla lata 70/50 ° C

### 6. Termin ważności warunków określa się na okres 2 lat od daty wydania.

PREZES ZARZĄDI

  
mgr inż. Rafał Binięda