



LEGENDA

- A4
 ■ Oprawa LED N 1800lm MAT 840 (17W)
 AW2
 ● Oprawa awaryjna LED 2W 250lm NM AT 1h
 ⚡ -włącznik ośw. podwójny 10A/230V
 ⚡ -włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V

Przewód YDY 3x1,5 mm2
włączyć
do puszkі przyłączeniowej
istniejącego obwodu ośw.
awaryjnego w pomieszczeniu

Przewód YDY 3x1,5 mm2
włączyć
do puszkі przyłączeniowej
istniejącego obwodu ośw.
ogólnego w pomieszczeniu

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

TOMASZ DROŹDŹYŃSKI

ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:

SPZOZ w Nowym Tomyślu, ul Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

TEMAT:

Przebudowa części pomieszczeń celem utworzenia łazienek na
Oddziale Ginekologiczno - Położniczym i Chirurgicznym w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3, 64-300, dz.nr 560/23.

RZUT POMIESZCZEN 0.01, 0.02-INST.ÓŚWIETLENIA

AUTOR: mgr inż. Wiesław Kapłon		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI: ELEKTRYKA WKP/0385/PWOE/09		PODPIS:	
SPRAWDZAJACY: mgr inż. Marcin Gatniejewski		ELEKTRYKA WKP/0483/PWOE/15			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: 02.2023r.	REV: 00	SKALA: 1:50	NR RYS.: E1	