


ścianka systemowa np.3.40.05
z podwójnym opływowaniem z płyt
GKBI 2x12,5cm na ruszcie 75mm,
wypełnienie z wełny mineralnej
np. Isover Aku Płyta gr. min.50mm

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY NR 3



ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

TOMASZ DROŹDŻYŃSKI

ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:

SPZOZ w Nowym Tomyślu, ul Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

TEMAT:

Przebudowa części pomieszczeń celem utworzenia łazienek na
Oddziale Ginekologiczno - Położniczym i Chirurgicznym w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu
Nowy Tomyśl, ul. Sieńkiewicza 3, 64-300, dz.nr 560/23

INSTALACJA CO WENT - POM. 0.01, 0.02 - PARTER

AUTOR:

mgr inż. Andrzej Barna

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Aleksandra Michalak

BRANŻA:

SANITARNA

DATA:

02.2023r.

SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI:

SANITARNA

WKP/0034/P00S/03

SANITARNA

WKP/0172/PW0S/19

REV:

00

SKALA:

1:50

PODPIS:

NR RYS.:

8