



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Tarnowskie Góry 11.07.2022r.

WYJAŚNIENIA, ZMIANY SWZ

Dotyczy postępowania: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Zabrze przy ul. Damrota 42: Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, wymiana stolarki okiennie-drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi – 04/2022/MTBS

I. Zamawiający informuje, że w związku z wpływieniem zapytania, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, poniżej udziela wyjaśnień do treści SWZ.

1. Prosimy po podanie sposobu wykończenia ocieplenie stropu piwnic (zakres ujęty w poz. 1.2.3.1 przedmiaru robót). Jedyne dostępne obecnie płyty wełny mineralnej Isover Multimax 30 posiadające współczynnik lambda 0,030W/mK, nie są przeznaczone do wykonywania warstwy szpachlowej.
Odpowiedź: wełnę mineralną należy obudować wodoodporną płytą G-K na stelażu, bez szpachlowania, z malowaniem na biało. W miejscach przebiegu rur gazowych izolacja z wełny niezabudowana płytą.
2. Czy Zamawiający potwierdza, że możliwym rozwiązaniem zamiennym docieplenia stropu piwnic będzie technologia natrysku niepalnej masy, np. „Białe Ciepło”, przy zachowaniu projektowanego oporu cieplnego stropu piwnic?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę technologii docieplenia stropu nad piwnicą. Do ocieplenia stropu piwnic należy użyć wełny mineralnej o współczynniku lambda 0,030 W/mK, zgodnie z dokumentacją i odpowiedzią na pytanie nr 1.

II. Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści SWZ.

Zmianie ulegają zapisy SWZ:

W SWZ w pkt V ust. 1 zostaje dodany ppkt 15) pn.: demontaż pieca do gotowania bielizny, zlokalizowanego w piwnicy (wraz z utylizacją gruzu) o wymiarach długość: 96cm, szerokość: 96cm, wysokość 92cm.

Poniżej poglądowe zdjęcie pieca:



Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych **termin składania ofert zostaje zmieniony.**

Termin składania ofert: 18.07.2022r. godzina 12:00

Termin otwarcia ofert: 18.07.2022r. godzina 12:05

Termin związania ofertą: 16.08.2022r.

Przedmiotowe modyfikacje stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy sporządzaniu ofert.

Sporządziła: Marta Byczkowska